

資料編

目 次

I 水道事業	
1. 主要業務指標(昭和60～平成27年度)	450
2. 施設概要	454
3. 水質検査結果表	458
1) 今市水系(昭和60～平成27年度)	458
2) 宝井水系(昭和60～平成16年度)	465
3) 白沢水系(昭和60～平成27年度)	469
4- 1) 川治水系(昭和61～平成5、15～18年度)	476
4- 2) 松田水系(平成6～14、21～27年度)	477
4- 3) 鬼怒川水系(平成19～20年度)	480
5- 1) 板戸水系(平成6～14、21～27年度)	483
5- 2) 県鬼怒水道用水受水(平成15～20年度)	484
6) 今里水系(平成19～27年度)	489
7) 謡辻水系(平成19～27年度)	492
4. 収益的・資本的収支状況(昭和60～平成27年度)	495
5. 損益計算書(昭和60～平成27年度)	508
6. 貸借対照表(昭和60～平成27年度)	513
7. 水道料金の変遷	524
II 下水道事業	
1. 主要業務指標(昭和40～平成27年度)	532
2. 施設概要	534
3. 水質検査結果表(平成19～27年度)	537
4. 収益的・資本的収支状況(平成11～27年度)	546
5. 損益計算書(平成11～27年度)	553
6. 貸借対照表(平成11～27年度)	557
7. 下水道料金の変遷	565
III 共通	
歴代責任者	568
宇都宮市歴代市長	569
組織の変遷	570

凡 例

- ・昭和59年までの水道事業の各資料については、『うつのみやの水道 通水70周年記念誌』に掲載されているため割愛した
- ・「水質検査結果表」の色度・濁度・外観の値は、採水時の天候状態により大きく変化する
- ・下水道事業「水質検査結果表」の「ND」は、「不検出」を意味する「Not Date」の略である

I 水道事業

1. 主要業務指標 (昭和60～平成27年度)

項目	年度									
	昭和60	昭和61	昭和62	昭和63	平成元	平成2	平成3	平成4	平成5	
年度末 行政区域内 人口(人)	旧宇都宮市	—	—	419,662	422,899	427,308	430,341	431,663	432,399	
	旧河内町	—	—	28,307	29,248	30,372	31,219	31,985	32,282	
	旧上河内町	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	433,418	438,983	443,562	452,147	457,680	461,560	463,648	464,681	
給水区域内人口(人)	旧宇都宮市	413,152	431,398	435,663	444,271	450,416	456,205	458,119	459,055	
	旧河内町	371,873	378,978	392,340	401,406	411,371	419,362	420,915	421,803	
	旧上河内町	19,906	20,625	21,391	22,509	23,897	25,914	26,875	27,196	
	計	391,779	399,603	413,731	423,915	441,422	445,276	447,790	448,999	
年度末 普及率 (%)	旧宇都宮市	—	—	94.32	95.65	97.32	97.45	97.51	97.55	
	旧河内町	—	—	77.55	79.52	83.46	83.01	84.02	84.25	
	旧上河内町	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	90.4	91.03	93.27	94.63	96.31	96.47	96.58	96.63	
年度末 給水戸数 (戸)	旧宇都宮市	123,660	127,267	132,645	137,149	142,307	147,602	151,652	159,259	
	旧河内町	5,414	5,628	5,886	6,235	6,740	7,244	7,586	8,198	
	旧上河内町	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	129,074	132,895	138,531	143,384	149,047	159,238	163,722	167,457	
年間給水量(m ³)	55,481,655	56,656,233	58,270,790	59,634,590	61,688,558	64,702,377	66,710,428	68,124,119	67,451,580	
1日最大給水量(m ³)	7月29日	184,662	181,026	190,001	188,421	202,246	221,308	227,810	222,993	
1人1日最大給水量(m ³)	0.471	0.453	0.459	0.444	0.464	0.496	0.504	0.509	0.497	
1日平均給水量(m ³)	152,005	155,223	159,646	162,936	169,010	177,267	182,768	186,131	184,799	
1人1日平均給水量(m ³)	0.388	0.388	0.386	0.384	0.388	0.402	0.410	0.416	0.412	
年間有収水量(m ³)	42,676,596	43,965,237	45,458,451	46,842,969	48,707,681	51,101,937	52,689,577	53,807,520	53,640,534	
1人1日平均有収水量(m ³)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
有収率(%)	76.9	77.6	78.0	78.5	79.0	79.0	79.0	79.0	79.5	
塩素使用料(kg)	56,217	47,680	55,468	53,554	57,655	59,807	55,318	58,884	57,697	
休止・閉栓・名義変更受付(件)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
修繕工事(件)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
受託給水工事(件)	35,187	34,009	39,716	36,462	37,425	40,731	46,551	51,428	49,171	
受託配水工事(件)	2,972	2,648	2,907	2,695	3,070	3,520	3,107	3,054	4,982	
配水管延長(km)	1,120.29	1,116.03	1,222.22	1,324.98	1,384.42	1,441.87	1,507.00	1,589.56	2,022.75	
施設能力(m ³ /日)	255,100	255,100	256,500	256,600	256,700	257,500	258,500	259,500	260,500	
年間使用電力量(kWh)	7,497,856	7,523,791	7,114,145	6,531,391	6,521,862	7,007,781	7,714,253	8,063,169	7,995,367	
水道料金調定額(千円)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1m当り供給単価(円)	126.80	126.59	126.35	126.05	126.17	126.56	126.39	126.16	159.72	
1m当り給水原価(円)	128.28	129.80	134.60	139.30	141.52	144.57	144.46	157.56	155.88	

項目	年度													
	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19
年度末 行政区域内 人口(人)	旧宇都宮市	434,132	434,702	437,319	439,637	441,650	443,022	442,616	444,542	447,070				
	旧河内町	32,742	32,859	33,065	33,389	33,836	34,297	34,760	35,125	35,326				
	旧上河内町	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	計	466,874	467,561	470,384	473,026	475,486	477,319	477,376	479,667	482,396				
給水区域内人口(人)	旧宇都宮市	466,874	467,561	470,384	473,026	475,486	477,319	477,376	479,667	482,396				
	旧河内町	423,618	424,323	426,993	429,328	430,985	432,481	432,215	434,470	437,642				
	旧上河内町	27,635	27,924	28,238	28,738	29,570	29,945	31,836	32,298	31,980				
	計	451,253	452,247	455,231	458,066	460,555	462,426	464,051	466,768	469,622				
年度末 普及率 (%)	旧宇都宮市	97.58	97.61	97.64	97.66	97.59	97.62	97.65	97.73	97.89				
	旧河内町	84.40	84.98	85.40	86.07	87.39	87.31	91.59	91.95	90.53				
	旧上河内町	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	計	96.65	96.72	96.78	96.84	96.86	96.88	97.21	97.31	97.35				
年度末 給水戸数 (戸)	旧宇都宮市	163,100	166,425	170,437	173,467	176,104	178,942	181,611	183,979	185,743				
	旧河内町	8,558	8,789	9,041	9,307	9,648	9,929	10,653	10,827	10,991				
	旧上河内町	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	計	171,658	175,214	179,478	182,774	185,752	188,871	192,264	194,806	196,734				
年間給水量(m ³)	旧宇都宮市	68,812,106	68,673,156	68,406,997	66,956,643	65,169,336	64,734,563	65,060,202	64,521,978	64,045,146				
	旧河内町	7月15日	7月24日	7月18日	7月5日	7月3日	9月1日	7月17日	7月16日	7月8日				
	224,528	221,005	218,060	210,432	201,613	201,674	203,630	208,407	203,413					
	498	489	479	459	438	436	439	446	433					
1人1日最大給水量(ℓ)	旧宇都宮市	188,526	188,146	186,904	183,443	178,546	177,355	177,760	176,773	175,466				
	旧河内町	418	416	411	400	388	384	383	379	374				
	旧上河内町	55,056,566	55,136,458	56,100,579	55,754,797	55,022,470	54,933,751	55,307,678	54,876,617	54,483,206				
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
年間有取水量(ℓ)	旧宇都宮市	80.0	80.3	82.0	83.27	84.43	84.86	85.01	85.05	85.07				
	旧河内町	63,985	66,000	60,080	56,637	62,380	57,900	52,300	53,150	51,750				
	旧上河内町	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
有取率(%)	旧宇都宮市	50,228	49,408	52,475	51,110	51,320	49,806	53,515	54,026	48,980				
	旧河内町	7,022	6,541	5,811	5,229	3,898	4,163	4,162	4,088	3,807				
	旧上河内町	2,139,12	2,263,11	2,285,43	2,346,01	2,405,46	2,438,38	2,459,16	2,496,22	2,557,56				
	計	263,700	270,700	274,700	279,700	279,700	280,000	260,000	260,000	260,000				
配水管延長(km)	旧宇都宮市	7,740,248	7,402,177	7,413,907	7,178,446	6,530,803	6,276,313	6,330,875	6,427,203	6,596,192				
	旧河内町	—	9,386,265	9,546,807	11,119,291	11,276,844	11,246,283	11,348,138	11,260,906	10,939,715				
	旧上河内町	167,38	167,01	167,23	192,83	197,88	197,36	197,45	196,80	192,61				
	計	165,88	180,56	186,53	193,56	192,95	193,29	191,51	193,05	187,02				
年間使用電力量(kWh)	旧宇都宮市	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	旧河内町	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	旧上河内町	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
水道料金調定額(千円)	旧宇都宮市	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	旧河内町	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	旧上河内町	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
1m当り供給率(円)	旧宇都宮市	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	旧河内町	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	旧上河内町	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
1m当り給水原価(円)	旧宇都宮市	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	旧河内町	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	旧上河内町	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

項目	年度										
	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23		
年度末 行政区域内 人口(人)	旧宇都宮市	449,687	451,692	456,603	459,362	462,222	463,914	464,100	465,106	468,332	
	旧河内町	35,436	35,405	35,488	35,285	35,226	35,185	35,107	35,091	34,613	
	旧上河内町	—	—	—	9,515	9,554	8,584	8,602	8,554	8,583	
	計	485,123	487,097	492,091	504,162	507,002	507,683	507,809	508,751	511,528	
給水区域内人口(人)	旧宇都宮市	485,123	487,097	492,091	503,139	505,989	508,679	508,775	509,718	512,470	
	旧河内町	441,106	443,289	448,914	451,740	455,093	456,350	457,396	458,339	461,521	
	旧河内町	32,092	32,229	32,355	32,907	32,978	33,541	32,703	32,722	32,282	
	旧上河内町	—	—	—	8,213	7,909	7,964	7,858	7,900	7,963	
計	473,198	475,518	481,269	492,860	495,980	497,855	497,957	498,961	501,766		
年度末 普及率 (%)	旧宇都宮市	98.09	98.14	98.32	98.34	98.46	98.37	98.56	98.55	98.55	
	旧河内町	90.56	91.03	91.17	93.26	93.62	95.33	93.15	93.25	93.27	
	旧上河内町	—	—	—	96.71	92.60	92.78	91.35	92.35	92.78	
	計	97.54	97.62	97.80	97.96	98.02	98.06	98.06	98.08	98.09	
年度末 給水戸数 (戸)	旧宇都宮市	189,736	183,784	196,952	201,136	203,442	207,953	210,137	211,762	213,688	
	旧河内町	11,126	11,372	11,526	11,713	11,822	12,311	12,058	12,162	12,280	
	旧上河内町	—	—	—	2,479	2,525	2,615	2,635	2,652	2,803	
	計	200,862	205,156	208,478	215,328	217,789	222,879	224,830	226,576	228,771	
年間給水量(m ³)	63,073,634	63,775,814	63,746,006	63,582,339	63,762,682	62,461,127	61,762,993	61,739,865	60,381,169		
1日最大給水量(m ³)	8月4日	7月8日	8月4日	6月27日	7月27日	8月7日	7月16日	7月21日	7月14日		
1人1日最大給水量(ℓ)	200,936	198,060	197,218	191,714	200,318	204,311	190,532	189,423	184,157		
1人1日平均給水量(m ³)	425	417	410	389	404	410	383	380	367		
1人1日平均給水量(ℓ)	172,804	174,251	174,647	174,198	174,692	171,126	169,214	169,150	165,428		
年間有取水量(m ³)	365	366	363	353	352	344	340	339	323		
1人1日平均有取水量(ℓ)	53,663,048	54,490,880	54,189,760	54,114,901	54,338,558	53,689,104	53,239,635	53,602,622	52,791,256		
有取率(%)	—	—	—	301	300	295	293	294	288		
塩素使用料(kg)	85.08	85.44	85.01	85.11	85.22	85.96	86.20	86.82	87.43		
休止・開栓・名義変更受付(件)	47,850	50,500	57,000	51,000	51,000	47,000	46,000	39,000	44,000		
64,101	62,428	67,975	73,050	70,767	74,774	71,078	70,309	73,999	73,999		
修繕工事(件)	3,277	3,456	2,984	2,529	2,543	2,568	2,460	2,723	2,604		
受託給水工事(件)	53,462	58,092	—	—	—	—	—	—	—		
受託配水工事(件)	3,279	3,457	—	—	—	—	—	—	—		
配水管延長(km)	2,627.42	2,679.59	2,719.18	2,888.35	2,922.00	2,956.65	2,978.38	3,008.94	3,031.44		
施設能力(m ³ /日)	260,000	215,500	215,500	216,532	216,532	216,532	216,532	216,532	216,532		
年間使用電力量(kWh)	6,690,477	6,512,956	6,586,753	6,641,412	6,729,066	5,900,924	6,058,542	6,139,647	6,291,779		
水道料金調定額(千円)	10,685,923	10,853,377	10,738,023	10,682,862	10,501,681	10,330,485	10,155,276	10,217,599	10,004,260		
1m ³ 当り供給単価(円)	191.18	190.84	190.00	189.38	184.08	183.27	181.67	181.56	180.50		
1m ³ 当り給水原価(円)	187.94	182.81	178.78	175.04	169.18	169.60	166.46	162.86	159.30		

項目	年度					
	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29
年度末 給水区域内 人口(人)	旧宇都宮市	471,810	473,265	474,378		
	旧河内町	34,642	34,624	34,697	34,762	
	旧上河内町	8,624	8,670	8,670	8,687	
	計	513,227	516,533	517,745	517,827	
行政区域内人口(人)	514,181	516,033	517,539	518,718		
年度末 給水人口 (人)	旧宇都宮市	463,149	464,948	466,419	467,544	
	旧河内町	32,314	32,300	32,372	32,440	
	旧上河内町	8,003	8,048	8,049	8,065	
	計	503,466	505,296	506,840	508,049	
年度末 普及率 (%)	旧宇都宮市	98.55	98.55	98.55	98.56	
	旧河内町	93.28	93.29	93.30	93.32	
	旧上河内町	92.80	92.83	92.84	92.84	
	計	98.10	98.10	98.10	98.11	
年度末 給水戸数 (戸)	旧宇都宮市	216,190	218,680	220,677	222,815	
	旧河内町	12,364	12,511	12,713	12,893	
	旧上河内町	2,864	2,927	2,995	3,036	
	計	231,418	234,118	236,385	238,744	
年間給水量(m ³)	60,319,498	59,565,887	59,268,563	60,188,053		
1日最大給水量(m ³)	8月29日	7月9日	8月6日	7月14日		
	180,499	177,214	179,449	182,485		
1人1日最大給水量(ℓ)	359	351	354	359		
1日平均給水量(m ³)	164,807	163,194	162,380	164,899		
1人1日平均給水量(ℓ)	327	323	320	325		
年間有取水量(m ³)	53,141,474	52,800,191	52,519,636	52,413,176		
1人1日平均有取水量(ℓ)	288	286	284	283		
有取率(%)	88.10	88.64	88.61	87.08		
塩素使用料(kg)	44,000	45,510	42,535	42,432		
休止・閉栓・名義変更受付(件)	74,157	75,760	75,156	74,969		
修繕工事(件)	2,680	2,105	1,934	1,838		
受託給水工事(件)	—	—	—	—		
受託配水工事(件)	—	—	—	—		
配水管延長(km)	3,060.82	3,084.45	3,103.61	3,113.80		
施設能力(m ³ /日)	227,032	227,032	227,032	227,032		
年間使用電力量(kWh)	5,935,586	6,041,801	5,766,458	5,850,499		
水道料金調定額(千円)	10,077,129	9,991,967	10,146,882.619	10,170,053.763		
1m当り供給単価(円)	180.62	180.25	180.13	179.68		
1m当り給水原価(円)	161.08	162.27	149.65	151.70		

2. 施設概要

今市浄水場

所在地	日光市瀬川1334-1
敷地面積	31,623.32㎡
施設能力	14,000㎡ / 日
取水施設	円筒分水井
通水開始年月	大正5(1916)年3月
施設概要	宇都宮市水道創設事業により運用開始した施設。水源は日光中禪寺湖から華巖の滝、大谷川から所野第3発電所を經由し導水している。自然流下方式により、篠井・新里配水区及び石那田配水場に配水している。



白沢浄水場

所在地	宇都宮市白沢町1136-18
敷地面積	24,818㎡
施設能力	44,000㎡ / 日
取水施設	浅井戸による伏流水取水方式
施設管理	配水管理センター
通水開始年月	昭和44(1969)年7月
施設概要	第3期拡張事業により築造。平成19年に更新。旧河内町に直接配水するほか、配水場より自然流下により、市内東部地区に配水している。平成22年5月より施設無人化となり、配水管理センターからの遠方監視制御を行っている。



松田新田浄水場

所在地	宇都宮市今里町1188-2
敷地面積	76,707㎡
施設能力	124,000㎡ / 日
取水施設	高間木取水場
通水開始年月	昭和54(1979)年1月
施設概要	昭和46年、第4期拡張事業として着手。水源を鬼怒川(川治ダムに水利権を確保)に求め、市内まで自然流下方式により配水している。昭和56年3月に配水池が完成、平成20年3月に新配水池が完成した(平成21年2月供用開始)。



高間木取水場

所在地	宇都宮市宮山田町1867-2
敷地面積	4,281㎡
施設能力	—
取水施設	表流水取水方式
施設管理	松田新田浄水場
通水開始年月	昭和54(1979)年1月
施設概要	第4期拡張事業にて、松田新田浄水場の取水施設として運用開始。当施設において、鬼怒川及び清水川の表流水を取水堰・隧道を通して取水し、接合井・沈砂池を経て松田新田浄水場まで導水している。



配水管理センター

所在地	宇都宮市山本1-37-27
敷地面積	9,227㎡
施設管理	石那田ほか
通水開始年月	昭和32(1957)年7月(現在休止中)
施設概要	戦後、給水需要の発展に対応するため、第1・2期拡張事業にて山本浄水場として築造。旧河内町宝井地内の地下水を水源に市内に配水していた。平成16年11月に休止となった。現在は配水管理センターとして遠方監視により、36施設を管理している。



謡辻浄水場

所在地	宇都宮市宮山田町1138-1
敷地面積	443㎡
施設能力	44㎡/日
取水施設	浅井戸によるポンプ取水方式
施設管理	配水管理センター
通水開始年月	—
施設概要	平成19年3月に市町合併に伴い、旧上河内町から移管を受けた浄水場であり、謡辻系謡辻配水区に圧力タンクを利用してポンプで配水している。



今里浄水場

所在地	宇都宮市今里町118-2
敷地面積	830㎡
施設能力	988㎡/日
取水施設	浅井戸によるポンプ取水方式
施設管理	配水管理センター
通水開始年月	—
施設概要	平成19年3月に市町合併に伴い、旧上河内町から移管を受けた浄水場であり、送水ポンプで今里配水場に送水している。



石那田配水場

所在地	宇都宮市石那田町2270-2
敷地面積	3,142㎡
配水池容量	7,100㎡/日
施設管理	配水管理センター
通水開始年月	昭和48(1973)年10月
施設概要	第3期拡張事業において、富屋地区への給水を目的につくられた施設。今市浄水場でつくられた水は、途中4カ所の減圧所にて減圧され、自然流下にて市内に配水している。平成6年4月に無人化した。



白沢配水場

所在地	宇都宮市白沢町 1674-5
敷地面積	16,406㎡
配水池容量	23,000㎡ / 日
施設管理	配水管理センター
通水開始年月	昭和49 (1974) 年4月
施設概要	第3期拡張事業において、白沢浄水場の水を安定給水を目的につくられた。白沢浄水場より送水された水を自然流下により市内に配水している。



板戸配水場

所在地	宇都宮市板戸町 3121-2
敷地面積	16,473㎡
配水池容量	28,000㎡ / 日
最大浄水能力	8,500㎡
施設管理	配水管理センター
通水開始年月	昭和62 (1987) 年10月
施設概要	第5期拡張事業において、水源を鬼怒川 (県企業局用水供給事業) に求め、主に鬼怒川左岸台地への給水を目的につくられた施設。左岸台地および右岸の低区には配水池から、高区には配水塔より自然流下により配水している。



戸祭配水場

所在地	宇都宮市中戸祭町 2841-2
敷地面積	25,359㎡
配水池容量	15,300㎡ / 日
施設管理	配水管理センター
通水開始年月	大正5 (1916) 年3月
施設概要	水道創設当時の施設。平成8年10月から配水区の変更で松田新田浄水場からの水を配水場周辺の高台団地に配水している。また平成12年度に震災用貯水池と備蓄倉庫を整備し、応急給水拠点としての重要な役割を担うことになった。



今里配水場

所在地	宇都宮市今里町 1037-2
敷地面積	3,823㎡
配水池容量	1,965㎡ / 日
施設管理	配水管理センター
通水開始年月	—
施設概要	平成19年3月に市町合併に伴い、旧上河内町から移管を受けた。松田新田増圧所、今里浄水場から流入し、上河内東部と西部地区に配水している。



下荒針配水場

所在地	宇都宮市下荒針町3808-9
敷地面積	1,463㎡
高架水槽容量	3,100㎡
施設管理	配水管理センター
通水開始年月	平成2(1990)年8月
施設概要	第5期拡張事業において、松田水系下荒針配水区への配水を目的につくられた。松田新田浄水場から流入し、自然流下にて配水している。また、平成15年1月から応急給水拠点としての重要な役割を担うことになった。



立伏配水場

所在地	宇都宮市立伏町948-346
敷地面積	524㎡
配水池容量	1,000㎡
施設管理	配水管理センター
通水開始年月	—
施設概要	昭和55年4月に旧河内町から移管を受けた。松田新田浄水場から流入し、自然流下にて松田水系立伏配水区に配水している。



1) 今市水系 (昭和60～平成27年度)

採水年月	採水時間	天候	前日 当日	石那田配水場配水池 昭和60年4月8日 10時30分	石那田配水場配水池 昭和61年4月7日 11時33分	石那田配水場配水池 昭和62年4月8日 11時28分	石那田配水場配水池 昭和63年4月18日 9時44分	石那田配水場配水池 平成元年4月19日 11時35分	石那田配水場配水池 平成2年4月10日 9時03分	石那田配水場配水池 平成3年4月15日 9時48分	石那田配水場配水池 平成4年4月13日 10時53分	立岩自治会兼会所給水塔 平成5年4月15日
気温(℃)	13.5	曇	晴	8.5	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	—
水温(℃)	9.1	9.1	8.6	9.9	21.5	21.5	15.0	20.0	15.0	11.5	10.5	15.0
アンモニア性窒素 (mg/l)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素 (mg/l)	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2
塩素イオン (mg/l)	7.1	7.7	7.7	6.4	7.0	7.0	7.0	7.0	7.7	5.8	7.5	4.4
過マンガン酸カリウム消費量 (mg/l)	0.4	0.5	0.5	1.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3
一般細菌 (個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
シアン (mg/l)	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—
総水銀 (mg/l)	—	—	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	—	—	—	—	—	—
有機リン (mg/l)	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—
銅 (mg/l)	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—
鉄 (mg/l)	—	—	0.01	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—
マンガン (mg/l)	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—
亜鉛 (mg/l)	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—
鉛 (mg/l)	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—
六価クロム (mg/l)	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—
カドミウム (mg/l)	—	—	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	—	—	—	—	—	—
ヒ素 (mg/l)	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—
フッ素 (mg/l)	—	—	0.2	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—
硬度 (mg/l)	—	—	37.0	37.0	37.0	37.0	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物 (mg/l)	—	—	104	53.8	53.8	53.8	—	—	—	—	—	—
フェノール類 (mg/l)	—	—	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—
PH値	7.0	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.0	7.2	7.4	7.3	7.6
臭味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
濁度 (度)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
セレン (mg/l)	—	—	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	—	—	—	—
総アルカリ度 (mg/l)	28.6	29.2	29.2	31.0	31.0	31.0	31.6	30.2	31.8	31.2	31.6	30.1
導電率 (μs/cm)	109	109	109	114	114	114	114	109	107	104	108	108
外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
残留塩素 (ppm)	0.7	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4

採水場所	立岩自治会集会所			立岩自治会集会所			立岩自治会集会所			立岩自治会集会所			立岩自治会集会所		
	平成6年	平成7年	平成8年	平成9年	平成10年	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
基準値															
一般細菌(個/ml)	0	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム(mg/l)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
水銀(mg/l)	0.0005	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
セレン(mg/l)	0.01	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
鉛(mg/l)	0.05	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
ヒ素(mg/l)	0.01	0.002	0.001	0.002	0.003	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
六価クロム(mg/l)	0.05	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
シアノ(mg/l)	0.01	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/l)	10	0.2	0.2	0.3	0.4	0.34	0.24	0.31	0.37	0.23	0.31	0.45	0.28	0.37	0.37
フッ素(mg/l)	0.8	0.11	0.13	0.08	0.11	0.18	0.09	0.11	0.11	0.07	0.09	0.12	0.08	0.10	0.10
四塩化炭素(mg/l)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.02	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
ジクロロメタン(mg/l)	0.02	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
ジス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.04	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.01	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
トリクロロエチレン(mg/l)	0.03	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
ベンゼン(mg/l)	0.01	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
クロホルム(mg/l)	0.06	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ジブロモクロロメタン(mg/l)	0.1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
アロモジクロロメタン(mg/l)	0.03	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
プロモホルム(mg/l)	0.09	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
総トリクロロメタン(mg/l)	0.1	0.004	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.006	0.0000	0.003	0.009	0.003	0.005	0.005
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
シマジン(mg/l)	0.003	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
チウラム(mg/l)	0.006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
チオベンカルブ(mg/l)	0.02	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
亜鉛(mg/l)	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
鉄(mg/l)	0.3	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	0.03	0.00	0.01	0.01
銅(mg/l)	1.0	0.01	0.01	0.02	0.00	0.02	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
ナトリウム(mg/l)	200	7.7	7.7	9.0	7.4	8.1	8.6	7.7	8.2	8.3	6.5	7.5	10.4	7.3	8.4
マンガン(mg/l)	0.05	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.001	0.0000	0.0000	0.001	0.0000	0.0000
塩素イオン(mg/l)	200	4.2	4.2	4.9	3.7	4.2	4.5	4.0	4.3	4.7	3.5	4.0	4.8	3.7	4.2
硬度(mg/l)	300	35.3	35.3	37.8	32.0	35.4	36.7	21.7	34.4	36.9	30.4	33.3	43.1	31.8	37.8
蒸発残留物(mg/l)	500	90	90	108	82	93	99	89	95	98	90	94	120	81	96
陰イオン界面活性剤(mg/l)	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
フェノール類(mg/l)	0.005	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
過マンガン酸カリウム消費量(mg/l)	10	0.4	0.4	0.6	0.1	0.3	0.4	0.2	0.3	0.7	0.2	0.4	0.9	0.1	0.4
PH値	5.8~8.6	7.6	7.6	7.7	7.3	7.5	7.7	7.3	7.4	7.5	7.2	7.4	7.5	7.2	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度(度)	5以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
濁度(度)	2	0	0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0

採水場所 採水年	立岩自治会集会所			立岩自治会集会所			立岩自治会集会所			立岩自治会集会所			雷屋地区市民センター		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
基準値															
100以下															
大腸菌群	不検出			不検出			不検出			不検出			不検出		
カドミウム (mg/l)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
水銀 (mg/l)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
セレン (mg/l)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
鉛 (mg/l)	0.006	0.000	0.001	0.005	0.000	0.001	0.003	0.000	0.001	0.003	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
ヒ素 (mg/l)	0.01	0.003	0.000	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002
六価クロム (mg/l)	0.05	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
シアノ (mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	10	0.41	0.32	0.36	0.44	0.31	0.36	0.44	0.25	0.34	0.41	0.15	0.32	0.44	0.31
フッ素 (mg/l)	0.8	0.19	0.01	0.09	0.12	0.06	0.10	0.37	0.18	0.22	0.37	0.14	0.20	0.20	0.07
四塩化炭素 (mg/l)	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,2-ジクロロエタン (mg/l)	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ジクロロメタン (mg/l)	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
ジス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.04	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
トリクロロエチレン (mg/l)	0.03	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ベンゼン (mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
クロホルム (mg/l)	0.06	0.005	0.001	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	0.001	0.004	0.001	0.001
ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.1	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.002
アロモジクロロメタン (mg/l)	0.03	0.004	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.002
プロモホルム (mg/l)	0.09	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
総トリクロロメタン (mg/l)	0.1	0.012	0.003	0.007	0.007	0.003	0.005	0.008	0.003	0.005	0.009	0.002	0.005	0.007	0.003
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
シマジン (mg/l)	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
チウラム (mg/l)	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
チオベンカルブ (mg/l)	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
亜鉛 (mg/l)	1.0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00
鉄 (mg/l)	0.3	0.02	0.00	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
銅 (mg/l)	1.0	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ナトリウム (mg/l)	200	9.2	5.6	7.7	8.8	6.9	7.8	8.6	7.1	7.8	8.7	6.2	7.9	8.7	6.5
マンガン (mg/l)	0.05	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
塩素イオン (mg/l)	200	5.0	2.8	4.1	4.6	3.6	4.1	4.3	3.4	3.9	4.4	3.9	4.2	4.5	3.3
硬度 (mg/l)	300	45.8	32.2	36.6	36.6	32.1	34.4	36.4	25.0	32.5	36.3	27.4	32.8	36.5	28.2
蒸気残留物 (mg/l)	500	103	79	91	106	67	87	105	77	90	107	76	88	98	79
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	0.3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
フェノール類 (mg/l)	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
過マンガン酸カリウム消費量 (mg/l)	10	0.8	0.2	0.5	0.6	0.2	0.4	0.8	0.2	0.5	1.0	0.3	0.5	0.7	0.1
PH値	5.8~8.6	7.6	7.2	7.4	7.4	7.1	7.3	7.9	7.1	7.4	7.4	7.1	7.3	7.5	7.0
味	異常でないこと														
臭気	異常でないこと														
色度 (度)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
濁度 (度)	2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0

異常なし

異常なし

異常なし

異常なし

異常なし

異常なし

異常なし

採水場所		篠井及び富屋地区市民センター				篠井及び富屋地区市民センター			
採水年	基準値	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
一般細菌 (個/ml)	100以下	4	不検出	1	1	不検出	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
水銀及びその化合物 (mg/l)	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/l)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/l)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.01	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
六価クロム化合物 (mg/l)	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シアノ化物イオン及び強化シアノ (mg/l)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	10	<1.00	<1.00	<1.00	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.8	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09
ホウ素及びその化合物 (mg/l)	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化砒素 (mg/l)	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキササン (mg/l)	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン (mg/l)	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/l)	0.03	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ベンゼン (mg/l)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/l)	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸 (mg/l)	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/l)	0.06	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸 (mg/l)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸 (mg/l)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリクロロメタン (mg/l)	0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸 (mg/l)	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
アロモジクロロメタン (mg/l)	0.03	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
アロモホルム (mg/l)	0.09	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド (mg/l)	0.08	<0.012	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物 (mg/l)	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物 (mg/l)	0.3	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物 (mg/l)	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	200	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン (mg/l)	200	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/l)	300	51.3	45.2	47.6	36	47	31	36	36
蒸発残留物 (mg/l)	500	139	123	132	93	88	91	97	81
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジエオキシミン (mg/l)	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
2-メチルイソボルネオール (mg/l)	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
非イオン界面活性剤 (mg/l)	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/l)	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物質 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/l)	10	<1.0	<1.0	<1.0	0.6	0.9	<0.5	0.9	<0.5
PH値	5.8~8.6	7.3	6.9	7.1	8.0	6.6	7.7	8.0	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.1

採水場所 採水年	篠井及び豊屋地区市民センター					篠井及び豊屋地区市民センター				
	最高	最低	平均	最高	最低	最高	最低	平均	最高	最低
	0	0	0	5	0	0	0	1	5	0
基準値	100以下					100以下				
一般細菌 (個/ml)	不検出					不検出				
カドミウム及びその化合物 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物 (mg/l)	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物 (mg/l)	—	—	—	0.002	0.001	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物 (mg/l)	—	0.003	0.003	0.004	0.002	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアニドイオン及び塩化シアニド (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.26	—	0.14	0.14	0.09	0.12	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化砒素 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリクロロメタン (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
プロモジクロロメタン (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
プロモホルム (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	—	0.03	—	0.04	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/l)	53.2	33.1	39.1	40.0	32.0	34.7	—	—	—	—
蒸発残留物 (mg/l)	91	86	89	95	86	90	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジエオキシミン (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルインボルネオール (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物 (TOC) (mg/l)	5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
pH値	5.8~8.6	8.0	7.4	7.7	8.0	7.8	—	—	—	—
味	異常でないこと					異常でないこと				
臭気	異常なし					異常なし				
色度 (度)	異常でないこと					異常でないこと				
濁度 (度)	1	—	—	1	—	—	—	—	0.2	—
基準値	2					2				

採水場所 採水年	篠井及び豊屋地区市民センター					篠井及び豊屋地区市民センター				
	最高	最低	平均	最高	最低	最高	最低	平均	最高	最低
	0	0	0	5	0	0	0	1	5	0
基準値	100以下					100以下				
一般細菌 (個/ml)	不検出					不検出				
カドミウム及びその化合物 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物 (mg/l)	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物 (mg/l)	—	—	—	0.002	0.001	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物 (mg/l)	—	0.003	0.003	0.004	0.002	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアニドイオン及び塩化シアニド (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.8	—	0.14	0.14	0.09	0.12	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化砒素 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリクロロメタン (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
プロモジクロロメタン (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
プロモホルム (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	—	0.03	—	0.04	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/l)	300	300	300	39	34	36	—	—	—	—
蒸発残留物 (mg/l)	500	500	500	99	89	95	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジエオキシミン (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルインボルネオール (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物 (TOC) (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
pH値	5.8~8.6	8.1	7.7	8.1	7.7	7.8	—	—	—	—
味	異常でないこと					異常なし				
臭気	異常でないこと					異常なし				
色度 (度)	5以下					5以下				
濁度 (度)	2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
基準値	2					2				

採水場所 採水年	篠井及び豊原地区市民センター				篠井及び城山地区市民センター				篠井及び城山地区市民センター				篠井及び城山地区市民センター			
	最高	最低	平均	不検出	最高	最低	平均	不検出	最高	最低	平均	不検出	最高	最低	平均	不検出
一般細菌 (個/ml)	0	0	0	不検出	—	—	—	不検出	—	—	—	不検出	0	0	0	不検出
大腸菌	—	—	—	不検出	—	—	—	不検出	—	—	—	不検出	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
カドミウム及びその化合物 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
水銀及びその化合物 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
セレン及びその化合物 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004	0.003	0.003	0.003
ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.01	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
六価クロム化合物 (mg/l)	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
シアノ化物イオン及び揮発性シアノ (mg/l)	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.3	0.3
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.13	0.11	0.12	0.12
フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.8	0.16	0.13	0.13	0.14	0.09	0.11	0.11	0.14	0.11	0.12	0.12	0.1	0.11	0.12	0.12
ホウ素及びその化合物 (mg/l)	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
四塩化砒素 (mg/l)	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
1,4-ジオキサザン (mg/l)	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ジクロロメタン (mg/l)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン (mg/l)	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン (mg/l)	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
塩化酸 (mg/l)	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロ酢酸 (mg/l)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
クロロホルム (mg/l)	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ジクロロ酢酸 (mg/l)	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
臭素酸 (mg/l)	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン (mg/l)	0.1	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
トリクロロ酢酸 (mg/l)	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
プロモジクロロメタン (mg/l)	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
プロモホルム (mg/l)	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
ホルムアルデヒド (mg/l)	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
亜鉛及びその化合物 (mg/l)	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.2	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物 (mg/l)	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物 (mg/l)	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	7.3	7.3
マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン (mg/l)	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	2.6	3.8	3.8
カルシウム (mg/l)	300	38	34	36	39	31	36	31	39	31	35	35	37	34	36	36
蒸発残留物 (mg/l)	500	89	84	86	95	78	88	88	96	72	84	84	110	80	96	96
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン (mg/l)	0.00001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
2-メチルシロリンゴ酸 (mg/l)	0.00001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
非イオン界面活性剤 (mg/l)	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類 (mg/l)	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
有機物等 (TOC) (mg/l)	3	0.4	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.2
pH値	5.8~8.6	8.0	7.5	7.8	8.1	7.5	7.8	7.8	8.2	7.5	7.8	7.8	7.9	7.1	7.6	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度 (度)	2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1

採水場所 採水年	篠井及び城山地区市民センター				篠井及び城山地区市民センター			
	基準値	最高	最低	平均	基準値	最高	最低	平均
一般細菌 (個/ml)	100以下	1	不検出	0	100以下	0	不検出	0
カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.003 以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003 以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
水銀及びその化合物 (mg/l)	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
セレン及びその化合物 (mg/l)	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物 (mg/l)	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.01	0.002	0.002	0.003	0.01	0.003	0.003	0.003
六価クロム化合物 (mg/l)	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満
亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び揮化シアン (mg/l)	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	10	0.3	0.2	0.3	10	0.3	0.2	0.3
フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.8	0.13	0.10	0.12	0.8	0.13	0.11	0.12
ホウ素及びその化合物 (mg/l)	1.0	0.1未満	0.1未満	0.1	1.0	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化砒素 (mg/l)	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,4-ジオキサン (mg/l)	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ジズ-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン (mg/l)	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.01	0.001未満	0.001未満	0.01	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン (mg/l)	0.01	0.001未満	0.001未満	0.01	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヘンセン (mg/l)	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001	0.01	0.001未満	0.001	0.001
塩素酸 (mg/l)	0.6	0.06未満	0.06未満	0.06	0.6	0.06未満	0.06	0.06
クロロ酢酸 (mg/l)	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002	0.02	0.002未満	0.002	0.002
クロロホルム (mg/l)	0.06	0.006未満	0.006未満	0.006	0.06	0.006未満	0.006	0.006
ジクロロ酢酸 (mg/l)	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004	0.03	0.003未満	0.003	0.003
ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.1	0.01未満	0.01未満	0.1	0.1	0.01未満	0.01	0.01
臭素酸 (mg/l)	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001	0.01	0.001未満	0.001	0.001
総トリハロメタン (mg/l)	0.1	0.01未満	0.01未満	0.1	0.1	0.01未満	0.01	0.01
トリクロロ酢酸 (mg/l)	0.2	0.02未満	0.02未満	0.02	0.03	0.003未満	0.003	0.003
プロモジクロロメタン (mg/l)	0.03	0.003未満	0.003未満	0.03	0.03	0.003未満	0.003	0.003
プロモホルム (mg/l)	0.09	0.009未満	0.009未満	0.009	0.09	0.009未満	0.009	0.009
ホルムアルデヒド (mg/l)	0.08	0.008未満	0.008未満	0.008	0.08	0.008未満	0.008	0.008
亜鉛及びその化合物 (mg/l)	1.0	0.01未満	0.01未満	1.0	1.0	0.01未満	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.2	0.01	0.01	0.01	0.2	0.01	0.01	0.01
鉄及びその化合物 (mg/l)	0.3	0.01未満	0.01未満	0.01	0.3	0.01未満	0.01	0.01
銅及びその化合物 (mg/l)	1.0	0.1未満	0.1	0.1	1.0	0.1	0.1	0.1
ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	200	7.6	6.1	7.0	200	7.3	6.7	7.1
マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001	0.05	0.001未満	0.001	0.001
塩化物質イオン (mg/l)	200	4.0	3.2	3.7	200	4.2	2.7	3.8
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/l)	300	39	33	36	300	38	34	36
蒸発残留物 (mg/l)	500	98	71	84	500	96	88	92
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.2	0.02未満	0.02未満	0.02	0.2	0.02未満	0.02	0.02
ジエースミン (mg/l)	0.00001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001	0.00001	0.00001未満	0.00001	0.00001
2-メチルイソボルネオール (mg/l)	0.00001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001	0.00001	0.00001未満	0.00001	0.00001
非イオン界面活性剤 (mg/l)	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002	0.02	0.002未満	0.002	0.002
フェーブル類 (mg/l)	0.005	0.0005未満	0.0005未満	0.005	0.005	0.0005未満	0.0005	0.0005
有機物 (TOC) (mg/l)	3	0.3	0.2	0.2	3	0.3	0.2	0.2
pH値	5.8~8.6	8.0	7.1	7.5	5.8~8.6	8.2	6.9	7.5
味	異常でないこと		異常なし		異常でないこと		異常なし	
臭気	異常でないこと		異常なし		異常でないこと		異常なし	
色度 (度)	5 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度 (度)	2	0.2	0.1	0.1	2	0.1	0.1	0.1

2) 宝井水系 (昭和60～平成16年度)

採水年月	採水時間		天候		山本浄水場ポンプ室	山本浄水場ポンプ室	山本浄水場ポンプ室	山本浄水場ポンプ室	山本浄水場ポンプ室	山本浄水場ポンプ室	山本浄水場ポンプ室	山本浄水場ポンプ室	山本浄水場ポンプ室
	9時35分	11時10分	晴	曇	昭和60年4月11日	昭和61年4月10日	昭和62年4月9日	昭和63年4月21日	平成元年4月18日	平成2年4月13日	平成3年4月16日	平成4年4月14日	平成5年4月20日
	9時35分	11時10分	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	—
水温(℃)	16.0	13.0	13.0	13.0	19.0	19.0	14.5	14.5	19.2	14.5	14.5	12.5	8.5
アンモニア性窒素 (mg/l)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素 (mg/l)	1.5	0.3	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	1.7	1.6	1.7	1.7	1.4
塩素イオン (mg/l)	10.9	10.6	11.0	11.0	10.4	10.4	10.5	10.5	10.7	10.5	10.7	10.8	8.0
過マンガン酸カリウム消費量 (mg/l)	0.3	0.3	0.7	0.7	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
一般細菌 (個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
シアン (mg/l)	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出
総水銀 (mg/l)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0000
有機リン (mg/l)	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出
銅 (mg/l)	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
鉄 (mg/l)	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02
マンガン (mg/l)	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
亜鉛 (mg/l)	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
鉛 (mg/l)	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
六価クロム (mg/l)	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
カドミウム (mg/l)	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000
ヒ素 (mg/l)	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
フッ素 (mg/l)	0.1	0.1	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
硬度 (mg/l)	50.0	50.0	52.8	52.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.80
蒸発残留物 (mg/l)	117	105	127	127	—	—	—	—	—	—	—	—	127
フェノール類 (mg/l)	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
PH値	6.8	7.0	6.7	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	6.8	7.0
臭味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
濁度 (度)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
セレン (mg/l)	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000
総アルカリ度 (mg/l)	52.2	56.4	50.4	50.4	57.0	57.0	58.4	58.4	63.2	58.4	63.2	62.8	55.5
導電率 (μs/cm)	173	168	170	170	168	168	174	174	186	174	186	179	168
外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
残留塩素 (ppm)	0.4	0.35	0.7	0.7	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3

採水場所	大曾郵便局 平成6年			大曾郵便局 平成7年			大曾郵便局 平成8年			大曾郵便局 平成9年			大曾郵便局 平成10年		
	基準値	最高	最低	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
採水年															
一般細菌(個/ml)	100以下	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム(mg/l)	0.01以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
水銀(mg/l)	0.0005	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
セレン(mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
鉛(mg/l)	0.05	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.005	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	0.001
ヒ素(mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
六価クロム(mg/l)	0.05	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
シアノ(mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/l)	10	1.5	1.3	1.8	1.3	1.5	2.79	1.03	1.51	2.39	1.24	1.54	2.26	1.43	1.94
フッ素(mg/l)	0.8	0.00	0.08	0.02	0.05	0.05	0.04	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	0.07	0.02	0.05
四塩化炭素(mg/l)	0.002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ジクロロメタン(mg/l)	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ジス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.04	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
トリクロロエチレン(mg/l)	0.03	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ベンゼン(mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
クロホルム(mg/l)	0.06	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
ジブロモクロロメタン(mg/l)	0.1	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.003	0.000	0.001
ブロモジクロロメタン(mg/l)	0.03	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
プロモホルム(mg/l)	0.09	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.002	0.000	0.001
総トリハロメタン(mg/l)	0.1	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.007	0.001	0.003
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
シマジン(mg/l)	0.003	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
チウラム(mg/l)	0.006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
チオベンカルブ(mg/l)	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
亜鉛(mg/l)	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.03	0.00	0.01
鉄(mg/l)	0.3	0.01	0.02	0.00	0.01	0.02	0.02	0.00	0.01	0.09	0.00	0.02	0.04	0.00	0.01
銅(mg/l)	1.0	0.01	0.10	0.01	0.02	0.03	0.01	0.03	0.01	0.03	0.00	0.01	0.03	0.00	0.01
ナトリウム(mg/l)	200	14.2	23.3	15.9	19.3	20.2	16.7	18.3	18.3	22.0	13.1	17.5	21.2	15.6	18.5
マンガン(mg/l)	0.05	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
塩素イオン(mg/l)	200	7.7	10.7	8.3	9.5	10.4	8.4	9.5	10.7	8.0	8.0	9.1	9.6	8.3	9.1
硬度(mg/l)	300	48.1	54.3	50.7	52.3	52.7	47.6	50.2	53.2	44.8	48.4	48.4	56.3	49.9	52.7
蒸発残留物(mg/l)	500	115	141	123	135	135	122	129	160	110	134	176	127	137	137
陰イオン界面活性剤(mg/l)	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
フェノール類(mg/l)	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
過マンガン酸カリウム消費量(mg/l)	10	0.3	0.5	0.1	0.3	0.5	0.1	0.2	0.8	0.1	0.2	0.6	0.1	0.3	0.3
PH値	5.8~8.6	6.6	7.1	6.7	6.9	7.2	6.8	7.0	7.1	6.6	6.9	7.1	6.7	6.9	6.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度(度)	5以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
濁度(度)	2	0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0

採水場所 採水年	大曾郵便局 平成11年				大曾郵便局 平成12年				大曾郵便局 平成13年				大曾郵便局 平成14年				大曾郵便局 平成15年			
	基準値	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	
一般細菌(個/ml)	100以下	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出	
カドミウム(mg/l)	0.01以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
水銀(mg/l)	0.0005	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
セレン(mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
鉛(mg/l)	0.05	0.002	0.000	0.001	0.002	0.000	0.001	0.002	0.000	0.001	0.002	0.000	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	
ヒ素(mg/l)	0.01	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
六価クロム(mg/l)	0.05	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
シアノ(mg/l)	0.01	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/l)	10	2.25	1.45	1.77	2.36	1.50	2.04	2.54	1.37	1.96	2.31	1.33	1.84	2.35	1.36	1.80				
フッ素(mg/l)	0.8	0.05	0.00	0.02	0.08	0.00	0.03	0.16	0.05	0.11	0.27	0.04	0.10	0.07	0.04	0.05				
四塩化炭素(mg/l)	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
ジクロロメタン(mg/l)	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
ジス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.04	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
トリクロロエチレン(mg/l)	0.03	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
ベンゼン(mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
クロホルム(mg/l)	0.06	0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	
ジブロモクロロメタン(mg/l)	0.1	0.004	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
アロモジクロロメタン(mg/l)	0.03	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
ブromoホルム(mg/l)	0.09	0.003	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
総トリクロロメタン(mg/l)	0.1	0.010	0.002	0.005	0.003	0.001	0.002	0.004	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.002	0.001	
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
ジマジン(mg/l)	0.003	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
チウラム(mg/l)	0.006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
チオベンカリーブ(mg/l)	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
亜鉛(mg/l)	1.0	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.06	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	
鉄(mg/l)	0.3	0.11	0.00	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
銅(mg/l)	1.0	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	
ナトリウム(mg/l)	200	23.5	16.8	19.7	23.6	16.4	20.9	24.1	17.4	21.7	24.3	18.3	22.0	23.9	19.9	21.9				
マンガン(mg/l)	0.05	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
塩素イオン(mg/l)	200	9.3	6.9	8.3	9.1	7.4	8.2	9.2	7.8	8.3	8.9	7.5	8.1	8.6	6.9	7.5				
硬度(mg/l)	300	53.1	48.4	50.6	53.9	46.9	51.1	52.1	44.8	48.2	49.6	45.6	47.9	49.5	45.4	47.7				
蒸気残留物(mg/l)	500	157	115	133	154	119	135	155	111	134	147	119	133	151	120	136				
陰イオン界面活性剤(mg/l)	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	0.3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
フェノール類(mg/l)	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
過マンガン酸カリウム消費量(mg/l)	10	0.9	0.1	0.4	0.7	0.1	0.4	0.5	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	1.0	0.1	0.4				
PH値	5.8~8.6	7.2	6.8	7.0	7.2	6.9	7.0	7.2	6.8	7.0	7.4	7.0	7.1	7.4	6.8	7.1				
味	異常でないこと																			
臭気	異常でないこと																			
色度(度)	5以下	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
透明度(度)	2	0.7	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	

採水場所 採水年	大宮郵便局 平成16年			
	基準値	最高	最低	平均
一般細菌 (個/ml)	100以下 不検出	0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001
水銀及びその化合物 (mg/l)	0.0005 %	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/l)	0.01 %	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/l)	0.01 %	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.01 %	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/l)	0.05 %	<0.005	<0.005	<0.005
シアン化物イオン及び増化シアン (mg/l)	0.01 %	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	10 %	2.27	1.19	1.71
フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.8 %	0.10	<0.08	<0.08
ボウ素及びその化合物 (mg/l)	1.0 %	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化砒素 (mg/l)	0.002 %	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキササン (mg/l)	0.05 %	<0.005	<0.005	<0.005
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	0.02 %	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/l)	0.04 %	<0.004	<0.004	<0.004
トリクロロエチレン (mg/l)	0.02 %	<0.002	<0.002	<0.002
トリクロロエチレン (mg/l)	0.01 %	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/l)	0.03 %	<0.003	<0.003	<0.003
ベンゼン (mg/l)	0.01 %	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/l)	0.6 %	—	—	—
クロロ酢酸 (mg/l)	0.02 %	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/l)	0.06 %	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸 (mg/l)	0.04 %	<0.004	<0.004	<0.004
ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.1 %	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸 (mg/l)	0.01 %	<0.001	<0.001	<0.001
総トリクロロメタン (mg/l)	0.1 %	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸 (mg/l)	0.2 %	<0.02	<0.02	<0.02
プロモクロロメタン (mg/l)	0.03 %	<0.003	<0.003	<0.003
プロモホルム (mg/l)	0.09 %	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド (mg/l)	0.08 %	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物 (mg/l)	1.0 %	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.2 %	<0.02	<0.02	<0.02
錳及びその化合物 (mg/l)	0.3 %	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物 (mg/l)	1.0 %	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	200 %	21.9	<20	<20
マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.05 %	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン (mg/l)	200 %	<20	<20	<20
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/l)	300 %	56.2	49.5	52.9
蒸発残留物 (mg/l)	500 %	150	135	139
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.2 %	<0.02	<0.02	<0.02
ジエチルミン (mg/l)	0.00001 %	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/l)	0.00001 %	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/l)	0.02 %	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/l)	0.005 %	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物質(過マンガン消費量) (mg/l)	10 %	<1.0	<1.0	<1.0
PH値	5.8~8.6	7.0	6.6	6.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	2 %	<0.2	<0.2	<0.2

3) 白沢水系(昭和60～平成27年度)

採水場所	白沢浄水場	白沢浄水場	白沢浄水場	白沢浄水場	白沢浄水場	白沢浄水場	白沢浄水場	白沢浄水場	白沢浄水場	白沢浄水場	白沢浄水場	白沢浄水場	平石公民館
採水年月	昭和60年4月10日	昭和61年4月8日	昭和62年4月6日	昭和63年4月7日	平成元年4月3日	平成2年4月17日	平成3年4月9日	平成4年4月6日	平成4年4月6日	平成4年4月6日	平成5年4月13日		
採水時間	10時10分	13時56分	11時13分	11時41分	11時25分	11時01分	10時54分	10時58分	10時58分	10時58分			
天候	晴	晴	晴	曇	晴	雨	曇	雨	曇	晴	雨	晴	
前日 当日	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	
気温(℃)	16.5	15.0	19.5	16.5	13.5	10.5	18.5	18.0	18.0	18.0	9.5	9.5	
水温(℃)	13.7	13.5	14.0	14.3	13.5	13.7	14.6	14.6	14.6	14.6	9.8	9.8	
アンモニア性窒素(mg/l)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
亜硝酸態窒素(mg/l)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素(mg/l)	1.2	0.4	0.8	0.9	1.3	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	
塩素イオン(mg/l)	9.8	9.7	8.6	9.9	8.4	9.2	10.0	9.4	9.4	9.4	7.3	7.3	
過マンガン酸カリウム消費量(mg/l)	0.1	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	
一般細菌(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
シアン(mg/l)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
総水銀(mg/l)	0.0000	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
有機リン(mg/l)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
銅(mg/l)	0.00	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
鉄(mg/l)	0.00	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
マンガン(mg/l)	0.00	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
亜鉛(mg/l)	0.0	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
鉛(mg/l)	0.00	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
六価クロム(mg/l)	0.00	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
カドミウム(mg/l)	0.000	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
ヒ素(mg/l)	0.00	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
フッ素(mg/l)	0.1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
硬度(mg/l)	47.2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
蒸発残留物(mg/l)	124	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
フェノール類(mg/l)	0.000	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
陰イオン界面活性剤(mg/l)	0.0	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
PH値	7.0	7.0	6.7	7.0	6.8	6.9	7.0	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	
臭味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度(度)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
濁度(度)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
セレン(mg/l)	0.000	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
総アルカリ度(mg/l)	54.0	54.4	56.8	61.8	66.4	65.6	72.0	67.8	67.8	67.8	65.7	65.7	
導電率(μs/cm)	171	158	166	182	180	177	195	184	184	184	182	182	
外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
残留塩素(ppm)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	

採水場所	平石公民館 平成6年			平石公民館 平成7年			平石公民館 平成8年			平石公民館 平成9年			平石公民館 平成10年		
	基準値	最高	最低	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
採水年	—	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0
一般細菌(個/ml)	100以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
大腸菌群	0.01以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
カドミウム(mg/l)	0.0005	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
水銀(mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
セレン(mg/l)	0.05	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
鉛(mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
ヒ素(mg/l)	0.05	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
六価クロム(mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
シアノ(mg/l)	10	1.4	2.3	1.2	1.4	2.09	1.02	1.34	2.04	1.21	1.43	2.33	1.41	1.72	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/l)	0.8	0.06	0.07	0.00	0.06	0.06	0.06	0.04	0.04	0.06	0.02	0.04	0.27	0.05	0.08
フッ素(mg/l)	0.002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
四塩化炭素(mg/l)	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ジクロロメタン(mg/l)	0.04	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ジス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.03	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
トリクロロエチレン(mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ベンゼン(mg/l)	0.06	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
クロホルム(mg/l)	0.1	0.001	0.003	0.000	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.000	0.002
ジブロモクロロメタン(mg/l)	0.03	0.000	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.004	0.000	0.001
アロモジクロロメタン(mg/l)	0.09	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.002	0.000	0.001
プロモホルム(mg/l)	0.1	0.001	0.007	0.001	0.003	0.004	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	0.003	0.011	0.001	0.005
総トリハロメタン(mg/l)	0.002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.003	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
ジマジン(mg/l)	0.006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
チウラム(mg/l)	0.006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
チオベンカルブ(mg/l)	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
亜鉛(mg/l)	0.3	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
鉄(mg/l)	1.0	0.05	0.08	0.01	0.03	0.05	0.05	0.01	0.02	0.13	0.01	0.03	0.03	0.00	0.02
ナトリウム(mg/l)	200	20.0	28.3	17.6	22.5	25.9	18.2	22.1	26.9	15.9	20.6	28.1	16.6	22.7	
マンガン(mg/l)	0.05	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.007	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	
塩素イオン(mg/l)	200	6.6	8.4	6.4	7.2	8.9	3.9	7.5	8.9	6.1	7.2	8.0	3.4	6.3	
硬度(mg/l)	300	49.9	59.2	48.8	53.6	55.5	38.2	50.2	57.0	43.5	49.2	58.1	49.8	52.9	
蒸発残留物(mg/l)	500	132	191	127	145	161	124	142	175	129	147	184	120	146	
陰イオン界面活性剤(mg/l)	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
フェノール類(mg/l)	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
過マンガン酸カリウム消費量(mg/l)	10	0.2	0.5	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.4	0.1	0.2	0.8	0.1	0.3	
PH値	5.8~8.6	6.8	7.3	6.6	6.9	7.2	6.9	7.1	7.2	6.8	7.0	7.1	6.7	6.9	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度(度)	5以下	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
濁度(度)	2	0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	

採水場所 採水年	平成11年			平成12年			平成13年			平成14年			平成15年		
	基準値	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
一般細菌(個/ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム(mg/l)	0.01以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
水銀(mg/l)	0.0005	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
セレン(mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
鉛(mg/l)	0.05	0.002	0.000	0.001	0.002	0.000	0.004	0.000	0.001	0.003	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001
ヒ素(mg/l)	0.01	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
六価クロム(mg/l)	0.05	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
シアノ(mg/l)	0.01	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/l)	10	2.16	1.04	1.54	2.53	1.41	1.81	2.12	1.46	1.81	2.10	1.50	1.73	2.24	1.51
フッ素(mg/l)	0.8	0.07	0.00	0.05	0.07	0.04	0.05	0.20	0.09	0.14	0.15	0.09	0.12	0.10	0.04
四塩化炭素(mg/l)	0.02	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ジクロロメタン(mg/l)	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ジス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.04	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.01	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
トリクロロエチレン(mg/l)	0.03	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ベンゼン(mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
クロホルム(mg/l)	0.06	0.008	0.000	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ジブロモクロロメタン(mg/l)	0.1	0.003	0.000	0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.000	0.001	0.002	0.001
アロモジクロロメタン(mg/l)	0.03	0.005	0.000	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001
プロモホルム(mg/l)	0.09	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001
総トリクロロメタン(mg/l)	0.1	0.016	0.001	0.005	0.008	0.001	0.003	0.003	0.000	0.002	0.004	0.001	0.002	0.004	0.001
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
シマジン(mg/l)	0.003	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
チウラム(mg/l)	0.006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
チオベンカルブ(mg/l)	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
亜鉛(mg/l)	1.0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
鉄(mg/l)	0.3	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
銅(mg/l)	1.0	0.03	0.01	0.02	0.05	0.00	0.02	0.05	0.00	0.02	0.00	0.01	0.02	0.02	0.01
ナトリウム(mg/l)	200	22.7	10.6	18.9	24.0	17.3	20.0	25.8	17.9	20.3	22.4	16.7	19.0	21.6	16.7
マンガン(mg/l)	0.05	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
塩素イオン(mg/l)	200	8.3	5.8	6.8	7.0	5.9	6.3	7.9	5.9	6.8	7.4	5.9	6.6	7.5	6.0
硬度(mg/l)	300	62.3	39.4	50.7	53.7	47.4	50.1	53.1	46.4	48.9	54.2	47.7	50.2	54.1	48.3
蒸気残留物(mg/l)	500	151	113	132	153	107	128	154	107	130	146	118	131	146	117
陰イオン界面活性剤(mg/l)	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	0.3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
フェノール類(mg/l)	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
過マンガン酸カリウム消費量(mg/l)	10	0.6	0.0	0.3	0.8	0.2	0.4	0.5	0.2	0.4	1.5	0.1	0.4	0.7	0.1
PH値	5.8~8.6	7.1	6.7	6.9	6.9	6.6	6.8	6.8	6.6	6.7	6.9	6.6	6.7	6.8	6.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度(度)	5以下	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
濁度(度)	2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0

採水場所 採水年	平石地区市民センター				平石地区市民センター				平石地区市民センター			
	基準値	最高	最低	平均	基準値	最高	最低	平均	基準値	最高	最低	平均
一般細菌 (個/ml)	100以下	1	不検出	0	100以下	0	不検出	0	100以下	0	不検出	0
大腸菌	不検出	1	不検出	0	不検出	0	不検出	0	不検出	0	不検出	0
カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
水銀及びその化合物 (mg/l)	<0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/l)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/l)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/l)	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	0.05	<0.005	<0.005	<0.005
シアニドイオン及び塩化シアニ (mg/l)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	10	2.41	1.66	1.91	10	<0.001	<0.001	<0.001	10	<0.001	<0.001	<0.001
フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.8	0.10	<0.08	<0.08	0.8	0.10	<0.08	<0.08	0.8	0.10	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物 (mg/l)	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	1.0	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化砒素 (mg/l)	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサソ (mg/l)	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	0.05	<0.005	<0.005	<0.005
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	0.02	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	0.04	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン (mg/l)	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	0.02	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/l)	0.03	<0.003	<0.003	<0.003	0.03	<0.003	<0.003	<0.003	0.03	<0.003	<0.003	<0.003
ベンゼン (mg/l)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/l)	0.6	—	—	—	0.6	—	—	—	0.6	—	—	—
クロロ酢酸 (mg/l)	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	0.02	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/l)	0.06	<0.006	<0.006	<0.006	0.06	<0.006	<0.006	<0.006	0.06	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸 (mg/l)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	0.04	<0.004	<0.004	<0.004
ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.1	<0.01	<0.01	<0.01	0.1	<0.01	<0.01	<0.01	0.1	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸 (mg/l)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/l)	0.1	<0.01	<0.01	<0.01	0.1	<0.01	<0.01	<0.01	0.1	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸 (mg/l)	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	0.2	<0.02	<0.02	<0.02
プロモジクロロメタン (mg/l)	0.03	<0.003	<0.003	<0.003	0.03	<0.003	<0.003	<0.003	0.03	<0.003	<0.003	<0.003
プロモホルム (mg/l)	0.09	<0.009	<0.009	<0.009	0.09	<0.009	<0.009	<0.009	0.09	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド (mg/l)	0.08	<0.008	<0.008	<0.008	0.08	<0.008	<0.008	<0.008	0.08	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物 (mg/l)	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	1.0	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	0.2	<0.02	<0.02	<0.02
錳及びその化合物 (mg/l)	0.3	<0.03	<0.03	<0.03	0.3	<0.03	<0.03	<0.03	0.3	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物 (mg/l)	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	1.0	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	200	<20	<20	<20	200	<20	<20	<20	200	<20	<20	<20
マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	0.05	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン (mg/l)	200	<20	<20	<20	200	<20	<20	<20	200	<20	<20	<20
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/l)	300	56.2	49.5	52.9	300	56.2	49.5	52.9	300	56.2	49.5	52.9
蒸発残留物 (mg/l)	500	150	135	139	500	150	135	139	500	150	135	139
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	0.2	<0.02	<0.02	<0.02
ジエタノール (mg/l)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
2-メチルイソボルネオール (mg/l)	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
非イオン界面活性剤 (mg/l)	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	0.02	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/l)	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	0.05	<0.005	<0.005	<0.005
有機物質 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/l)	10	<1.0	<1.0	<1.0	10	<1.0	<1.0	<1.0	10	<1.0	<1.0	<1.0
PH値	5.8~8.6	7.0	6.6	6.8	5.8~8.6	7.0	6.6	6.8	5.8~8.6	7.0	6.6	6.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	5以下	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	2	<0.2	<0.2	<0.2	2	<0.2	<0.2	<0.2	2	<0.2	<0.2	<0.2

採水場所 採水年	平石地区市民センター					平石地区市民センター				
	基準値	最高	平成19年		平均	基準値	最高	平成20年		平均
			最低	不検出				最低	不検出	
一般細菌 (個/ml)	100以下	0	0	0	0	100以下	0	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.01 以下	—	—	—	—	0.01 以下	—	—	—	—
水銀及びその化合物 (mg/l)	0.0005 %	—	—	—	—	0.0005 %	—	—	—	—
セレン及びその化合物 (mg/l)	0.01 %	—	—	—	—	0.01 %	—	—	—	—
鉛及びその化合物 (mg/l)	0.01 %	0.001	—	—	0.001	0.01 %	0.002	—	0.001	0.002
ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.01 %	—	—	—	0.001	0.01 %	0.001	—	0.001	—
六価クロム化合物 (mg/l)	0.05 %	—	—	—	—	0.05 %	—	—	—	—
シアニド化合物イオン及び塩化シアニド (mg/l)	0.01 %	—	—	—	—	0.01 %	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	10 %	2.10	1.40	1.72	2.10	10 %	2.10	1.40	1.64	1.56
フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.8 %	0.13	—	—	0.11	0.8 %	0.11	—	—	—
ホルムアルデヒド (mg/l)	1.0 %	—	—	—	—	1.0 %	—	—	—	—
四塩化砒素 (mg/l)	0.002 %	—	—	—	—	0.002 %	—	—	—	—
1,4-ジオキサン (mg/l)	0.05 %	—	—	—	—	0.05 %	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	0.02 %	—	—	—	—	0.02 %	—	—	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.04 %	—	—	—	—	0.04 %	—	—	—	—
ジクロロメタン (mg/l)	0.02 %	—	—	—	—	0.02 %	—	—	—	—
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.01 %	—	—	—	—	0.01 %	—	—	—	—
トリクロロエチレン (mg/l)	0.03 %	—	—	—	—	0.03 %	—	—	—	—
ベンゼン (mg/l)	0.01 %	—	—	—	—	0.01 %	—	—	—	—
塩素酸 (mg/l)	0.6 %	—	—	—	—	0.6 %	—	—	—	—
クロロ酢酸 (mg/l)	0.02 %	—	—	—	—	0.02 %	—	—	—	—
クロロホルム (mg/l)	0.06 %	—	—	—	—	0.06 %	—	—	—	—
ジクロロ酢酸 (mg/l)	0.04 %	—	—	—	—	0.04 %	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.1 %	—	—	—	—	0.1 %	—	—	—	—
臭素酸 (mg/l)	0.01 %	—	—	—	—	0.01 %	—	—	—	—
総トリハロメタン (mg/l)	0.1 %	—	—	—	—	0.1 %	—	—	—	—
トリクロロ酢酸 (mg/l)	0.2 %	—	—	—	—	0.2 %	—	—	—	—
プロモジクロロメタン (mg/l)	0.03 %	—	—	—	—	0.03 %	—	—	—	—
プロモホルム (mg/l)	0.09 %	—	—	—	—	0.09 %	—	—	—	—
ホルムアルデヒド (mg/l)	0.08 %	—	—	—	—	0.08 %	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物 (mg/l)	1.0 %	—	—	—	—	1.0 %	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.2 %	0.03	—	—	—	0.2 %	0.02	—	—	—
錳及びその化合物 (mg/l)	0.3 %	—	—	—	—	0.3 %	—	—	—	—
銅及びその化合物 (mg/l)	1.0 %	—	—	—	—	1.0 %	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	200 %	21.0	—	—	1.9	200 %	21.0	—	—	—
マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.05 %	—	—	—	—	0.05 %	—	—	—	—
塩化物イオン (mg/l)	200 %	64.0	53.8	57.0	59.7	200 %	59.7	51.4	53.8	53
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/l)	300 %	140	130	133	150	300 %	150	120	133	140
蒸発残留物 (mg/l)	500 %	—	—	—	—	500 %	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.2 %	—	—	—	—	0.2 %	—	—	—	—
ジエオスミン (mg/l)	0.0001 %	—	—	—	—	0.0001 %	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール (mg/l)	0.00001 %	—	—	—	—	0.00001 %	—	—	—	—
非イオン界面活性剤 (mg/l)	0.02 %	—	—	—	—	0.02 %	—	—	—	—
フェノール類 (mg/l)	0.005 %	—	—	—	—	0.005 %	—	—	—	—
有機物質 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/l)	5 %	—	—	—	—	5 %	—	—	—	—
PH値	5.8~8.6	7.3	6.7	6.9	7.1	5.8~8.6	7.1	6.7	6.9	7.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5 以下	—	—	—	—	5 以下	—	—	—	—
濁度 (度)	2 %	0.2	—	—	—	2 %	—	—	—	—

採水場所 採水年	平石地区市民センター				平石地区市民センター			
	基準値	最高	最低	平均	基準値	最高	最低	平均
一般細菌 (個/ml)	100以下	0	0	0	100以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
カリウム及びその化合物 (mg/l)	0.003 以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
水銀及びその化合物 (mg/l)	0.0005	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
セレン及びその化合物 (mg/l)	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物 (mg/l)	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物 (mg/l)	0.05	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.04	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/l)	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	10	1.8	1.3	1.4	10	1.5	1.2	1.3
フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.8	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.8	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
ホウ素及びその化合物 (mg/l)	1.0	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1.0	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
四塩化砒素 (mg/l)	0.002	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
1,4-ジオキサベン (mg/l)	0.05	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ジズ-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.04	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.03	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジクロロメタン (mg/l)	0.02	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン (mg/l)	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヘンセン (mg/l)	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸 (mg/l)	0.6	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
クロロ酢酸 (mg/l)	0.02	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム (mg/l)	0.06	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.06	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満
ジクロロ酢酸 (mg/l)	0.04	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.1	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
臭素酸 (mg/l)	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン (mg/l)	0.1	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
トリクロロ酢酸 (mg/l)	0.2	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.03	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
アロモジクロロメタン (mg/l)	0.03	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
プロモホルム (mg/l)	0.09	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.09	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
ホルムアルデヒド (mg/l)	0.08	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物 (mg/l)	1.0	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.2	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.2	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物 (mg/l)	0.3	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.3	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
銅及びその化合物 (mg/l)	1.0	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1.0	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	200	7.9	7.4	7.6	200	8.0	6.9	7.5
マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.05	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.05	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン (mg/l)	200	6.9	5.0	5.9	200	6.6	5.1	5.9
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/l)	300	56	52	54	300	58	48	54
蒸発残留物 (mg/l)	500	140	100	120	500	120	110	120
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.2	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジエースミン (mg/l)	0.00001	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
2-メチルイソボルネオール (mg/l)	0.00001	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
非イオン界面活性剤 (mg/l)	0.02	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.02	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
フェノール類 (mg/l)	0.005	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物 (TOC) (mg/l)	3	0.2	0.2 未満	0.2 未満	3	0.2	0.2 未満	0.2 未満
pH値	5.8~8.6	7.0	6.6	6.8	5.8~8.6	7.2	6.5	6.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度 (度)	2	0.2	0.1 未満	0.1 未満	2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

4-1)川治水系(昭和61~平成5年度)

採水場所	松田新田浄水場			松田新田浄水場			松田新田浄水場			松田新田浄水場			松田新田浄水場			松田新田浄水場			松田新田浄水場			松田新田浄水場			松田新田浄水場					
	昭和61年4月	昭和62年4月	昭和63年4月	平成元年4月	平成2年4月	平成3年4月	平成4年4月	平成4年4月	平成4年4月	平成4年4月	平成4年4月	平成4年4月	平成4年4月	平成4年4月	平成4年4月	平成4年4月	平成4年4月	平成4年4月	平成4年4月	平成4年4月	平成4年4月	平成4年4月	平成4年4月	平成4年4月	平成4年4月	平成4年4月	平成4年4月			
採水年月	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
気温(℃)	18.5	9.6	14.6	24.0	10.5	17.7	19.0	9.5	13.9	18.5	7.0	14.8	17.0	9.0	14.6	15.2	4.0	10.8	17.0	12.0	15.0	17.0	12.0	15.0	17.0	12.0	15.0	17.0	12.0	15.0
水温(℃)	11.9	10.5	11.2	14.5	11.3	12.7	12.7	11.9	12.3	13.7	12.6	13.0	14.0	11.7	12.8	15.0	9.0	12.5	14.7	11.2	12.3	14.7	11.2	12.3	14.7	11.2	12.3	14.7	11.2	12.3
アンモニア性窒素(mg/l)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
亜硝酸態窒素(mg/l)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素(mg/l)	0.6	0.1	0.4	0.7	0.4	0.5	0.9	0.4	0.7	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	0.9	1.1	0.6	0.8	1.0	0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	1.0	0.8	0.8
塩素イオン(mg/l)	9.9	8.3	9.0	8.9	8.4	8.7	9.2	8.0	8.5	9.9	7.0	8.4	9.7	9.1	9.4	9.5	8.3	8.9	9.1	7.5	8.6	9.1	7.5	8.6	9.1	7.5	8.6	9.1	7.5	8.6
過マンガン酸カリウム消費量(mg/l)	0.9	0.6	0.8	0.6	0.4	0.5	1.2	0.7	0.9	1.2	0.8	1.0	1.5	0.7	1.0	0.9	0.5	0.7	1.1	0.8	1.0	1.1	0.8	1.0	1.1	0.8	1.0	1.1	0.8	1.0
一般細菌(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
シアノ(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
総水銀(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
有機リン(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
銅(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉄(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
マンガン(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
亜鉛(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉛(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
六価クロム(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
カドミウム(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ヒ素(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
フッ素(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
硬度(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
蒸気残留物(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
フェノール類(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
陰イオン界面活性剤(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
PH値	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.9	6.7	6.8	6.7	6.5	6.6	6.8	6.5	6.7	7.3	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	7.2	7.0	7.1	7.2	7.0	7.1	7.2	7.0	7.1
臭味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度(度)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
濁度(度)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
セレン(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総アールカド(mg/l)	28.8	17.0	24.0	29.0	25.0	27.4	29.0	19.6	25.4	29.4	18.0	23.6	36.0	19.8	26.8	31.2	24.8	28.0	31.8	24.0	27.0	31.8	24.0	27.0	31.8	24.0	27.0	31.8	24.0	27.0
導電率(μs/cm)	121	97	113	129	124	127	127	96	115	131	101	117	120	102	114	128	107	118	120	108	115	120	108	115	120	108	115	120	108	115
外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
残留塩素(ppm)	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8	0.6	0.7	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

4-2) 松田水系(平成6～14年度)

採水場所	雀宮地区市民センター			雀宮地区市民センター			雀宮地区市民センター			雀宮地区市民センター			雀宮地区市民センター			
	平成6年	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高
採水年	—	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0
基準値	100以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
一般細菌(個/ml)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
大腸菌群	0.0005	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
カドミウム(mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
水銀(mg/l)	0.05	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
セレン(mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
鉛(mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ヒ素(mg/l)	0.05	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
六価クロム(mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
シアノ(mg/l)	10	1.4	0.7	0.9	0.98	0.66	0.84	1.08	0.68	0.86	1.39	0.67	0.99	0.99	0.99	0.99
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/l)	0.8	0.06	0.03	0.06	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
フッ素(mg/l)	0.002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
四塩化炭素(mg/l)	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ジクロロメタン(mg/l)	0.04	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ジス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.03	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
トリクロロエチレン(mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ベンゼン(mg/l)	0.06	0.005	0.001	0.002	0.005	0.002	0.004	0.015	0.001	0.006	0.021	0.003	0.008	0.008	0.008	0.008
クロロホルム(mg/l)	0.1	0.001	0.000	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003
ジブロモクロロメタン(mg/l)	0.03	0.003	0.002	0.004	0.004	0.002	0.003	0.006	0.002	0.004	0.008	0.003	0.006	0.006	0.006	0.006
アロモジクロロメタン(mg/l)	0.09	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
プロモホルム(mg/l)	0.009	0.000	0.000	0.005	0.010	0.005	0.009	0.021	0.004	0.012	0.031	0.007	0.018	0.018	0.018	0.018
総トリクロロメタン(mg/l)	0.002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.003	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
ジマジン(mg/l)	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
チウラム(mg/l)	0.006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
チオベンカルブ(mg/l)	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
亜鉛(mg/l)	0.3	0.02	0.01	0.04	0.05	0.01	0.02	0.09	0.01	0.03	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
鉄(mg/l)	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ナトリウム(mg/l)	200	6.7	7.9	9.4	11.3	8.6	9.7	12.3	5.1	8.5	9.7	7.1	8.3	8.3	8.3	8.3
マンガン(mg/l)	0.05	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
塩素イオン(mg/l)	200	6.6	7.8	9.9	11.3	8.6	9.7	12.3	5.1	8.5	9.7	7.1	8.3	8.3	8.3	8.3
硬度(mg/l)	300	49.9	32.1	40.8	45.6	37.3	42.1	50.5	30.3	40.3	50.4	34.4	42.7	42.7	42.7	42.7
蒸発残留物(mg/l)	500	132	83	104	122	79	105	111	75	97	110	78	98	98	98	98
陰イオン界面活性剤(mg/l)	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
フェノール類(mg/l)	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
過マンガン酸カリウム消費量(mg/l)	10	0.2	0.5	0.7	0.8	0.4	0.7	1.3	0.6	0.9	1.2	0.3	0.8	0.8	0.8	0.8
PH値	5.8～8.6	6.8	6.9	7.1	7.3	7.0	7.1	7.2	6.8	7.1	7.2	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度(度)	5以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
濁度(度)	2	0	0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

4-1) 川治水系(平成15～18年度)

採水箇所	雀宮地区市民センター				雀宮地区市民センター				雀宮地区市民センター				雀宮地区市民センター			
	基準値	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
一般細菌(個/ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム(mg/l)	0.01以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
水銀(mg/l)	0.0005	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
セレン(mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
鉛(mg/l)	0.05	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000
ヒ素(mg/l)	0.01	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000
六価クロム(mg/l)	0.05	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
シアノ(mg/l)	0.01	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/l)	10	1.09	0.20	0.91	1.14	0.68	0.95	1.25	0.79	1.04	1.05	0.79	0.96	1.11	0.87	1.00
フッ素(mg/l)	0.8	0.14	0.00	0.06	0.08	0.04	0.05	0.22	0.11	0.15	0.36	0.08	0.15	0.11	0.03	0.06
四塩化炭素(mg/l)	0.002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ジクロロメタン(mg/l)	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.04	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
トリクロロエチレン(mg/l)	0.03	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ベンゼン(mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
クロホルム(mg/l)	0.06	0.023	0.004	0.009	0.019	0.002	0.008	0.009	0.001	0.005	0.018	0.002	0.007	0.008	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン(mg/l)	0.1	0.005	0.001	0.003	0.003	0.001	0.002	0.007	0.000	0.004	0.006	0.002	0.003	0.005	0.002	0.003
アブロモクロロメタン(mg/l)	0.03	0.010	0.003	0.006	0.008	0.002	0.004	0.007	0.001	0.004	0.007	0.002	0.005	0.008	0.003	0.004
アロモホルム(mg/l)	0.09	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
総トリクロロメタン(mg/l)	0.1	0.038	0.008	0.018	0.027	0.007	0.015	0.020	0.006	0.014	0.028	0.007	0.015	0.022	0.009	0.013
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
シマジン(mg/l)	0.003	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
チウラム(mg/l)	0.006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
チオベンザルブ(mg/l)	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
亜鉛(mg/l)	1.0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
鉄(mg/l)	0.3	0.17	0.00	0.03	0.09	0.00	0.03	0.14	0.00	0.04	0.14	0.00	0.03	0.03	0.00	0.01
銅(mg/l)	1.0	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ナトリウム(mg/l)	200	9.9	8.0	8.7	9.6	7.8	8.4	9.6	7.0	8.3	10.0	7.4	8.7	10.2	6.8	8.8
マンガン(mg/l)	0.05	0.006	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
塩素イオン(mg/l)	200	10.0	8.1	9.1	11.1	7.8	9.5	10.9	7.9	9.1	9.1	6.9	8.2	7.2	8.0	8.0
硬度(mg/l)	300	47.2	35.9	43.0	46.7	28.2	39.3	46.6	36.0	41.2	41.8	30.0	38.3	43.2	32.6	40.3
蒸発残留物(mg/l)	500	119	81	102	117	59	90	120	84	98	108	81	93	117	85	100
陰イオン界面活性剤(mg/l)	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	0.3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
フェノール類(mg/l)	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
過マンガン酸カリウム消費量(mg/l)	10	1.0	0.3	0.7	1.1	0.3	0.7	1.0	0.4	0.7	1.1	0.5	0.8	1.0	0.4	0.7
PH値	5.8～8.6	7.2	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	7.1	6.8	6.9	7.1	6.6	6.9	7.0	6.8	6.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度(度)	5以下	1	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0
濁度(度)	2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0

4-3 鬼怒川水系(平成19～20年度)

採水場所	豊郷・委川・雀宮地区市民センター、滝の原自治公民館				豊郷・委川・雀宮地区市民センター、滝の原自治公民館			
	最高	最低	平均	不検出	最高	最低	平均	不検出
採水年	平成19年							
一般細菌(個/ml)	0	0	0	0	2	0	0	0
大腸菌	不検出							
カドミウム及びその化合物(mg/l)	0.01	以下	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物(mg/l)	0.0005	〃	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物(mg/l)	0.01	〃	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物(mg/l)	0.01	〃	0.001	—	0.003	—	—	—
ヒ素及びその化合物(mg/l)	0.01	〃	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物(mg/l)	0.05	〃	—	—	—	—	—	—
シアニドイオン及び塩化シアニド(mg/l)	0.01	〃	0.001	—	—	—	—	—
硝酸亜硝酸及び亜硝酸態窒素(mg/l)	10	〃	1.40	—	1.00	—	—	—
フッ素及びその化合物(mg/l)	0.8	〃	0.13	—	0.08	—	—	—
ホウ素及びその化合物(mg/l)	1.0	〃	—	—	—	—	—	—
四塩化鉛(mg/l)	0.002	〃	0.0004	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサソール(mg/l)	0.05	〃	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.02	〃	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.04	〃	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン(mg/l)	0.02	〃	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.01	〃	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン(mg/l)	0.03	〃	—	—	—	—	—	—
ベンゼン(mg/l)	0.01	〃	—	—	—	—	—	—
塩素酸(mg/l)	0.6	〃	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸(mg/l)	0.02	〃	—	—	—	—	—	—
クロロホルム(mg/l)	0.06	〃	0.0110	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸(mg/l)	0.04	〃	0.008	—	—	—	—	—
ジクロロメタン(mg/l)	0.1	〃	—	—	—	—	—	—
臭素酸(mg/l)	0.01	〃	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン(mg/l)	0.1	〃	0.0180	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸(mg/l)	0.2	〃	—	—	—	—	—	—
プロモジクロロメタン(mg/l)	0.03	〃	0.0056	—	—	—	—	—
プロモホルム(mg/l)	0.09	〃	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド(mg/l)	0.08	〃	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物(mg/l)	1.0	〃	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物(mg/l)	0.2	〃	0.04	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物(mg/l)	0.3	〃	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物(mg/l)	1.0	〃	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物(mg/l)	200	〃	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物(mg/l)	0.05	〃	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン(mg/l)	200	〃	—	—	—	—	—	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/l)	500	〃	33.4	43.7	44.0	33.9	40.0	40.0
蒸発残留物(mg/l)	300	〃	120	88	101	90	99	99
陰イオン界面活性剤(mg/l)	0.2	〃	—	—	—	—	—	—
ジエチルエーテル(mg/l)	0.00001	〃	—	0.000001	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール(mg/l)	0.00001	〃	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤(mg/l)	0.02	〃	—	—	—	—	—	—
フェノール類(mg/l)	0.005	〃	—	—	—	—	—	—
有機物(TOC)(mg/l)	5	〃	1.0	0.5	1.2	—	—	—
PH値	5.8～8.6	〃	7.5	7.0	7.2	7.0	6.8	7.0
味	異常でないこと	〃	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	〃	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度(度)	5	以下	1	—	1	—	—	—
濁度(度)	2	〃	—	—	—	—	—	—

4-2) 松田水系(平成21～27年度)

採水場所	豊郷・姿川・雀宮地区市民センター、滝の原自治公民館				豊郷・姿川・雀宮地区市民センター、滝の原自治公民館				豊郷・姿川・雀宮地区市民センター、滝の原自治公民館				豊郷・姿川・雀宮地区市民センター、滝の原自治公民館			
	基準値	最高	最低	平均	基準値	最高	最低	平均	基準値	最高	最低	平均	基準値	最高	最低	平均
採水年	5	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
一般細菌(個/ml)	100以下	不検出	不検出	不検出	100以下	不検出	不検出	不検出	100以下	不検出	不検出	不検出	100以下	不検出	不検出	不検出
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物(mg/l)	0.01以下	—	—	—	0.01以下	—	—	—	0.01以下	—	—	—	0.01以下	—	—	—
水銀及びその化合物(mg/l)	0.0005	—	—	—	0.0005	—	—	—	0.0005	—	—	—	0.0005	—	—	—
セレン及びその化合物(mg/l)	0.01	—	—	—	0.01	—	—	—	0.01	—	—	—	0.01	—	—	—
鉛及びその化合物(mg/l)	0.03	—	—	—	0.03	—	—	—	0.03	—	—	—	0.03	—	—	—
ヒ素及びその化合物(mg/l)	0.01	—	—	—	0.01	—	—	—	0.01	—	—	—	0.01	—	—	—
六価クロム化合物(mg/l)	0.05	—	—	—	0.05	—	—	—	0.05	—	—	—	0.05	—	—	—
シアノ化物イオン及び塩化シアン(mg/l)	0.01	—	—	—	0.01	—	—	—	0.01	—	—	—	0.01	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/l)	10	1.21	—	—	10	1.08	—	—	10	1.12	—	—	10	1.10	—	—
フッ素及びその化合物(mg/l)	0.8	0.10	—	—	0.8	0.09	—	—	0.8	0.13	—	—	0.8	0.10	—	—
ボウ素及びその化合物(mg/l)	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—
四塩化鉛(mg/l)	0.002	—	—	—	0.002	—	—	—	0.002	—	—	—	0.002	—	—	—
1,4-ジオキサン(mg/l)	0.05	—	—	—	0.05	—	—	—	0.05	—	—	—	0.05	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.04	—	—	—	0.04	—	—	—	0.04	—	—	—	0.04	—	—	—
ジクロロメタン(mg/l)	0.02	—	—	—	0.02	—	—	—	0.02	—	—	—	0.02	—	—	—
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.01	—	—	—	0.01	—	—	—	0.01	—	—	—	0.01	—	—	—
トリクロロエチレン(mg/l)	0.03	—	—	—	0.03	—	—	—	0.03	—	—	—	0.03	—	—	—
ベンゼン(mg/l)	0.01	—	—	—	0.01	—	—	—	0.01	—	—	—	0.01	—	—	—
塩素酸	0.6	0.07	—	—	0.6	—	—	—	0.6	—	—	—	0.6	—	—	—
クロロ酢酸(mg/l)	0.02	—	—	—	0.02	—	—	—	0.02	—	—	—	0.02	—	—	—
クロロホルム(mg/l)	0.06	0.0097	—	—	0.06	0.010	—	—	0.06	0.010	—	—	0.06	0.014	—	—
ジクロロ酢酸(mg/l)	0.04	—	—	—	0.04	—	—	—	0.04	—	—	—	0.04	0.005	—	—
ジブロモクロロメタン(mg/l)	0.1	—	—	—	0.1	—	—	—	0.1	—	—	—	0.1	—	—	—
臭素酸(mg/l)	0.01	—	—	—	0.01	—	—	—	0.01	—	—	—	0.01	—	—	—
総トリハロメタン(mg/l)	0.1	0.0180	—	—	0.1	0.02	—	—	0.1	0.02	—	—	0.1	0.02	—	—
トリクロロ酢酸(mg/l)	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—
アロモジクロロメタン(mg/l)	0.03	0.0060	—	—	0.03	0.007	—	—	0.03	0.006	—	—	0.03	0.007	—	—
アロモホルム(mg/l)	0.09	—	—	—	0.09	—	—	—	0.09	—	—	—	0.09	—	—	—
ホルムアルデヒド(mg/l)	0.08	—	—	—	0.08	—	—	—	0.08	—	—	—	0.08	—	—	—
亜硝酸及びその化合物(mg/l)	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—
アルミニウム及びその化合物(mg/l)	0.2	0.05	0.03	0.04	0.2	0.06	0.02	0.04	0.2	0.05	0.02	0.04	0.2	0.10	0.02	0.04
鉄及びその化合物(mg/l)	0.3	—	—	—	0.3	—	—	—	0.3	—	—	—	0.3	—	—	—
銅及びその化合物(mg/l)	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—
ナトリウム及びその化合物(mg/l)	200	—	—	—	200	—	—	—	200	—	—	—	200	—	—	—
マンガン及びその化合物(mg/l)	0.05	—	—	—	0.05	—	—	—	0.05	—	—	—	0.05	—	—	—
塩化物イオン(mg/l)	200	—	—	—	200	—	—	—	200	—	—	—	200	—	—	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/l)	300	45	37	41	300	45	37	41	300	45	37	41	300	48	39	43
蒸発残留物(mg/l)	500	110	92	100	500	110	80	94	500	110	82	94	500	110	89	97
陰イオン界面活性剤(mg/l)	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—
ジエオスミン(mg/l)	0.00001	—	—	—	0.00001	—	—	—	0.00001	—	—	—	0.00001	—	—	—
2-メチルイソボルネオール(mg/l)	0.00001	—	—	—	0.00001	—	—	—	0.00001	—	—	—	0.00001	—	—	—
非イオン界面活性剤(mg/l)	0.02	—	—	—	0.02	—	—	—	0.02	—	—	—	0.02	—	—	—
フェノール類(mg/l)	0.005	—	—	—	0.005	—	—	—	0.005	—	—	—	0.005	—	—	—
有機物(TOC)(mg/l)	3	0.8	0.3	0.5	3	1.0	0.3	0.5	3	0.7	0.4	0.4	3	0.9	0.4	0.4
PH値	5.8～8.6	7.4	6.9	7.1	5.8～8.6	7.5	6.9	7.2	5.8～8.6	7.5	6.9	7.2	5.8～8.6	7.5	7.1	7.3
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気(度)	5以下	—	—	—	5以下	—	—	—	5以下	—	—	—	5以下	—	—	—
濁度(度)	2	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—

5-1) 板戸水系 (平成6～14年度)

採水場所	瑞穂野郵便局			瑞穂野郵便局			瑞穂野第2児童公園			瑞穂野第2児童公園			瑞穂野第2児童公園		
	平成6年	平成7年	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
採水年	—	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	2	0	0
基準値	100以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
一般細菌 (個/ml)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
大腸菌群	0.0005	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
カドミウム (mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
水銀 (mg/l)	0.05	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
セレン (mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
鉛 (mg/l)	0.01	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ヒ素 (mg/l)	0.05	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
六価クロム (mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
シアノ (mg/l)	10	0.5	0.9	0.9	0.5	0.8	0.98	0.49	0.80	0.96	0.56	0.76	0.98	0.64	0.81
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.8	0.08	0.10	0.06	0.06	0.08	0.13	0.05	0.07	0.10	0.05	0.07	0.10	0.06	0.08
フッ素 (mg/l)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
四塩化炭素 (mg/l)	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,2-ジクロロエタン (mg/l)	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ジクロロメタン (mg/l)	0.04	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ジス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	0.03	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
トリクロロエチレン (mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ベンゼン (mg/l)	0.06	0.008	0.009	0.002	0.005	0.005	0.009	0.002	0.006	0.008	0.002	0.005	0.008	0.002	0.007
クロロホルム (mg/l)	0.1	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002
ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.03	0.004	0.006	0.002	0.004	0.005	0.005	0.002	0.004	0.005	0.001	0.003	0.007	0.002	0.004
アロモジクロロメタン (mg/l)	0.09	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
プロモホルム (mg/l)	0.013	0.018	0.018	0.006	0.011	0.011	0.016	0.005	0.011	0.015	0.004	0.010	0.030	0.006	0.013
総トリハロメタン (mg/l)	0.002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	0.003	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
ジマジン (mg/l)	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
チウラム (mg/l)	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
チオベンカルブ (mg/l)	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.00	0.00
亜鉛 (mg/l)	0.3	0.02	0.05	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.05	0.00	0.01	0.03	0.01	0.02
鉄 (mg/l)	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
ナトリウム (mg/l)	200	6.2	10.0	5.7	8.0	8.0	10.7	6.8	8.4	15.3	6.4	8.2	9.6	6.9	8.2
マンガン (mg/l)	0.05	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.000	0.008	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
塩素イオン (mg/l)	200	5.8	11.0	6.6	9.2	9.2	10.2	7.9	9.1	10.7	7.0	8.7	10.5	7.6	9.1
硬度 (mg/l)	300	28.7	44.8	32.6	40.0	40.0	51.4	30.3	41.2	42.2	28.4	36.7	43.8	30.6	38.8
蒸発残留物 (mg/l)	500	65	110	73	92	92	104	71	91	111	75	88	105	76	92
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
フェノール類 (mg/l)	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
過マンガン酸カリウム消費量 (mg/l)	10	0.8	1.0	0.5	0.7	1.2	1.2	0.6	0.8	1.1	0.6	0.8	1.0	0.5	0.7
PH値	5.8～8.6	7.2	7.4	7.0	7.2	7.4	7.4	7.0	7.2	7.2	7.0	7.1	7.2	6.9	7.1
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
濁度 (度)	2	0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0

5-2) 県鬼怒水道用水受水 (平成15～20年度)

採水場所	瑞穂野第2児童公園				瑞穂野第2児童公園				瑞穂野第2児童公園				瑞穂野第2児童公園				みずほの2号児童公園			
	基準値	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	
一般細菌 (個/ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
カドミウム (mg/l)	0.01 以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
水銀 (mg/l)	0.0005	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
セレン (mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
鉛 (mg/l)	0.05	0.002	0.000	0.001	0.002	0.000	0.001	0.002	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	
ヒ素 (mg/l)	0.01	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	
六価クロム (mg/l)	0.05	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
シアン (mg/l)	0.01	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	10	1.01	0.26	0.77	1.04	0.61	0.83	1.11	0.54	0.77	1.41	0.62	0.86	1.58	0.64	0.90	0.64	0.90	0.90	
フッ素 (mg/l)	0.8	0.11	0.03	0.07	0.26	0.04	0.08	0.26	0.11	0.15	0.21	0.09	0.13	0.12	0.05	0.08	0.12	0.05	0.08	
四塩化砒素 (mg/l)	0.002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1,2-ジクロロエタン (mg/l)	0.004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
ジクロロメタン (mg/l)	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.04	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	0.006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
トリクロロエチレン (mg/l)	0.03	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
ベンゼン (mg/l)	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
クロロホルム (mg/l)	0.06	0.015	0.003	0.007	0.020	0.004	0.008	0.026	0.004	0.010	0.015	0.006	0.006	0.009	0.003	0.006	0.009	0.003	0.006	
ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.1	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.004	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	
アブロモクロロメタン (mg/l)	0.03	0.007	0.003	0.005	0.006	0.003	0.004	0.008	0.003	0.005	0.007	0.002	0.004	0.006	0.002	0.004	0.006	0.002	0.004	
アブロモホルム (mg/l)	0.09	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
総トリクロロメタン (mg/l)	0.1	0.026	0.008	0.015	0.027	0.008	0.014	0.030	0.009	0.017	0.025	0.006	0.013	0.018	0.008	0.012	0.018	0.008	0.012	
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	0.002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
シマジン (mg/l)	0.003	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
チウラム (mg/l)	0.006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
チオベンザルブ (mg/l)	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
亜鉛 (mg/l)	1.0	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
鉄 (mg/l)	0.3	0.05	0.00	0.02	0.05	0.00	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	
銅 (mg/l)	1.0	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ナトリウム (mg/l)	200	9.6	7.5	8.3	9.3	7.0	7.9	9.3	6.6	8.3	13.3	6.2	8.3	15.7	6.8	8.6	15.7	6.8	8.6	
マンガン (mg/l)	0.05	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
塩素イオン (mg/l)	200	12.4	7.8	9.7	10.9	7.1	8.5	10.3	6.9	8.7	8.8	6.7	7.7	8.8	6.8	7.4	8.8	6.8	7.4	
硬度 (mg/l)	300	41.6	33.7	37.5	40.1	27.0	35.6	47.0	23.4	33.9	44.1	28.1	35.6	48.4	29.5	36.8	48.4	29.5	36.8	
蒸発残留物 (mg/l)	500	116	77	91	104	57	81	113	67	88	127	65	85	121	64	90	121	64	90	
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
フェノール類 (mg/l)	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
過マンガン酸カリウム消費量 (mg/l)	10	0.9	0.3	0.7	1.1	0.2	0.6	1.2	0.3	0.8	1.1	0.4	0.7	1.0	0.3	0.7	1.0	0.3	0.7	
PH値	5.8～8.6	7.2	7.0	7.1	7.3	6.9	7.1	7.3	6.8	7.0	7.1	6.8	7.0	7.1	6.8	7.0	7.1	6.8	7.0	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度 (度)	5 以下	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
濁度 (度)	2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	



採水場所 採水年	清原・横川地区市民センター 平成16年				清原・横川地区市民センター 平成17年				清原・横川地区市民センター 平成18年			
	基準値	最高	最低	平均	基準値	最高	最低	平均	基準値	最高	最低	平均
一般細菌 (個/ml)	100以下	0	不検出	0	100以下	3	不検出	0	100以下	3	不検出	0
大腸菌	不検出	0	不検出	0	不検出	0	不検出	0	不検出	0	不検出	0
カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
水銀及びその化合物 (mg/l)	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/l)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/l)	0.01	<0.002	<0.001	<0.001	0.01	0.002	<0.001	<0.001	0.01	0.002	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/l)	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	0.05	<0.005	<0.005	<0.005
シアニドイオン及び塩化シアニド (mg/l)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	10	1.10	<1.00	<1.00	10	<1.0	<1.0	<1.0	10	<1.0	<1.0	<1.0
フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.8	0.23	<0.08	<0.08	0.8	0.80	<0.08	<0.08	0.8	0.80	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物 (mg/l)	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	1.0	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化砒素 (mg/l)	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサソ (mg/l)	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	0.05	<0.005	<0.005	<0.005
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	0.02	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	0.04	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン (mg/l)	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	0.02	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/l)	0.03	<0.003	<0.003	<0.003	0.03	<0.003	<0.003	<0.003	0.03	<0.003	<0.003	<0.003
ベンゼン (mg/l)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/l)	0.6	—	—	—	0.6	—	—	—	0.6	—	—	—
クロロ酢酸 (mg/l)	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	0.02	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/l)	0.06	0.022	<0.006	0.008	0.06	0.18	<0.006	0.076	0.06	0.18	<0.006	0.009
ジクロロ酢酸 (mg/l)	0.04	<0.005	<0.004	<0.004	0.04	0.008	<0.004	<0.004	0.04	0.008	<0.004	<0.004
ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.1	<0.01	<0.01	<0.01	0.1	<0.01	<0.01	<0.01	0.1	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸 (mg/l)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/l)	0.1	0.03	<0.01	0.02	0.1	0.025	0.010	0.015	0.1	0.025	0.010	0.02
トリクロロ酢酸 (mg/l)	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	0.2	<0.02	<0.02	<0.02
プロモジクロロメタン (mg/l)	0.03	0.009	<0.003	0.004	0.03	0.006	0.004	0.005	0.03	0.006	0.004	0.007
プロモホルム (mg/l)	0.09	<0.009	<0.009	<0.009	0.09	<0.009	<0.009	<0.009	0.09	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド (mg/l)	0.08	<0.008	<0.008	<0.008	0.08	<0.008	<0.008	<0.008	0.08	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物 (mg/l)	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	1.0	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.2	0.06	0.02	0.03	0.2	0.06	0.02	0.04	0.2	0.06	0.02	0.02
錳及びその化合物 (mg/l)	0.3	0.10	<0.03	<0.03	0.3	0.04	<0.03	<0.03	0.3	0.04	<0.03	<0.03
銅及びその化合物 (mg/l)	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	1.0	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	200	<20	<20	<20	200	<20	<20	<20	200	<20	<20	<20
マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	0.05	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン (mg/l)	200	<20	<20	<20	200	<20	<20	<20	200	<20	<20	<20
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/l)	300	42.0	<30	31.7	300	45	<30	34	300	45	<30	29
蒸発残留物 (mg/l)	500	80	90	86	500	101	79	86	500	110	78	97
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	0.2	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/l)	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	0.000003	<0.00001	<0.00001	0.00001	0.000003	<0.00001	0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/l)	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	0.000002	<0.00001	<0.00001	0.00001	0.000002	<0.00001	<0.00001
非イオン界面活性剤 (mg/l)	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	0.02	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/l)	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物質量過マンガン酸カリウム消費量 (mg/l)	10	1.6	<1.0	<1.0	5	1.1	<0.5	<0.5	5	1.1	<0.5	<0.5
PH値	5.8~8.6	7.6	6.3	7.2	5.8~8.6	7.6	6.4	7.3	5.8~8.6	7.6	6.4	7.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5以下	1.1	<0.5	<0.5	5以下	1.3	<0.5	<0.5	5以下	1.3	<0.5	<0.5
濁度 (度)	2	<0.2	<0.2	<0.2	2	<0.2	<0.2	<0.2	2	<0.2	<0.2	<0.2

採水場所 採水年	清原・横川地区市民センター				清原・横川地区市民センター			
	基準値	平成19年 最高	平成19年 最低	平成19年 平均	平成20年 最高	平成20年 最低	平成20年 平均	
一般細菌 (個/ml)	100以下	0	不検出	0	0	0	0	不検出
大腸菌	不検出	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.01 以下	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物 (mg/l)	0.0005 %	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物 (mg/l)	0.01 %	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物 (mg/l)	0.01 %	—	—	—	0.0002	—	0.001	—
ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.01 %	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物 (mg/l)	0.05 %	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)	0.01 %	—	—	—	—	—	—	—
硝酸亜硝酸及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	10 %	1.10	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.8 %	0.15	—	0.09	0.12	—	0.09	—
ボウ素及びその化合物 (mg/l)	1.0 %	—	—	—	—	—	—	—
四塩化砒素 (mg/l)	0.0002 %	0.0004	—	—	0.0002	—	—	—
1,4-ジオキササン (mg/l)	0.05 %	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	0.02 %	—	—	—	—	—	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.04 %	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン (mg/l)	0.02 %	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.01 %	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン (mg/l)	0.03 %	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン (mg/l)	0.01 %	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸 (mg/l)	0.6 %	—	—	—	0.10	—	—	—
クロロ酢酸 (mg/l)	0.02 %	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム (mg/l)	0.06 %	0.0092	—	—	0.009	—	—	—
ジクロロ酢酸 (mg/l)	0.04 %	0.008	—	0.005	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.1 %	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸 (mg/l)	0.01 %	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン (mg/l)	0.1 %	0.0180	—	—	0.02	—	—	—
トリクロロ酢酸 (mg/l)	0.2 %	—	—	—	—	—	—	—
ブromoジクロロメタン (mg/l)	0.03 %	0.0060	—	0.0031	0.005	—	—	—
ブromoホルム (mg/l)	0.09 %	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド (mg/l)	0.08 %	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物 (mg/l)	1.0 %	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.2 %	0.04	—	0.03	0.07	—	0.04	—
錳及びその化合物 (mg/l)	0.3 %	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物 (mg/l)	1.0 %	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	200 %	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.05 %	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン (mg/l)	200 %	49.0	—	39.9	38.7	32.3	35.5	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/l)	300 %	95	86	92	89	71	81	—
蒸発残留物 (mg/l)	500 %	95	86	92	89	71	81	—
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.2 %	—	—	—	—	—	—	—
ジエオキシ (mg/l)	0.00001 %	0.000002	—	0.000002	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール (mg/l)	0.00001 %	0.000004	—	0.000001	—	—	—	—
非イオン界面活性剤 (mg/l)	0.02 %	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類 (mg/l)	0.005 %	—	—	—	—	—	—	—
有機物 (TOC) (mg/l)	5 %	0.8	—	—	—	—	—	—
PH値	5.8~8.6	7.6	7.1	7.3	7.5	7.1	7.3	—
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色度 (度)	5 以下	1	—	—	1	—	1	—
濁度 (度)	2 %	—	—	—	—	—	—	—

5-1) 板戸水系 (平成21～27年度)

採水場所	清原・横川地区市民センター				清原・横川地区市民センター				清原・横川地区市民センター				清原・横川地区市民センター			
	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	最高	最低	平均	基準値	最高	最低	平均	基準値	最高	最低	平均	基準値
採水年	3	0	0	0	0	0	0	100以下	0	0	0	100以下	0	0	0	100以下
一般細菌 (個/ml)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.01 以下	不検出	不検出	不検出	0.01 以下	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.01 以下	0.01 以下	0.01 以下	0.01 以下	0.01 以下	0.01 以下	0.01 以下	0.01 以下	0.01 以下	0.01 以下	0.01 以下	0.01 以下	0.01 以下	0.01 以下	0.01 以下	0.01 以下
水銀及びその化合物 (mg/l)	0.0005 %	0.0005 %	0.0005 %	0.0005 %	0.0005 %	0.0005 %	0.0005 %	0.0005 %	0.0005 %	0.0005 %	0.0005 %	0.0005 %	0.0005 %	0.0005 %	0.0005 %	0.0005 %
セレン及びその化合物 (mg/l)	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %
鉛及びその化合物 (mg/l)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %
六価クロム化合物 (mg/l)	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %
シアニド化合物 (mg/l)	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
ボウ素及びその化合物 (mg/l)	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %
四塩化砒素 (mg/l)	0.002 %	0.002 %	0.002 %	0.002 %	0.002 %	0.002 %	0.002 %	0.002 %	0.002 %	0.002 %	0.002 %	0.002 %	0.002 %	0.002 %	0.002 %	0.002 %
1,4-ジオキササン (mg/l)	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %
1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.4 %	0.4 %	0.4 %	0.4 %	0.4 %	0.4 %	0.4 %	0.4 %	0.4 %	0.4 %	0.4 %	0.4 %	0.4 %	0.4 %	0.4 %	0.4 %
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %
ジクロロメタン (mg/l)	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %
トリクロロエチレン (mg/l)	0.03 %	0.03 %	0.03 %	0.03 %	0.03 %	0.03 %	0.03 %	0.03 %	0.03 %	0.03 %	0.03 %	0.03 %	0.03 %	0.03 %	0.03 %	0.03 %
ベンゼン (mg/l)	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %
塩素酸	0.06	0.11	0.06	0.11	0.06	0.11	0.06	0.11	0.06	0.11	0.06	0.11	0.06	0.11	0.06	0.11
クロロ酢酸 (mg/l)	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %
クロロホルム (mg/l)	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
ジクロロ酢酸 (mg/l)	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.04 %
ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %
臭素酸 (mg/l)	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %
総トリクロロメタン (mg/l)	0.1 %	0.190	0.1 %	0.190	0.1 %	0.190	0.1 %	0.190	0.1 %	0.190	0.1 %	0.190	0.1 %	0.190	0.1 %	0.190
トリクロロ酢酸 (mg/l)	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %
ブromoクロロメタン (mg/l)	0.03 %	0.0065	0.03 %	0.0065	0.03 %	0.0065	0.03 %	0.0065	0.03 %	0.0065	0.03 %	0.0065	0.03 %	0.0065	0.03 %	0.0065
ブromoホルム (mg/l)	0.09 %	0.09 %	0.09 %	0.09 %	0.09 %	0.09 %	0.09 %	0.09 %	0.09 %	0.09 %	0.09 %	0.09 %	0.09 %	0.09 %	0.09 %	0.09 %
ホルムアルデヒド (mg/l)	0.08 %	0.08 %	0.08 %	0.08 %	0.08 %	0.08 %	0.08 %	0.08 %	0.08 %	0.08 %	0.08 %	0.08 %	0.08 %	0.08 %	0.08 %	0.08 %
亜鉛及びその化合物 (mg/l)	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %
アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.2 %	0.10	0.2 %	0.10	0.2 %	0.10	0.2 %	0.10	0.2 %	0.10	0.2 %	0.10	0.2 %	0.10	0.2 %	0.10
錳及びその化合物 (mg/l)	0.3 %	0.3 %	0.3 %	0.3 %	0.3 %	0.3 %	0.3 %	0.3 %	0.3 %	0.3 %	0.3 %	0.3 %	0.3 %	0.3 %	0.3 %	0.3 %
銅及びその化合物 (mg/l)	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %
ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	200 %	200 %	200 %	200 %	200 %	200 %	200 %	200 %	200 %	200 %	200 %	200 %	200 %	200 %	200 %	200 %
マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %
塩化物イオン (mg/l)	200 %	200 %	200 %	200 %	200 %	200 %	200 %	200 %	200 %	200 %	200 %	200 %	200 %	200 %	200 %	200 %
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/l)	300 %	41	35	38	300 %	56	33	39	300 %	41	35	38	300 %	56	33	39
蒸発残留物 (mg/l)	500 %	94	77	86	500 %	97	77	86	500 %	97	77	86	500 %	97	77	86
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %
ジエチルホルムアル (mg/l)	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %
2-メチルイソボルネオール (mg/l)	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %	0.00001 %
非イオン界面活性剤 (mg/l)	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %
フェノール類 (mg/l)	0.005 %	0.005 %	0.005 %	0.005 %	0.005 %	0.005 %	0.005 %	0.005 %	0.005 %	0.005 %	0.005 %	0.005 %	0.005 %	0.005 %	0.005 %	0.005 %
有機物 (TOC) (mg/l)	3 %	0.7	0.4	0.5	3 %	0.8	0.3	0.5	3 %	0.8	0.3	0.5	3 %	0.8	0.3	0.5
PH値	5.8~8.6	7.5	7.1	7.3	5.8~8.6	7.5	7.1	7.4	5.8~8.6	7.5	7.1	7.4	5.8~8.6	7.5	7.1	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5 以下	5 以下	5 以下	5 以下	5 以下	5 以下	5 以下	5 以下	5 以下	5 以下	5 以下	5 以下	5 以下	5 以下	5 以下	5 以下
濁度 (度)	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %

採水場所		清原・横川地区市民センター				採水年月		清原・横川地区市民センター			
一般細菌 (個/ml)	基準値	最高	最低	平均	一般細菌 (個/ml)	基準値	最高	最低	平均		
カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.01 以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.003 以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満		
鉛及びその化合物 (mg/l)	0.0005	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	鉛及びその化合物 (mg/l)	0.0005	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満		
銅及びその化合物 (mg/l)	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	銅及びその化合物 (mg/l)	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
六価クロム化合物 (mg/l)	0.05	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	六価クロム化合物 (mg/l)	0.05	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満		
シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/l)	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/l)	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	10	0.9	0.7	0.7	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	10	0.8	0.5	0.6		
フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.8	0.10	0.08 未満	0.09	フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.8	0.11	0.08	0.09		
ホウ素及びその化合物 (mg/l)	1.0	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	ホウ素及びその化合物 (mg/l)	1.0	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		
四塩化砒素 (mg/l)	0.002	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	四塩化砒素 (mg/l)	0.002	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
1,4-ジオキササン (mg/l)	0.05	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	1,4-ジオキササン (mg/l)	0.05	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.4	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.4	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満		
ジクロロメタン (mg/l)	0.02	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	ジクロロメタン (mg/l)	0.02	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	テトラクロロエチレン (mg/l)	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
トリクロロエチレン (mg/l)	0.03	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	トリクロロエチレン (mg/l)	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
ベンゼン (mg/l)	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	ベンゼン (mg/l)	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
塩素酸 (mg/l)	0.06	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	塩素酸 (mg/l)	0.6	0.14	0.06 未満	0.06 未満		
クロロ酢酸 (mg/l)	0.02	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	クロロ酢酸 (mg/l)	0.02	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
クロロホルム (mg/l)	0.06	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	クロロホルム (mg/l)	0.06	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満		
ジクロロ酢酸 (mg/l)	0.04	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	ジクロロ酢酸 (mg/l)	0.04	0.007	0.004 未満	0.004 未満		
ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.1	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.1	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満		
臭素酸 (mg/l)	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	臭素酸 (mg/l)	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
総トリハロメタン (mg/l)	0.1	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	総トリハロメタン (mg/l)	0.1	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満		
トリクロロ酢酸 (mg/l)	0.2	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	トリクロロ酢酸 (mg/l)	0.2	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満		
ブロモジクロロメタン (mg/l)	0.03	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	ブロモジクロロメタン (mg/l)	0.03	0.005	0.003 未満	0.003 未満		
ブロモホルム (mg/l)	0.09	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	ブロモホルム (mg/l)	0.09	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満		
ホルムアルデヒド (mg/l)	0.08	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	ホルムアルデヒド (mg/l)	0.08	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満		
亜鉛及びその化合物 (mg/l)	1.0	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	亜鉛及びその化合物 (mg/l)	1.0	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満		
アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.3	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.3	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満		
鉄及びその化合物 (mg/l)	0.2	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	鉄及びその化合物 (mg/l)	0.2	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満		
銅及びその化合物 (mg/l)	1.0	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	銅及びその化合物 (mg/l)	1.0	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	200	8.9	7.1	8.1	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	200	8.6	6.2	7.2		
マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.05	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.05	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
塩化物イオン (mg/l)	200	8.7	5.1	7.4	塩化物イオン (mg/l)	200	9.0	5.7	6.9		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/l)	300	44	35	40	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/l)	300	42	31	37		
カルシウム (mg/l)	500	100	78	94	カルシウム (mg/l)	500	110	60	87		
蒸発残留物 (mg/l)	500	100	78	94	蒸発残留物 (mg/l)	500	110	60	87		
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.2	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.2	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満		
ジエオキシミン (mg/l)	0.00001	0.000002 未満	0.000002 未満	0.000002 未満	ジエオキシミン (mg/l)	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満		
2-メチルイソボルネオール (mg/l)	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	2-メチルイソボルネオール (mg/l)	0.00001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満		
非イオン界面活性剤 (mg/l)	0.02	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	非イオン界面活性剤 (mg/l)	0.02	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満		
フェノール類 (mg/l)	0.005	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	フェノール類 (mg/l)	0.005	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満		
有機物 (TOC) (mg/l)	3	0.5	0.3	0.4	有機物 (TOC) (mg/l)	3	0.6	0.3	0.4		
PH値	5.8~8.6	7.4	7.0	7.2	PH値	5.8~8.6	7.3	6.7	7.0		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
色度 (度)	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	色度 (度)	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満		
濁度 (度)	2	0.2	0.1 未満	0.1 未満	濁度 (度)	2	0.4	0.1 未満	0.1 未満		



6) 今里水系 (平成19～27年度)

採水場所 採水年	高松公民館 平成19年					高松公民館 平成20年					高松公民館 平成21年				
	基準値	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	基準値	最高	最低	平均	
	100以下 不検出	3	0	0	1	0	0	1	0	0	100以下 不検出	1	0	0	
一般細菌 (個/ml)	100以下	3	0	0	1	0	0	1	0	0	100以下	1	0	0	
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.01 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下	—	—	—	
水銀及びその化合物 (mg/l)	0.0005 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 %	—	—	—	
セレン及びその化合物 (mg/l)	0.01 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 %	—	—	—	
鉛及びその化合物 (mg/l)	0.01 %	0.001	—	—	0.001	0.001	—	0.001	0.001	0.001	0.001 %	—	—	0.002	
ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.01 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 %	—	—	—	
六価クロム化合物 (mg/l)	0.05 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 %	—	—	—	
シアニドイオン及び塩化シアニ (mg/l)	0.01 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 %	—	—	—	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	10 %	1.20	—	1.03	1.60	—	—	1.15	—	—	10 %	—	—	—	
フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.8 %	0.12	—	—	0.10	—	—	0.08	—	—	0.8 %	—	—	—	
ホル素及びその化合物 (mg/l)	1.0 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0 %	—	—	—	
四塩化砒素 (mg/l)	0.002 %	0.0009	—	0.0003	—	—	—	—	—	—	0.002 %	—	—	—	
1,4-ジオキササン (mg/l)	0.05 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 %	—	—	—	
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	0.02 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 %	—	—	—	
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.04 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04 %	—	—	—	
ジクロロメタン (mg/l)	0.02 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 %	—	—	—	
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.01 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 %	—	—	—	
トリクロロエチレン (mg/l)	0.03 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03 %	—	—	—	
ベンゼン (mg/l)	0.01 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 %	—	—	—	
塩素酸 (mg/l)	0.6 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6 %	—	—	—	
クロロ酢酸 (mg/l)	0.02 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 %	—	—	—	
クロロホルム (mg/l)	0.06 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06 %	—	—	—	
ジクロロ酢酸 (mg/l)	0.04 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04 %	—	—	—	
ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.1 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 %	—	—	—	
臭素酸 (mg/l)	0.01 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 %	—	—	—	
総トリハロメタン (mg/l)	0.1 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 %	—	—	—	
トリクロロ酢酸 (mg/l)	0.2 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2 %	—	—	—	
プロモジクロロメタン (mg/l)	0.03 %	0.0031	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03 %	—	—	0.0048	
プロモホルム (mg/l)	0.09 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.09 %	—	—	—	
ホルムアルデヒド (mg/l)	0.08 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08 %	—	—	—	
亜鉛及びその化合物 (mg/l)	1.0 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0 %	—	—	—	
アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.2 %	—	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.2 %	—	—	—	
錳及びその化合物 (mg/l)	0.3 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3 %	—	—	—	
銅及びその化合物 (mg/l)	1.0 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0 %	—	—	—	
ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	200 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200 %	—	—	—	
マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.05 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 %	—	—	—	
塩化物イオン (mg/l)	200 %	62.1	43.2	46.7	45.0	39.4	42.3	44	41	43	200 %	—	—	—	
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/l)	300 %	500	100	92	110	81	97	500	110	96	300 %	—	—	—	
蒸発残留物 (mg/l)	500 %	100	92	97	110	81	97	500	110	96	500 %	—	—	102	
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.2 %	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2 %	—	—	—	
ジエオスミン (mg/l)	0.0001 %	—	—	—	—	—	—	0.0001	—	—	0.0001 %	—	—	—	
2-メチルイソボルネオール (mg/l)	0.00001 %	—	—	—	—	—	—	0.00001	—	—	0.00001 %	—	—	—	
非イオン界面活性剤 (mg/l)	0.02 %	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	0.02 %	—	—	—	
フェノール類 (mg/l)	0.005 %	—	—	—	—	—	—	0.005	—	—	0.005 %	—	—	—	
有機物 (TOC) (mg/l)	5 %	0.6	—	—	—	—	—	3	—	—	5 %	—	—	—	
PH値	5.8～8.6	7.2	6.7	7.0	7.1	6.9	7.0	5.8～8.6	7.1	7.0	5.8～8.6	—	—	—	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色度 (度)	5 以下	—	—	—	1	—	—	5 以下	—	—	5 以下	—	—	—	
濁度 (度)	2 %	—	—	—	0.3	—	—	2 %	—	—	2 %	—	—	—	

採水場所 採水年	高松公民館 平成26年				高松公民館 平成27年			
	基準値	最高	最低	平均	基準値	最高	最低	平均
	100以下 検出されないこと	0	不検出	0	100以下 検出されないこと	0	不検出	0
一般細菌 (個/ml)	100以下 検出されないこと	0	不検出	0	100以下 検出されないこと	0	不検出	0
カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.003 以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
鉛及びその化合物 (mg/l)	0.0005 *	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 *	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
セレン及びその化合物 (mg/l)	0.01 *	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 *	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
銅及びその化合物 (mg/l)	0.01 *	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 *	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.01 *	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 *	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物 (mg/l)	0.05 *	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 *	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.04 *	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 *	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/l)	0.01 *	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 *	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	10 *	0.9	0.7	0.8	10 *	0.8	0.8	0.8
フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.8 *	0.09	0.08 未満	0.08 未満	0.8 *	0.09	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物 (mg/l)	1.0 *	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1.0 *	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
四塩化砒素 (mg/l)	0.002 *	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 *	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
1,4-ジオキサン (mg/l)	0.05 *	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 *	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ジス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.02 *	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.02 *	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジクロロメタン (mg/l)	0.02 *	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 *	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.01 *	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 *	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン (mg/l)	0.03 *	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 *	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン (mg/l)	0.01 *	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 *	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸 (mg/l)	0.6 *	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 *	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
クロロ酢酸 (mg/l)	0.02 *	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 *	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム (mg/l)	0.06 *	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.06 *	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満
ジクロロ酢酸 (mg/l)	0.04 *	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 *	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.1 *	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1 *	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
臭素酸 (mg/l)	0.01 *	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 *	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリクロロメタン (mg/l)	0.1 *	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1 *	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
トリクロロ酢酸 (mg/l)	0.03 *	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.03 *	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ブロモジクロロメタン (mg/l)	0.03 *	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 *	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
プロモホルム (mg/l)	0.09 *	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.09 *	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
ホルムアルデヒド (mg/l)	0.08 *	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 *	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物 (mg/l)	1.0 *	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 *	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.2 *	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 *	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
錳及びその化合物 (mg/l)	0.3 *	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.3 *	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
銅及びその化合物 (mg/l)	1.0 *	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1.0 *	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	200 *	8.0	7.4	7.7	200 *	7.9	7.6	7.7
マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.05 *	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.05 *	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン (mg/l)	200 *	7.7	5.0	6.6	200 *	7.8	6.1	6.8
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/l)	300 *	45	40	42	300 *	46	41	43
蒸発残留物 (mg/l)	500 *	130	83	110	500 *	100	93	97
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.2 *	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 *	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジエチルミン (mg/l)	0.00001 *	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 *	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
2-メチルイソボルネオール (mg/l)	0.00001 *	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 *	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
非イオン界面活性剤 (mg/l)	0.02 *	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.02 *	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
フェノール類 (mg/l)	0.005 *	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 *	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物 (TOC) (mg/l)	3 *	0.3	0.2 未満	0.3	3 *	0.3	0.2 未満	0.2
pH値	5.8~8.6	7.0	6.7	6.8	5.8~8.6	7.2	6.7	6.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度 (度)	2 *	0.1	0.1 未満	0.1 未満	2 *	0.1	0.1 未満	0.1 未満

7) 謡辻水系(平成19～27年度)

採水場所 採水年	謡辻公民館 平成19年				謡辻公民館 平成20年				謡辻公民館 平成21年			
	最高	最低	平均	不検出	最高	最低	平均	不検出	最高	最低	平均	不検出
大腸菌(個/ml)	0	0	0	不検出	3	0	0	不検出	2	0	0	不検出
カドミウム及びその化合物(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物(mg/l)	—	—	—	—	0.003	—	0.001	—	0.001	—	—	—
ヒ素及びその化合物(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアニドイオン及び亜シアン(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/l)	2.90	1.50	2.20	4.10	2.57	—	—	—	10	0.1	—	—
フッ素及びその化合物(mg/l)	0.08	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	1.59	2.20
ホル素及びその化合物(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—
四塩化砒素(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	—	—	—
1,4-ジオキササン(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—
ジクロロメタン(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—
テトラクロロエチレン(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—
トリクロロエチレン(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	—	—	—
ベンゼン(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—
塩素酸(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—
クロロ酢酸(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—
クロロホルム(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06	—	—	—
ジクロロ酢酸(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—
ジブロモクロロメタン(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—
臭素酸(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—
総トリハロメタン(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—
トリクロロ酢酸(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—
プロモジクロロメタン(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	—	—	—
プロモホルム(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.09	—	—	—
ホルムアルデヒド(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	—	—	—
亜鉛及びその化合物(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—
アルミニウム及びその化合物(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—
鉄及びその化合物(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—
銅及びその化合物(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—
ナトリウム及びその化合物(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	200	—	—	—
マンガン及びその化合物(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—
塩化物イオン(mg/l)	200	—	—	—	—	—	—	—	200	—	—	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/l)	55.7	43.7	48.7	54.0	40.7	47.0	—	—	300	—	43	48
蒸発残留物(mg/l)	110	89	97	110	87	99	—	—	500	—	100	105
陰イオン界面活性剤(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—
ジエオスミン(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001	—	—	—
2-メチルイソボルネオール(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00001	—	—	—
非イオン界面活性剤(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—
フェノール類(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005	—	—	—
有機物(TOC)(mg/l)	—	—	—	0.6	—	—	—	—	3	—	0.5	—
PH値	7.5	6.9	7.2	7.4	7.0	7.2	—	—	5.8～8.6	—	7.1	7.2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常でないこと	—	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	異常でないこと	—	異常なし	異常なし
色度(度)	1	—	—	1	—	—	—	—	5以下	—	—	—
濁度(度)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—

採水場所 採水年月	認定公民館 平成22年				認定公民館 平成23年				認定公民館 平成24年				認定公民館 平成25年			
	基準値	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
一般細菌 (個/ml)	100以下	0	0	0	2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0	
カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.01 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未滿	0.0003未滿	0.0003未滿	
水銀及びその化合物 (mg/l)	0.0005 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未滿	0.0005未滿	0.0005未滿	
セレン及びその化合物 (mg/l)	0.01 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿	
鉛及びその化合物 (mg/l)	0.01 〃	—	—	0.001	0.004	—	—	—	—	—	—	—	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿	
ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.01 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿	
六価クロム化合物 (mg/l)	0.05 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未滿	0.005未滿	0.005未滿	
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)	0.01 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	10 〃	3.26	1.29	2.35	2.65	1.34	2.21	—	—	—	—	—	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿	
フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.8 〃	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	—	3.0	1.3	2.1	
ボウ素及びその化合物 (mg/l)	1.0 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08未滿	0.08未滿	0.08未滿	
四塩化砒素 (mg/l)	0.002 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	
1,4-ジオキササン (mg/l)	0.05 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未滿	0.0002未滿	0.0002未滿	
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	0.02 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未滿	0.005未滿	0.005未滿	
ジス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.04 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未滿	0.004未滿	0.004未滿	
ジクロロメタン (mg/l)	0.02 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未滿	0.002未滿	0.002未滿	
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.01 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿	
トリクロロエチレン (mg/l)	0.03 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿	
ベンゼン (mg/l)	0.01 〃	0.10	—	—	0.11	—	—	—	—	—	—	—	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿	
塩素酸 (mg/l)	0.6 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06未滿	0.06未滿	0.06未滿	
クロロ酢酸 (mg/l)	0.02 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未滿	0.002未滿	0.002未滿	
クロロホルム (mg/l)	0.06 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006未滿	0.006未滿	0.006未滿	
ジクロロ酢酸 (mg/l)	0.04 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未滿	0.004未滿	0.004未滿	
ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.1 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿	
臭素酸 (mg/l)	0.01 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿	
総トリクロロメタン (mg/l)	0.1 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿	
トリクロロ酢酸 (mg/l)	0.2 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿	
プロモジクロロメタン (mg/l)	0.03 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003未滿	0.003未滿	0.003未滿	
プロモホルム (mg/l)	0.09 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.009未滿	0.009未滿	0.009未滿	
ホルムアルデヒド (mg/l)	0.08 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.008未滿	0.008未滿	0.008未滿	
亜鉛及びその化合物 (mg/l)	1.0 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿	
アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.2 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿	
錳及びその化合物 (mg/l)	0.3 〃	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	0.020	0.01未滿	0.01未滿	
銅及びその化合物 (mg/l)	1.0 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	
ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	200 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	4.7	5.2	
マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.05 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿	
塩化物イオン (mg/l)	200 〃	—	—	37	53	45	48	—	—	—	—	—	7.8	3.5	4.7	
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/l)	300 〃	57	110	94	103	96	99	100	90	98	49	55	55	46	51	
蒸発残留物 (mg/l)	500 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	99	110	
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.2 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿	
ジエチルミン (mg/l)	0.00001 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00001未滿	0.00001未滿	0.00001未滿	
2-メチルイソボルネオール (mg/l)	0.00001 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00001未滿	0.00001未滿	0.00001未滿	
非イオン界面活性剤 (mg/l)	0.02 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00001未滿	0.00001未滿	0.00001未滿	
フェノール類 (mg/l)	0.005 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未滿	0.0005未滿	0.0005未滿	
有機物 (TOC) (mg/l)	3 〃	0.5	0.3	0.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2未滿	0.2未滿	
PH値	5.8~8.6	7.5	7.0	7.3	7.4	7.1	7.3	7.4	7.1	7.3	7.4	7.1	7.3	7.1	7.2	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度 (度)	5 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
濁度 (度)	2 〃	—	—	—	0.2	—	—	0.3	—	—	—	—	0.1	0.1未滿	0.1未滿	

採水場所 採水年	平成26年				平成27年			
	基準値	最高	最低	平均	基準値	最高	最低	平均
一般細菌 (個/ml)	検出されないうこと	0	0	0	0	0	0	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.003 以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
鉛及びその化合物 (mg/l)	0.0005 〃	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	〃	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
セレン及びその化合物 (mg/l)	0.01 〃	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	〃	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
銅及びその化合物 (mg/l)	0.01 〃	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	〃	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.01 〃	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	〃	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
六価クロム化合物 (mg/l)	0.05 〃	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	〃	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.04 〃	—	—	—	0.04 〃	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満
シアニドイオン及び塩化シアニド (mg/l)	0.01 〃	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	〃	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	10 〃	2.8	1.2	2.0	10 〃	3.3	1.5	2.3
フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.8 〃	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	〃	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
ホウ素及びその化合物 (mg/l)	1.0 〃	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	〃	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
四塩化砒素 (mg/l)	0.002 〃	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	〃	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
1,4-ジオキサン (mg/l)	0.05 〃	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	〃	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ジス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.02 〃	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	〃	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジクロロメタン (mg/l)	0.02 〃	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	〃	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.01 〃	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	〃	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン (mg/l)	0.03 〃	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	〃	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン (mg/l)	0.01 〃	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	〃	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸 (mg/l)	0.6 〃	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	〃	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
クロロ酢酸 (mg/l)	0.02 〃	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	〃	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム (mg/l)	0.06 〃	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	〃	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満
ジクロロ酢酸 (mg/l)	0.04 〃	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	〃	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.1 〃	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	〃	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
臭素酸 (mg/l)	0.01 〃	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	〃	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリクロロメタン (mg/l)	0.1 〃	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	〃	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
トリクロロ酢酸 (mg/l)	0.03 〃	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	〃	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
プロモジクロロメタン (mg/l)	0.03 〃	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	〃	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
プロモホルム (mg/l)	0.09 〃	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	〃	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満
ホルムアルデヒド (mg/l)	0.08 〃	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	〃	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物 (mg/l)	1.0 〃	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	〃	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.2 〃	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	〃	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
錳及びその化合物 (mg/l)	0.3 〃	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	〃	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
銅及びその化合物 (mg/l)	1.0 〃	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	〃	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	200 〃	5.3	4.8	5.1	200 〃	5.6	5.0	5.3
マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.05 〃	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	〃	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン (mg/l)	200 〃	5.1	3.4	4.3	200 〃	6.8	2.5	4.5
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/l)	300 〃	55	46	51	300 〃	61	47	53
蒸発残留物 (mg/l)	500 〃	120	84	100	500 〃	120	96	110
陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.2 〃	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	〃	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
ジエチルエーテル (mg/l)	0.00001 〃	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	〃	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
2-メチルイソボルネオール (mg/l)	0.00001 〃	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	〃	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
非イオン界面活性剤 (mg/l)	0.02 〃	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	〃	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
フェノール類 (mg/l)	0.005 〃	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	〃	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物 (TOC) (mg/l)	3 〃	0.2	0.2 未満	0.2 未満	3 〃	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
pH値	5.8～8.6	7.2	6.9	7.1	5.8～8.6	7.5	6.9	7.1
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度 (度)	2 〃	0.2	0.1 未満	0.1 未満	2 〃	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

4. 収益の・資本の収支状況(昭和60～平成27年度)

(単位: 円(税抜)・%)

科目	昭和60		昭和61		昭和62		昭和63		平成元					
	構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比				
1. 営業収益	6,096,464,549	94.4 △0.8	6,245,095,392	94.5	2.4	6,681,536,860	95.0	7.0	6,907,990,236	94.6	3.4	7,107,584,573	94.3	2.9
1. 給水収益	5,411,376,330	88.8 △1.5	5,565,587,380	84.2	2.8	5,743,679,460	81.6	3.2	5,899,479,460	80.8	2.7	6,124,052,163	81.3	3.8
2. 受託工事収益	21,185,530	0.3 17.7	16,564,950	0.3 △21.8	0.3	18,167,520	0.3	9.7	14,340,400	0.2 △21.1	0.2	17,584,900	0.2	22.6
3. その他営業収益	663,902,689	10.3 4.2	662,943,062	10.0 △0.1	0.1	919,689,880	13.1	38.7	994,170,376	13.6	8.1	965,947,510	12.8	△2.8
2. 営業外収益	359,291,426	5.6 7.3	366,114,393	5.5 1.9	0.1	354,523,698	5.0	△3.2	387,126,704	5.3	9.2	427,967,749	5.7	10.5
1. 受取利息	261,387,854	4.1 39.7	229,989,330	3.5 △12.0	0.1	216,155,050	3.1	△6.0	239,442,940	3.3	10.8	280,681,319	3.7	17.2
2. 他会計負担金	7,366,358	0.1 10.9	104,524,571	1.5 1,318.9	10.9	109,328,056	1.5	4.6	113,033,214	1.5	3.4	116,877,428	1.6	3.4
3. 他会計補助金	66,200,000	1.0 △1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 雑収益	24,337,214	0.4 90.6	31,600,492	0.4 29.8	0.4	29,040,592	0.4	△8.1	34,650,550	0.5	19.3	30,409,001	0.4	△12.2
3. 特別利益	77,763	0.0 △95.4	477,758	0.0 514.4	0.0	460,316	0.0	△3.7	10,424,529	0.1 2,164.6	0.1	366,842	0.0	△96.5
1. 固定資産売却益	44,000	0.0 47.9	—	—	—	—	—	—	9,481,518	0.1	皆増	—	—	—
2. 過年度損益修正益	33,763	0.0 △98.0	477,758	0.0 1,315.0	0.0	460,316	0.0	△3.7	943,011	0.0	104.9	366,842	0.0	△61.1
合 計	6,455,833,738	100.0 △0.4	6,611,687,543	100.0	2.4	7,036,520,874	100.0	6.4	7,305,541,469	100.0	3.8	7,535,919,164	100.0	3.2

収益の支出(決算額)

科目	昭和60		昭和61		昭和62		昭和63		平成元				
	構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比			
1. 営業費用	3,344,416,668	60.2 12.8	3,519,635,732	60.7 5.2	3,917,976,146	62.8 11.3	4,251,461,104	64.3 8.5	4,569,618,031	65.3 7.5			
1. 源浄水質	607,876,605	10.9 10.1	605,485,883	10.4 △0.4	731,537,666	11.7 20.8	851,857,288	12.9 16.4	892,839,172	12.8 4.8			
2. 配水費	737,086,196	13.3 27.6	808,218,930	14.0 9.7	955,983,613	15.3 18.3	1,013,500,050	15.3 6.0	1,116,952,562	15.9 10.2			
3. 給水費	93,363,013	1.7 5.5	94,876,614	1.6 1.6	95,824,092	1.5 1.0	105,649,152	1.6 10.3	120,284,582	1.7 13.9			
4. 受託工事費	77,853,172	1.4 7.4	83,476,202	1.4 7.2	118,356,628	1.9 41.8	84,657,173	1.3 △28.5	103,444,637	1.5 22.2			
5. 業務費	316,478,752	5.7 9.4	328,007,055	5.7 3.6	365,961,679	5.9 11.6	436,037,425	6.6 19.1	479,971,086	6.9 10.1			
6. 総務費	420,755,925	7.6 22.1	477,421,331	8.2 13.5	466,207,973	7.5 △2.3	459,800,335	7.0 △1.4	494,472,488	7.1 7.5			
7. 減価償却費	1,064,457,886	19.2 4.9	1,117,521,694	19.3 5.0	1,168,920,761	18.8 4.6	1,245,986,323	18.8 6.6	1,351,807,205	19.3 8.5			
8. 資産減耗費	26,449,864	0.4 6.8	4,563,796	0.1 82.7	15,111,864	0.2 231.1	53,917,898	0.8 256.8	9,839,699	0.1 △81.8			
9. その他営業費用	95,255	0.0 72.0	64,227	0.0 △32.6	71,870	0.0 11.9	55,460	0.0 △22.8	6,600	0.0 △88.1			
10. 一般管理費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 営業外費用	2,208,161,477	39.7 2.9	2,270,357,667	39.2 2.8	2,318,924,396	37.1 2.1	2,358,378,127	35.6 1.7	2,426,729,288	34.6 2.9			
1. 支払利息	2,206,138,759	39.7 2.9	2,267,034,661	39.1 2.8	2,316,967,292	37.1 2.2	2,355,359,892	35.6 1.6	2,416,283,447	34.5 2.6			
2. 雑支出	2,022,718	0.0 2.0	3,323,006	0.1 64.3	1,957,104	0.0 △41.1	3,018,235	0.0 54.2	10,445,841	0.1 246.1			
3. 特別損失	3,468,352	0.1 28.2	3,362,970	0.1 △3.0	5,128,383	0.1 52.5	6,458,189	0.1 25.9	8,642,657	0.1 33.8			
1. 固定資産売却損	357,463	0.0 65.2	163,160	0.0 △54.4	44,550	0.0 △72.7	237,000	0.0 432.0	236,962	0.0 0.0			
2. 過年度損益修正損	3,110,889	0.1 25.0	3,199,810	0.1 2.9	5,083,833	0.1 58.9	6,221,189	0.1 22.4	8,405,695	0.1 35.1			
合 計	5,556,046,497	100.0 8.7	5,793,356,369	100.0 4.3	6,242,028,925	100.0 7.7	6,616,297,420	100.0 6.0	7,004,989,976	100.0 5.9			

資本的収支の状況(決算額)

(単位:円(税抜)・%)

科目	年度	昭和60		昭和61		昭和62		昭和63		平成元						
		金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比					
資本的収入																
1. 企業債		1,900,000,000	94.1	38.7	1,800,000,000	91.2	△ 5.3	1,750,000,000	87.3	△ 2.8	2,350,000,000	90.1	34.3	2,750,000,000	91.9	17.0
2. 国庫補助金		11,666,000	0.6	皆増	28,183,000	1.4	141.6	31,200,000	1.6	10.7	26,466,000	1.0	△ 15.2	25,681,000	0.9	△ 3.0
3. 出資金		18,600,000	0.9	39.8	31,200,000	1.6	67.7	36,700,000	1.8	11.6	36,100,000	1.4	△ 1.6	39,600,000	1.3	9.7
4. 負担金		88,305,496	4.4	879.6	83,211,000	4.2	15.8	187,509,940	9.3	125.3	195,827,000	7.5	4.4	177,565,963	5.9	△ 9.3
5. 固定資産売却代金		197,850	0.0	△ 72.2	173,000	0.0	△ 12.6	9,000	0.0	△ 94.8	536,687	0.0	5,863.2	66,000	0.0	△ 87.7
6. 諸収入		—	—	—	31,561,872	1.6	皆増	—	—	皆減	—	—	—	—	—	—
合計		2,018,769,346	100.0	44.9	1,974,328,872	100.0	△ 2.2	2,005,418,940	100.0	1.6	2,608,929,687	100.0	30.1	2,992,912,963	100.0	14.7
資本的支出																
1. 建設改良費		2,583,143,450	77.0	25.0	2,675,269,775	81.1	3.6	3,020,493,304	81.6	12.9	3,783,205,994	83.7	25.3	4,169,328,464	84.3	10.2
2. 企業債償還金		771,212,525	23.0	65.7	601,294,187	18.2	△ 22.0	680,691,924	18.4	13.2	738,732,656	16.3	8.5	773,872,806	15.7	4.8
3. 諸支出金		—	—	—	21,661,685	0.7	皆増	—	—	皆減	—	—	—	—	—	—
合計		3,354,355,975	100.0	32.5	3,298,225,647	100.0	△ 1.7	3,701,185,228	100.0	12.2	4,521,938,650	100.0	22.2	4,943,201,270	100.0	9.3

收益的收入(決算額)

(単位：円(税抜)・%)

科目	平成2		平成3		平成4		平成5		平成6	
	年度	構成比 前年比	年度	構成比 前年比	年度	構成比 前年比	年度	構成比 前年比	年度	構成比 前年比
1. 営業収益	7,555,523,525	93.4	7,527,561,176	92.9	7,876,265,905	95.0	9,255,691,518	97.5	9,973,459,701	98.0
1. 給水収益	6,434,139,100	79.6	6,603,775,050	81.5	6,736,140,170	81.2	8,506,375,739	89.6	9,151,385,386	89.9
2. 委託工事収益	17,559,800	0.2	19,015,000	0.2	44,784,267	0.6	29,393,500	0.3	28,240,403	0.3
3. その他営業収益	1,103,824,625	13.6	904,771,126	11.2	1,095,341,468	13.2	1,719,922,279	7.6	793,833,912	7.8
2. 営業外収益	531,126,305	6.6	577,586,966	7.1	415,722,880	5.0	236,170,185	2.4	205,074,198	2.0
1. 受取利息	385,859,222	4.8	417,028,795	5.1	248,338,559	3.0	107,124,277	1.1	69,020,944	0.7
2. 他会計負担金	110,425,303	1.4	129,125,858	1.6	127,489,512	1.5	115,576,125	1.2	110,890,751	1.1
3. 他会計補助金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 雑収益	34,841,780	0.4	31,432,313	0.4	39,894,779	0.5	13,469,783	0.1	25,162,503	0.2
3. 特別利益	864,834	0.0	374,710	0.0	439,258	0.0	1,905,455	0.0	801,352	0.0
1. 固定資産売却益	90,734	0.0	—	—	18,351	0.0	—	—	—	—
2. 過年度損益修正益	774,100	0.0	374,710	0.0	420,907	0.0	1,905,455	0.0	801,352	0.0
合 計	8,087,514,664	100.0	8,105,522,852	100.0	8,292,428,013	100.0	9,493,767,158	100.0	10,179,335,251	100.0

収益の支出(決算額)

科目	平成2		平成3		平成4		平成5		平成6	
	年度	構成比 前年比	年度	構成比 前年比	年度	構成比 前年比	年度	構成比 前年比	年度	構成比 前年比
1. 営業費用	4,941,525,158	66.1	5,040,986,014	65.3	5,793,367,407	67.7	5,622,644,554	66.5	6,292,213,345	68.2
1. 源浄水質	952,018,313	12.7	987,481,014	12.8	1,108,195,690	12.9	1,229,970,594	14.5	1,513,446,154	16.4
2. 配水費	1,217,480,440	16.3	1,211,001,157	15.7	1,622,899,192	19.0	1,084,631,892	12.8	1,212,804,425	13.1
3. 給水費	135,289,278	1.8	140,890,258	1.8	158,205,857	1.8	190,905,347	2.3	207,642,943	2.3
4. 委託工事費	85,297,503	1.1	95,817,230	1.2	73,598,929	0.9	90,081,528	1.1	85,626,916	0.9
5. 業務費	485,166,014	6.5	536,895,197	7.0	551,012,116	6.4	540,894,687	6.4	548,396,423	6.0
6. 総務費	594,727,360	8.0	532,153,231	6.9	627,482,157	7.3	643,616,357	7.6	668,191,354	7.2
7. 減価償却費	1,429,755,097	19.1	1,534,683,024	19.9	1,639,258,329	19.2	1,774,906,728	21.0	1,955,911,725	21.2
8. 資産減耗費	41,777,168	0.6	2,053,973	0.0	12,698,537	0.1	67,636,719	0.8	100,193,405	1.1
9. その他営業費用	13,985	0.0	10,930	0.0	16,600	0.0	702	0.0	—	—
10. 一般管理費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 営業外費用	2,531,508,100	33.8	2,666,250,563	34.6	2,758,294,809	32.2	2,830,630,193	33.4	2,926,401,274	31.7
1. 支払利息	2,520,059,396	33.7	2,655,533,170	34.5	2,756,428,885	32.2	2,828,888,682	33.4	2,923,171,657	31.7
2. 雑支出	11,448,704	0.1	10,717,393	0.1	1,865,924	0.0	1,741,511	0.0	3,229,617	0.0
3. 特別損失	9,329,953	0.1	9,805,007	0.1	10,809,286	0.1	8,173,403	0.1	11,480,554	0.1
1. 固定資産売却損	328,599	0.0	304,254	0.0	166,428	0.0	23,403	0.0	19,900	0.0
2. 過年度損益修正損	9,001,354	0.1	9,500,753	0.1	10,642,858	0.1	8,150,000	0.1	11,460,654	0.1
合 計	7,482,363,211	100.0	7,717,041,584	100.0	8,562,471,502	100.0	8,461,448,150	100.0	9,230,095,173	100.0

資本的収支の状況(決算額)

(単位:円・%)

科目	年度	平成2		平成3		平成4		平成5		平成6					
		構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比				
資本的収入															
1. 企業債	3,000,000,000	92.4	9.1	3,050,000,000	91.9	1.7	3,316,500,000	87.1	8.7	4,936,400,000	83.2	48.8	6,185,000,000	81.3	25.3
2. 国庫補助金	27,641,000	0.9	7.6	35,583,000	1.1	28.7	42,616,000	1.1	19.8	51,187,000	0.8	20.1	62,000,000	0.8	21.1
3. 出資金	68,300,000	2.1	72.5	81,500,000	2.5	19.3	275,300,000	7.2	237.8	467,300,000	7.9	69.7	566,800,000	7.5	21.3
4. 負担金	148,522,613	4.6	△ 16.4	149,704,629	4.5	0.8	175,616,958	4.6	17.3	480,011,405	8.1	173.3	790,004,967	10.4	64.6
5. 固定資産売却代金	989,494	0.0	1,399.2	57,680	0.0	△ 94.2	6,401	0.0	△ 88.9	6,180	0.0	△ 3.5	5,150	0.0	△ 16.7
6. 諸収入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	3,245,453,107	100.0	8.4	3,316,845,309	100.0	22.0	3,810,039,359	100.0	14.9	5,934,904,585	100.0	55.8	7,603,810,117	100.0	28.1
資本的支出															
1. 建設改良費	4,591,509,407	84.6	10.1	4,585,395,586	83.3	△ 0.1	5,592,360,876	84.7	22.0	8,721,256,045	88.8	55.9	9,296,374,855	88.4	6.6
2. 企業債償還金	838,334,712	15.4	8.3	916,477,736	16.7	9.3	1,007,526,119	15.3	9.9	1,104,057,751	11.2	9.6	1,221,923,677	11.6	10.7
3. 諸支出金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	5,429,844,119	100.0	9.8	5,501,873,322	100.0	1.3	6,599,886,995	100.0	20.0	9,825,313,796	100.0	48.9	10,518,298,532	100.0	7.1

(消費税は除く)

(税込に変更)

収益的収入(決算額)

(単位：円・%)

科目	年度	平成7		平成8		平成9		平成10		平成11						
		構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比					
1. 営業収益		9,998,988,662	98.3	10,197,926,821	98.5	2.0	11,468,354,925	98.4	11,639,558,543	98.6	1.5	12,184,998,277	99.2	△ 0.3		
1. 給水収益		9,113,225,400	89.6	9,269,099,384	89.5	1.7	10,623,713,959	91.2	10,740,238,376	91.0	1.1	11,246,283,506	91.5	△ 0.3		
2. 受託工事収益		25,571,800	0.3	27,274,500	0.3	6.7	22,866,400	0.2	20,895,500	0.2	△ 8.6	7,937,017	0.1	△ 62.0		
3. 他会計負担金		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4. その他営業収益		860,191,462	8.4	901,552,937	8.7	4.8	821,774,566	7.0	878,424,667	7.4	6.9	930,777,755	7.6	1.1		
2. 営業外収益		173,907,617	1.7	△ 15.2	156,837,809	1.5	△ 9.8	181,688,485	1.6	15.8	1.4	△ 12.3	102,201,005	0.8	△ 36.0	
1. 受取利息		40,682,029	0.4	△ 41.1	16,753,219	0.2	△ 58.8	13,494,820	0.1	△ 19.4	18,547,568	0.2	37.4	7,541,828	0.1	△ 59.3
2. 他会計負担金		115,958,430	1.1	4.6	113,657,573	1.1	△ 2.0	129,241,294	1.1	13.7	1.0	△ 10.8	84,099,222	0.7	△ 27.0	
3. 他会計補助金		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4. 雑収益		17,267,158	0.2	△ 31.4	26,427,017	0.2	53.0	38,952,371	0.4	47.4	25,488,084	0.2	△ 34.6	10,559,955	0.1	△ 59.1
3. 特別利益		770,439	0.0	△ 3.9	610,366	0.0	△ 20.8	845,204	0.0	38.5	735,743	0.0	△ 13.0	868,869	0.0	18.1
1. 固定資産売却益		5,000	0.0	皆増	—	—	—	10,922	0.0	皆増	—	—	—	—	—	
2. 過年度損益修正益		765,439	0.0	△ 4.5	610,366	0.0	△ 20.3	834,282	0.0	36.7	735,743	0.0	△ 11.8	868,869	0.0	18.1
合 計		10,173,666,718	100.0	△ 0.1	10,355,374,996	100.0	1.8	11,650,888,614	100.0	12.5	11,799,550,225	100.0	1.3	12,288,068,151	100.0	△ 0.7

(消費税は除く)

(税込)

収益的支出(決算額)

科目	年度	平成7		平成8		平成9		平成10		平成11						
		構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比					
1. 営業費用		6,922,777,676	68.9	7,318,736,667	69.3	5.7	7,616,037,397	69.9	4.1	7,441,655,258	69.3	△ 2.3	7,528,827,665	68.2	△ 0.6	
1. 源浄水質		1,991,506,704	19.8	31.6	2,211,672,297	21.0	11.1	2,461,576,844	22.6	11.3	2,456,681,797	22.9	△ 0.2	2,520,957,758	22.8	△ 0.9
2. 配水費		1,143,186,550	11.4	△ 5.7	1,151,994,673	10.9	0.8	1,027,112,865	9.4	△ 10.8	761,259,778	7.1	△ 25.9	616,141,278	5.6	△ 21.7
3. 給水費		227,448,076	2.3	9.5	177,345,446	1.7	△ 22.0	176,278,891	1.6	△ 0.6	163,296,316	1.5	△ 7.4	249,274,553	2.3	49.2
4. 受託工事費		86,298,163	0.9	0.8	89,613,610	0.9	3.8	97,939,107	0.9	9.3	97,113,810	0.9	△ 0.8	7,526,358	0.1	△ 92.3
5. 業務費		585,442,122	5.8	6.8	605,654,512	5.7	3.5	627,032,028	5.8	3.5	592,154,613	5.5	△ 5.6	596,343,533	5.4	△ 1.3
6. 総務費		686,554,731	6.8	2.7	711,254,631	6.7	3.6	665,932,670	6.1	△ 6.4	667,642,418	6.2	0.3	708,393,808	6.4	5.1
7. 減価償却費		2,110,143,806	21.0	7.9	2,285,931,619	21.6	8.3	2,435,805,597	22.4	6.6	2,607,631,922	24.3	7.1	2,686,568,113	24.3	3.0
8. 資産減耗費		92,192,824	0.9	△ 8.0	85,296,379	0.8	△ 7.5	124,273,295	1.1	45.7	95,576,664	0.9	△ 23.1	143,589,324	1.3	50.2
9. その他営業費用		4,700	0.0	皆増	13,500	0.0	187.2	86,100	0.0	537.8	297,940	0.0	246.0	32,940	0.0	△ 88.9
10. 一般管理費		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 営業外費用		3,124,610,348	31.0	6.8	3,237,014,362	30.6	3.6	3,275,382,252	30.0	1.2	3,273,943,122	30.5	△ 0.0	3,483,472,765	31.6	1.7
1. 支払利息		3,118,768,738	31.0	6.7	3,231,086,785	30.6	3.6	3,273,747,706	30.0	1.3	3,271,972,335	30.5	△ 0.1	3,227,891,494	29.2	△ 1.3
(2) 消費税及び地方消費税		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 雑支出		5,841,610	0.0	80.9	5,927,577	0.0	1.5	1,634,546	0.0	△ 72.4	1,970,787	0.0	20.6	7,019,971	0.1	256.2
3. 特別損失		10,730,577	0.1	△ 6.5	9,430,634	0.1	△ 12.1	12,991,000	0.1	37.8	20,564,755	0.2	58.3	28,268,938	0.3	33.2
1. 固定資産売却損		167,000	0.0	739.2	19,050	0.0	△ 88.6	131,501	0.0	590.3	10,318	0.0	△ 92.2	13,350	0.0	29.4
2. 過年度損益修正損		10,563,577	0.1	△ 7.8	9,411,593	0.1	△ 10.9	12,859,499	0.1	36.6	20,554,437	0.2	59.8	28,255,588	0.3	33.2
合 計		10,058,118,601	100.0	9.0	10,565,181,672	100.0	5.0	10,904,410,649	100.0	3.2	10,736,163,135	100.0	△ 1.5	11,040,569,368	100.0	0.2

(消費税は除く)

(税込)

資本的収支の状況(決算額)

(単位:円(税込)・%)

科目	年度		平成7		平成8		平成9		平成10		平成11				
	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比	構成比			
1. 資本的収入															
1. 企業債	6,316,800,000	84.3	2.1	5,338,700,000	82.7	△ 15.5	5,308,900,000	81.2	△ 0.6	3,993,800,000	73.7	△ 24.8	2,775,300,000	73.6	△ 30.5
2. 国庫補助金	71,823,000	1.0	15.8	73,770,000	1.1	2.7	133,992,000	2.0	81.6	244,188,000	4.5	82.2	273,481,000	7.3	12.0
3. 出資金	456,600,000	6.1	△ 19.4	461,000,000	7.1	1.0	532,500,000	8.1	15.5	709,400,000	13.1	33.2	376,600,000	10.0	△ 46.9
4. 負担金	647,223,556	8.6	△ 18.1	588,953,199	9.1	△ 9.0	566,489,422	8.7	△ 3.8	469,830,944	8.7	△ 17.1	344,385,519	9.1	△ 26.7
5. 固定資産売却代金	406,850	0.0	7,800.0	5,150	0.0	△ 98.7	151,702	0.0	2,845.7	6,300	0.0	△ 95.8	8,400	0.0	33.3
6. 諸収入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	7,492,853,406	100.0	△ 1.5	6,462,428,349	100.0	△ 13.8	6,542,033,124	100.0	1.2	5,417,225,244	100.0	△ 17.2	3,769,774,919	100.0	△ 30.4
1. 資本的支出															
1. 建設改良費	8,802,658,724	86.8	△ 5.3	8,128,634,105	84.7	△ 7.7	7,990,013,277	83.1	△ 1.7	6,658,475,817	78.7	△ 16.7	4,732,687,426	70.1	△ 28.9
(1) 第6期水道拡張費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,899,987,615	34.3	△ 21.7	1,384,136,692	20.5	△ 52.3
(2) 水道改良費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,452,794,815	17.2	△ 13.1	1,097,850,186	16.3	△ 24.4
(3) 配水管整備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,492,566,811	17.6	△ 29.7	1,527,186,703	22.6	2.3
(4) 水源開発費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	793,821,051	9.4	73.8	690,937,165	10.2	△ 13.0
(5) 庁舎建設費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 資産購入費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,305,525	0.2	△ 43.4	32,576,680	0.5	68.7
2. 企業債償還金	1,342,647,693	13.2	9.9	1,471,807,449	15.3	9.6	1,626,929,600	16.9	10.5	1,805,675,679	21.3	11.0	2,019,543,008	29.9	11.8
3. 諸支出金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	10,145,306,417	100.0	△ 3.5	9,600,441,554	100.0	△ 5.4	9,616,942,877	100.0	0.2	8,464,151,496	100.0	△ 12.0	6,752,230,434	100.0	△ 20.2

支出の補てん財源

内 訳	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11
資本的収支不足額	—	—	—	△ 3,046,926,252	△ 2,982,455,515
当年度分消費税及び 地方消費税資本的収支調整額	—	—	—	250,889,251	196,170,658
減価積立金取り崩し額	—	—	—	—	550,000,000
過年度分損益勘定留保資金	—	—	—	761,383,978	668,366,382
当年度分損益勘定留保資金	—	—	—	2,034,653,023	1,567,918,475
合計	—	—	—	3,046,926,252	2,982,455,515

收益的收入(決算額)

(単位:円(税込)・%)

科目	年度	平成12		平成13		平成14		平成15		平成16						
		構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比					
1. 営業収益		12,231,936.721	99.1	0.4	12,108,364.579	99.3	△ 1.0	11,749,931.026	98.3	△ 3.0	11,673,975.241	99.4	△ 0.6	11,726,300.737	99.3	△ 0.4
1. 給水収益		11,348,138.939	92.0	0.9	11,260,906.225	92.4	△ 0.8	10,939,715.045	91.5	△ 2.9	10,685,923.099	91.0	△ 2.3	10,853,377.044	91.9	1.6
2. 受託工事収益		0	0.0	皆減	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 他会計負担金		—	—	—	31,724.849	0.3	皆増	31,477.551	0.3	△ 0.8	29,098.650	0.2	△ 7.6	341,260.360	2.9	△ 1,072.8
4. その他営業収益		883,797.782	7.2	△ 5.0	815,733.505	6.7	△ 7.7	778,738.430	6.5	△ 4.5	958,953.492	8.2	23.1	531,663.333	4.5	△ 44.6
2. 営業外収益		107,146.754	0.9	4.8	76,848.549	0.6	△ 28.3	65,816.332	0.6	△ 14.4	71,313.572	0.6	8.4	85,647.275	0.7	20.1
1. 受取利息		11,264.267	0.1	49.4	6,725.865	0.1	△ 40.3	1,355.100	0.0	△ 79.9	1,193.725	0.0	△ 11.9	944.454	0.0	△ 20.9
2. 他会計負担金		72,786.720	0.6	△ 13.5	52,500.000	0.4	△ 27.9	46,700.000	0.4	△ 11.0	44,200.000	0.4	△ 5.4	57,620.367	0.5	30.4
3. 他会計補助金		—	—	—	—	—	—	1,729.368	0.0	皆増	11,854.819	0.1	585.5	12,304.892	0.1	3.8
4. 雑収益		23,095.767	0.2	118.7	17,622.684	0.1	△ 23.7	16,031.864	0.1	△ 9.0	14,065.028	0.1	△ 12.3	14,777.562	0.1	5.1
3. 特別利益		1,132.274	0.0	30.3	2,590.508	0.0	128.8	141,170.157	1.2	5,349.5	205.691	0.0	△ 99.9	1,615.080	0.0	685.2
1. 固定資産売却益		76,249	0.0	皆増	1,304,783	0.0	1,611.2	140,458.338	1.2	10,664.9	0	0.0	皆減	1,306.876	0.0	皆増
2. 過年度損益修正益		1,056,025	0.0	21.5	1,285,725	0.0	21.8	711,819	0.0	△ 44.6	205,691	0.0	△ 71.1	308,204	0.0	49.8
3. その他特別利益		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計		12,340,215.749	100.0	0.4	12,187,803.636	100.0	△ 1.2	11,956,917.515	100.0	△ 1.9	11,745,494.504	100.0	△ 1.8	11,813,563.092	100.0	△ 0.6

収益の支出(決算額)

科目	年度	平成12		平成13		平成14		平成15		平成16						
		構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比					
1. 営業費用		7,595,995.304	68.8	0.9	7,707,825.703	69.7	1.5	7,436,439.229	69.9	△ 3.5	7,494,410.708	71.1	0.8	7,560,288.932	72.7	0.9
1. 源浄水質		2,521,471.935	22.8	0.0	2,523,580.896	22.8	0.1	2,303,017.703	21.6	△ 8.7	2,283,976.619	21.7	△ 0.8	2,272,177.839	21.8	△ 0.5
2. 配水費		623,822.659	5.6	1.2	681,733.026	6.2	9.3	619,498.046	5.8	△ 9.1	641,111.700	6.1	3.5	601,668.428	5.8	△ 6.2
3. 給水費		262,299.588	2.4	5.2	242,955.261	2.2	△ 7.4	307,439.166	2.9	26.5	301,826.532	2.9	△ 1.8	269,217.401	2.7	△ 10.8
4. 受託工事費		0	0.0	皆減	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. 業務費		590,234.301	5.3	△ 1.0	611,470.700	5.5	3.6	565,698.756	5.3	△ 7.5	541,678.451	5.1	△ 4.2	575,757.651	5.5	6.3
6. 総務費		678,983.381	6.1	△ 4.2	668,360.750	6.0	△ 1.6	674,278.840	6.3	0.9	695,154.093	6.6	3.1	641,876.080	6.2	△ 7.7
7. 減価償却費		2,811,869.314	25.5	4.7	2,882,430.812	26.1	2.5	2,870,849.369	27.0	△ 0.4	2,932,475.002	27.8	2.1	2,968,660.572	28.5	1.2
8. 資産減耗費		91,019.368	0.8	△ 36.6	97,294.258	0.9	6.9	95,657.349	0.9	△ 1.7	98,188.311	0.9	2.6	230,930.961	2.2	135.2
9. その他営業費用		16,294.758	0.1	49.388.0	0	0.0	皆減	—	—	—	0	0.0	—	0	0.0	—
10. 一般管理費		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 営業外費用		3,429,486.709	31.0	△ 1.5	3,327,485.434	30.1	△ 3.0	3,180,674.860	29.9	△ 4.4	3,000,047.972	28.5	△ 5.7	2,808,620.654	27.0	△ 6.4
1. 支払利息		3,143,986.314	28.3	△ 2.6	3,021,330.579	27.3	△ 3.9	2,880,206.328	27.1	△ 4.7	2,716,689.002	25.8	△ 5.7	2,548,765.154	24.5	△ 6.2
2. 消費税及び地方消費税		277,560.800	2.5	11.7	297,761.700	2.7	7.3	288,555.100	2.7	△ 3.1	276,156.700	2.6	△ 4.3	259,855.500	2.5	△ 5.9
3. 雑支出		7,939.595	0.1	13.1	8,393.155	0.1	5.7	11,933.432	0.1	42.2	7,202.270	0.1	△ 39.6	0	0.0	皆減
3. 特別損失		21,066.220	0.2	△ 25.5	18,527.397	0.2	△ 12.1	23,618.971	0.2	27.5	40,878.543	0.4	73.1	33,604.434	0.3	△ 17.8
1. 固定資産売却損		6,400	0.0	△ 52.1	6,400	0.0	0.0	59,000	0.0	821.9	0	0.0	皆減	9,463.786	0.1	皆増
2. 過年度損益修正損		21,059.820	0.2	△ 25.5	18,520.997	0.2	△ 12.1	23,559.971	0.2	27.2	40,878.543	0.4	73.5	24,140.648	0.2	△ 40.9
3. 固定資産減損		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計		11,046,548.233	100.0	0.1	11,053,838.534	100.0	0.1	10,640,733.060	100.0	△ 3.7	10,535,337.223	100.0	△ 1.0	10,402,514.020	100.0	△ 1.3

資本的収支の状況(決算額)

(単位:円(税込)・%)

科目	年度		平成12		平成13		平成14		平成15		平成16				
	前年	比	構成比	前年	構成比	前年	構成比	前年	構成比	前年	構成比				
1. 資本的収入															
2. 国債	2,210,800,000	72.1	△ 20.3	1,241,454,000	54.1	△ 43.8	1,172,842,000	46.4	△ 5.5	1,237,000,000	47.9	5.5	1,318,700,000	42.7	6.6
1. 国債補助金	288,918,000	9.4	5.6	191,066,000	8.3	△ 33.9	205,057,000	8.1	7.3	209,475,000	8.1	2.2	194,705,000	6.3	△ 7.1
3. 出資金	300,500,000	9.8	△ 20.2	469,396,000	20.5	56.2	554,417,000	21.9	18.1	611,635,000	23.7	10.3	580,092,000	18.8	△ 5.2
4. 負担金	266,311,777	8.7	△ 22.7	392,559,609	17.1	47.4	582,993,180	23.1	48.5	523,361,228	20.3	△ 10.2	981,846,899	31.8	87.6
5. 固定資産売却代金	372,149	0.0	4,330.3	375,589	0.0	0.9	10,640,685	0.4	2,733.1	0	0.0	皆減	13,395,652	0.4	皆増
6. 諸収入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	3,066,901,926	100.0	△ 18.6	2,294,851,198	100.0	△ 25.2	2,525,949,865	100.0	10.1	2,581,471,228	100.0	2.2	3,088,739,551	100.0	19.7
1. 資本的支出															
1. 建設改良費	4,056,658,086	64.1	△ 14.3	3,430,540,696	57.1	△ 15.4	3,581,088,284	55.5	4.4	3,931,259,500	55.2	9.8	4,844,606,625	58.4	23.2
(1) 第6期水道拡張費	1,637,146,953	25.9	18.3	1,202,273,325	20.0	△ 26.6	1,190,482,755	18.5	△ 1.0	1,299,691,847	18.2	9.2	1,164,549,564	14.0	△ 10.4
(2) 水道改良費	981,318,123	15.5	△ 10.6	1,194,491,729	19.9	21.7	1,407,062,925	21.8	17.8	1,247,650,193	17.5	△ 11.3	94,988,416	1.1	△ 92.4
(3) 配水管整備費	679,769,753	10.7	△ 55.5	252,074,443	4.2	△ 62.9	219,753,004	3.4	△ 12.8	166,641,233	2.3	△ 24.2	1,439,154,483	17.3	763.6
(4) 水源開発費	734,832,907	11.6	6.4	760,547,589	12.7	3.5	715,537,004	11.1	△ 5.9	786,417,340	11.0	9.9	820,045,464	9.9	4.3
(5) 庁舎建設費	—	—	—	—	—	—	39,217,500	0.6	皆増	410,507,835	5.8	946.7	1,305,246,025	15.8	218.0
(6) 資産購入費	23,590,350	0.4	△ 27.6	21,153,610	0.4	△ 10.3	9,035,100	0.1	△ 57.3	20,351,052	0.3	125.2	20,622,673	0.3	1.3
2. 企業償還金	2,276,216,022	35.9	12.7	2,579,925,056	42.9	13.3	2,866,842,943	44.5	11.1	3,147,136,723	44.2	9.8	3,427,590,049	41.3	8.9
3. 諸支出金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,740,319	0.7	皆増	27,171,329	0.4	△ 43.1
合 計	6,332,874,108	100.0	△ 6.2	6,010,465,752	100.0	△ 5.1	6,447,931,227	100.0	7.3	7,126,136,542	100.0	10.5	8,299,368,003	100.0	16.5

支出の補てん財源

内 訳	平成12		平成13		平成14		平成15		平成16	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
資本的収支不足額	△ 3,265,972,182	—	△ 3,715,614,554	—	△ 3,921,981,362	—	4,544,665,314	—	5,210,628,452	—
当年度分消費税及び 地方消費税資本的収支調整額	169,948,881	—	188,361,934	—	139,908,798	—	149,394,926	—	170,468,536	—
引継補てん財源	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
減価償却金取り崩し額	1,070,000,000	—	1,050,000,000	—	1,120,000,000	—	1,000,000,000	—	1,170,000,000	—
建設改良積立金取り崩し額	—	—	—	—	—	—	250,000,000	—	800,000,000	—
過年度分損益勘定留保資金	1,262,114,012	—	2,138,985,793	—	2,591,464,643	—	2,895,957,797	—	2,781,350,722	—
当年度分損益勘定留保資金	763,909,289	—	388,266,827	—	70,607,921	—	249,312,591	—	288,809,194	—
合 計	3,265,972,182	—	3,715,614,544	—	3,921,981,362	—	4,544,665,314	—	5,210,628,452	—

収益的收入(決算額)

(単位:円(税込)・%)

科目	年度	平成17		平成18		平成19		平成20		平成21	
		構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比
1. 営業収益		11,602,204,700	99.5 △ 1.1	11,528,666,212	98.2 △ 0.6	11,321,565,178	100.6 △ 1.8	11,165,166,269	102.0 △ 1.4	10,910,654,523	99.6 △ 2.3
1. 給水収益		10,738,023,636	92.1 △ 1.1	10,682,862,311	91.0 △ 0.5	10,501,681,047	93.4 △ 1.7	10,330,485,488	94.3 △ 1.6	10,155,276,643	92.7 △ 1.7
2. 受託工事収益		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 他会計負担金		254,206,291	2.2 △ 25.5	281,923,168	2.4	376,450,990	3.3	373,714,566	3.4 △ 0.7	375,634,670	3.4
4. 国庫補助金		—	—	—	—	—	—	16,286,000	0.2	0	0.0
5. その他営業収益		609,974,773	5.2	563,880,733	4.8	443,433,141	3.9 △ 21.4	444,680,215	4.1	379,743,210	3.5 △ 14.6
2. 営業外収益		54,251,384	0.5 △ 36.7	31,924,813	0.3 △ 41.2	67,838,773	0.6	56,955,019	0.5 △ 16.1	37,717,315	0.4 △ 33.8
1. 受取利息		998,809	0.0	3,135,150	0.0	11,638,756	0.1	13,613,940	0.1	3,317,891	0.0 △ 75.6
2. 他会計負担金		43,589,423	0.4 △ 24.4	18,300,000	0.2 △ 58.0	40,600,000	0.4	33,000,000	0.3 △ 18.7	28,100,000	0.3 △ 14.8
3. 他会計補助金		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 雑収益		9,663,152	0.1 △ 34.6	10,489,663	0.1	15,620,017	0.1	10,341,079	0.1 △ 33.8	6,299,424	0.1 △ 39.1
3. 特別利益		99,440	0.0 △ 93.8	176,385,503	1.5	40,623,732	0.3 △ 77.0	26,566,301	0.2 △ 34.6	1,207,614	0.0 △ 95.5
1. 固定資産売却益		0	0.0	0	0.0	36,370,655	0.3	26,499,617	0.2 △ 27.1	0	0.0
2. 過年度損益修正益		99,440	0.0 △ 67.7	187,645	0.0	257,069	0.0	66,684	0.0 △ 74.1	1,207,614	0.0 △ 1,711.0
3. その他特別利益		—	—	176,197,858	1.5	3,996,008	0.0 △ 97.7	0	0.0	—	—
合計		11,656,555,524	100.0 △ 1.3	11,736,976,528	100.0	11,430,047,683	100.0 △ 2.6	11,248,687,589	100.0 △ 1.6	10,949,579,452	100.0 △ 2.7

収益の支出(決算額)

科目	年度	平成17		平成18		平成19		平成20		平成21	
		構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比	構成比	前年比
1. 営業費用		7,479,431,743	73.6 △ 1.1	7,439,445,383	74.8 △ 0.5	7,257,806,499	75.3 △ 2.4	7,418,232,376	80.1	7,405,726,604	79.9 △ 0.2
1. 源水水質		2,218,430,136	21.9 △ 2.4	2,256,661,599	22.7	1,812,563,161	19.0 △ 19.7	1,946,041,516	21.0	1,806,058,631	19.8 △ 7.2
2. 配水費		642,080,425	6.3	544,685,189	5.5	704,608,708	7.4	703,155,845	7.6 △ 0.2	688,820,534	7.5 △ 2.0
3. 給水費		285,068,073	2.7	260,163,040	2.6	271,871,436	2.9	322,424,485	3.5	314,662,265	3.5 △ 2.4
4. 受託工事費		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. 業務費		504,210,678	5.0 △ 12.4	533,453,621	5.3	517,994,953	5.4 △ 2.9	527,144,391	5.7	555,388,857	6.1
6. 経費		581,127,759	5.7 △ 9.5	592,166,734	6.0	656,902,123	6.9	640,489,133	6.9 △ 2.5	687,029,160	7.5
7. 減価償却費		3,028,974,981	29.8	3,097,780,391	31.1	3,166,071,372	33.2	3,191,719,373	34.5	3,215,013,716	35.2
8. 資産減耗費		219,539,691	2.2 △ 4.9	154,534,809	1.6 △ 29.6	127,794,746	1.3 △ 17.3	87,257,633	0.9 △ 31.7	138,753,441	1.5
9. その他営業費用		0	0.0	0	0.0	—	—	—	—	—	—
10. 一般管理費		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 営業外費用		2,644,569,818	26.1 △ 5.8	2,476,914,733	24.9	2,346,851,235	24.4 △ 5.3	2,107,828,015	22.8 △ 10.2	1,829,057,872	20.0 △ 13.2
1. 支払利息		2,350,638,718	23.2 △ 7.8	2,170,316,533	21.8	2,072,311,935	21.7 △ 4.5	1,834,418,415	19.8 △ 11.5	1,599,894,872	17.5 △ 12.8
2. 消費税及び地方消費税		293,931,100	2.9	305,668,800	3.1	274,539,300	2.9 △ 10.2	273,409,600	3.0 △ 0.4	229,163,000	2.5 △ 16.2
3. 雑支出		0	0.0	929,400	0.0	0	0.0	—	—	—	—
3. 特別損失		27,804,511	0.3 △ 17.3	27,342,694	0.3 △ 1.7	29,371,321	0.3	21,756,714	0.2 △ 25.9	26,069,365	0.3
1. 固定資産売却損		0	0.0	0	0.0	—	—	—	—	225,000	0.0
2. 過年度損益修正損		27,804,511	0.3	27,234,406	0.3 △ 2.1	29,195,308	0.3	21,756,714	0.2 △ 25.5	25,844,365	0.3
3. 固定資産減損		—	—	108,288	0.0	176,013	0.0	0	0.0	—	—
4. その他特別損失		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計		10,151,806,072	100.0 △ 2.4	9,943,702,810	100.0	9,634,029,055	100.0 △ 3.1	9,547,817,105	100.0 △ 0.9	9,260,853,841	100.0 △ 3.0

資本的収支の状況(決算額)

(単位:円(税込)・%)

科目	年度		平成17		平成18		平成19		平成20		平成21				
	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比			
1. 資本的収入															
1. 企業債	2,355,300,000	74.5	1,699,300,000	70.3	△ 27.9	1,289,600,000	55.0	△ 24.1	1,488,800,000	58.2	15.4	1,659,000,000	66.9	11.4	
2. 国庫補助金	78,090,287	2.5	△ 59.9	6.6	105.4	236,338,000	10.1	47.3	162,099,000	6.3	△ 31.4	276,705,000	11.2	70.7	
3. 出資金	349,524,000	11.0	△ 39.7	245,700,000	10.1	△ 29.7	353,127,000	15.1	43.7	226,300,000	8.8	△ 35.9	217,300,000	8.8	△ 4.0
4. 負担金	378,504,401	12.0	△ 61.4	313,257,284	13.0	△ 17.2	0	0.0	皆減	0	0.0	皆減	0	0.0	
5. 他会計負担金	—	—	—	—	—	65,577,870	2.8	皆増	63,585,477	2.5	△ 3.0	65,569,460	2.6	3.1	
6. 工事負担金	—	—	—	—	—	318,430,601	13.6	皆増	310,973,703	12.2	△ 2.3	321,264,304	12.9	3.3	
7. 固定資産売却代金	0	0.0	皆減	0	0.0	204,295	0.0	皆増	300,383	0.0	47.0	10,500	0.0	△ 96.5	
8. その他資本的収入	—	—	—	—	—	—	—	—	91,988,571	3.6	皆増	17,417,988	0.7	△ 81.1	
9. 諸収入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計	3,161,418,688	100.0	2,418,674,284	100.0	△ 23.5	2,263,277,766	96.6	△ 6.4	2,344,047,134	91.7	3.6	2,557,267,252	103.1	9.1	
1. 資本的支出															
1. 建設改良費	3,476,103,797	45.4	△ 28.2	3,194,953,339	45.5	△ 8.1	3,547,246,267	38.7	11.0	3,238,750,345	46.6	△ 8.7	4,044,956,281	44.0	24.9
(1) 第6期水道拡張費	1,486,485,965	19.4	27.6	1,437,667,080	20.4	△ 3.3	1,552,067,103	16.9	8.0	1,485,669,980	21.4	△ 4.3	1,502,176,985	16.3	1.1
(2) 水道建設費	—	—	—	—	—	134,295,000	1.5	皆増	84,373,032	1.2	△ 37.2	374,158,053	4.1	343.5	
(3) 水道改良費	241,777,436	3.2	154.5	75,632,545	1.1	△ 68.7	114,159,270	1.2	50.9	0	0.0	皆減	7,533,750	0.1	皆増
(4) 配水管整備費	1,883,104,898	15.4	△ 17.8	1,109,489,348	15.8	△ 6.2	1,233,103,524	15.9	11.1	1,068,821,690	15.4	△ 13.3	1,402,533,022	15.2	31.2
(5) 水源開発費	541,282,828	7.1	△ 34.0	554,678,435	7.9	2.5	473,223,776	5.2	△ 14.7	577,001,870	8.3	21.9	731,301,595	7.9	26.7
庁舎建設費	—	—	皆減	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(6) 資産購入費	23,452,670	0.3	13.7	17,485,931	0.3	△ 25.4	40,397,594	0.4	131.0	22,883,773	0.3	△ 43.4	27,252,876	0.3	19.1
2. 企業債償還金	4,180,887,729	54.5	22.0	3,894,672,669	54.5	△ 8.3	4,226,015,839	46.0	10.2	5,927,116,545	85.2	40.3	2,904,921,071	31.6	△ 51.0
3. 諸支出金	9,859,378	0.1	△ 63.7	3,158,856	0.0	△ 68.0	7,638,902	0.1	141.8	11,254,186	0.2	47.3	7,718,998	0.1	△ 31.4
合計	7,666,850,904	100.0	△ 7.6	7,032,784,864	100.0	△ 8.3	7,780,901,008	100.0	10.6	9,177,121,076	100.0	17.9	6,957,596,350	100.0	△ 24.2

支出の補てん財源

内 訳	平成17		平成18		平成19		平成20		平成21	
	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比
資本的収支不足額	4,505,432,216		4,614,110,580		5,517,623,242		6,833,073,942		4,400,329,098	
当年度分消費税及び 地方消費税資本的収支調整額	129,996,206		117,546,131		138,595,617		120,074,689		156,885,065	
引継補てん財源	—		10,066,075		—		—		—	
減債積立金取り崩し額	1,060,000,000		1,249,020,729		1,374,678,311		1,500,373,249		1,653,331,637	
建設改良積立金取り崩し額	0		0		50,000,000		220,000,000		249,556,000	
過年度分損益勘定留保資金	2,920,246,125		2,853,324,787		2,868,276,460		2,208,004,927		494,371,459	
当年度分損益勘定留保資金	395,189,885		384,152,858		1,086,072,854		2,784,621,077		1,846,184,937	
合計	4,505,432,216		4,614,110,580		5,517,623,242		6,833,073,942		4,400,329,098	

収益的収入(決算額)

(単位：円(税込)・%)

科目	平成22		平成23		平成24		平成25		平成26	
	年度	構成比：前年比	年度	構成比：前年比	年度	構成比：前年比	年度	構成比：前年比	年度	構成比：前年比
1. 営業収益	10,909,252,067	99.6	10,759,702,234	99.1	10,901,119,585	99.8	10,782,056,213	99.2	10,957,088,234	92.3
1. 給水収益	10,217,599,406	93.3	10,004,260,276	92.2	10,077,129,105	92.2	9,991,967,684	92.0	10,146,882,619	85.5
2. 委託工事収益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 他会計負担金	297,469,624	2.7	382,703,713	3.5	391,753,640	3.6	361,263,816	3.3	404,211,103	3.4
4. 国庫補助金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. その他営業収益	394,183,037	3.6	372,738,245	3.4	432,236,840	4.0	428,824,713	3.9	405,994,512	3.4
2. 営業外収益	40,102,841	0.3	91,798,963	0.9	27,106,165	0.2	25,461,208	0.2	535,323,662	4.5
1. 受取利息	3,307,398	0.0	4,152,673	0.0	3,263,075	0.0	2,721,001	0.0	2,495,185	0.0
2. 他会計負担金	23,700,000	0.2	16,300,000	0.2	13,700,000	0.1	11,100,000	0.1	10,200,000	0.1
3. 他会計補助金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 長期前受金戻入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. 雑収益	13,095,443	0.1	71,346,290	0.7	10,143,090	0.1	11,640,207	0.1	12,384,881	0.1
3. 特別利益	6,043,316	0.1	656,797	0.0	201,282	0.0	58,829,467	0.6	376,943,028	3.2
1. 固定資産売却益	4,988,270	0.1	—	—	—	—	—	—	348,691,568	3.0
2. 過年度損益修正益	1,085,046	0.0	656,797	0.0	201,282	0.0	227,440	0.0	193,597	0.0
3. 引当金戻入	—	—	—	—	—	—	—	—	25,084,263	0.2
4. その他特別利益	0	0.0	0	0.0	0	0.0	58,602,027	0.6	2,973,600	0.0
合 計	10,955,398,224	100.0	10,852,157,994	100.0	10,928,427,032	100.0	10,866,346,888	100.0	11,869,354,924	100.0

収益的支出(決算額)

科目	平成22		平成23		平成24		平成25		平成26	
	年度	構成比：前年比	年度	構成比：前年比	年度	構成比：前年比	年度	構成比：前年比	年度	構成比：前年比
1. 営業費用	7,363,734,335	80.6	7,314,607,422	82.1	7,501,728,834	82.8	7,693,503,781	84.6	7,666,903,357	72.2
1. 源水浄水質	1,755,567,592	19.2	1,609,914,895	18.1	1,613,727,035	17.8	1,686,130,217	18.6	1,716,256,122	16.2
2. 配水費	704,424,851	7.7	739,680,523	8.3	730,604,986	8.1	693,140,671	7.6	702,550,722	6.6
3. 給水費	330,085,744	3.6	356,585,412	4.0	346,848,449	3.8	311,507,028	3.4	344,219,191	3.2
4. 委託工事費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. 業務費	514,142,018	5.6	524,702,863	5.9	517,888,066	5.7	547,316,066	6.0	581,188,990	5.5
6. 総務費	674,164,861	7.4	687,730,975	7.7	663,886,187	7.3	657,566,834	7.2	501,450,210	4.7
7. 減価償却費	3,296,976,919	36.1	3,313,537,162	37.2	3,486,434,469	38.5	3,687,304,702	40.6	3,763,306,962	35.4
8. 資産減耗費	88,372,350	1.0	82,455,592	0.9	142,339,642	1.6	110,538,263	1.2	57,931,160	0.6
9. その他営業費用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. 一般管理費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 営業外費用	1,742,051,766	19.1	1,522,498,332	17.1	1,537,003,318	17.0	1,314,002,603	14.5	1,305,599,311	12.3
1. 支払利息	1,507,588,166	16.5	1,264,054,232	14.2	1,233,489,416	13.6	1,028,546,087	11.4	926,527,823	8.7
2. 消費税及び地方消費税	234,463,600	2.6	258,438,100	2.9	303,118,600	3.4	285,032,200	3.1	370,187,600	3.5
3. 雑支出	—	—	6,000	0.0	395,302	0.0	424,316	0.0	8,883,888	0.1
3. 特別損失	26,862,141	0.3	75,633,308	0.8	19,930,601	0.2	83,415,202	0.9	1,647,892,101	15.5
1. 固定資産売却損	0	0.0	—	—	766,270	0.0	—	—	—	—
2. 固定資産減損	—	—	—	—	320,936	0.0	—	—	—	—
3. 過年度損益修正損	26,862,141	0.3	18,837,835	0.2	18,843,395	0.2	14,737,381	0.2	13,334,018	0.1
4. 資産減耗費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. その他特別損失	—	—	56,795,473	0.6	—	—	68,677,821	0.7	1,496,876,172	14.1
合 計	9,132,648,242	100.0	8,912,739,062	100.0	9,058,662,753	100.0	9,090,921,586	100.0	10,620,394,769	100.0

収益的収入(決算額)

(単位:円(税込)・%)

科目	年度		平成27	
	年度	前年度	平成27	前年度
1. 営業収益	10,995,382,650	94.7	0.3	
1. 給水収益	10,170,053,763	87.6	0.2	
2. 受託工事収益	410,791,194	3.5	1.6	
3. 他会計負担金	—	—	—	
4. 国庫補助金	—	—	—	
5. その他営業収益	414,537,693	3.6	2.1	
2. 営業外収益	529,146,950	4.6	△1.2	
1. 受取利息	2,177,115	0.0	△12.7	
2. 他会計負担金	9,400,000	0.1	△7.8	
3. 他会計補助金	—	—	—	
4. 長期前受金戻入	504,161,199	4.4	△1.2	
5. 雑収益	13,408,636	0.1	8.3	
3. 特別利益	78,578,861	0.7	△79.2	
1. 固定資産売却益	2,615,092	0.0	△99.3	
2. 過年度損益修正益	192,460	0.0	△0.6	
3. 引当金戻入	591,167	0.0	△97.6	
4. その他特別利益	75,180,142	0.7	2,428.3	
合 計	11,603,108,461	100.0	△2.2	

収益的支出(決算額)

(単位:円(税込)・%)

科目	年度		平成27	
	年度	前年度	平成27	前年度
1. 営業費用	7,828,094,209	84.7	2.1	
1. 源清水質	1,759,372,447	19.0	2.5	
2. 配水費	732,513,872	7.9	4.3	
3. 給水費	380,198,481	4.1	10.5	
4. 受託工事費	—	—	—	
5. 業務費	556,664,907	6.0	△4.2	
6. 総務費	552,602,848	6.1	10.2	
7. 減価償却費	3,793,324,401	41.0	0.8	
8. 資産減耗費	53,417,253	0.6	△7.8	
9. その他営業費用	—	—	—	
10. 一般管理費	—	—	—	
2. 営業外費用	1,287,900,918	13.9	△1.4	
1. 支払利息	874,870,374	9.4	△5.6	
2. 消費税及び地方消費税	411,641,300	4.5	11.2	
3. 雑支出	1,389,244	0.0	△84.4	
3. 特別損失	129,059,760	1.4	△92.2	
1. 固定資産売却損	0	0.0	0.0	
2. 固定資産減損	0	0.0	0.0	
3. 過年度損益修正損	1,093,944	0.0	△91.8	
4. 資産減耗費	127,965,816	1.4	△7.1	
5. その他特別損失	—	—	—	
合 計	9,245,054,887	100.0	△12.9	

資本的収支の状況(決算額)

(単位:円(税込)・%)

科目	年度		平成27	
	年度	前年度	平成27	前年度
1. 資本的収入	321,600,000	39.4	△43.2	
1. 企業債	14,397,000	1.8	89.4	
2. 国庫補助金	38,200,000	4.7	215.7	
3. 出資金	—	—	—	
4. 負担金	41,128,982	5.0	△9.0	
5. 他会計負担金	96,225,587	11.8	△17.2	
6. 工事負担金	23,676,273	2.9	281.0	
7. 固定資産売却代金	—	—	—	
8. その他資本的収入	281,071,911	34.4	—	
9. 諸収入	816,299,753	100.0	8.4	
合 計	3,022,191,865	58.9	△3.5	
1. 資本的支出	458,733,478	8.9	△33.3	
(1) 第6期水道拡張費	1,311,405,007	25.5	△0.5	
(2) 水道建設費	193,316,945	3.8	1,365.3	
(3) 水道改良費	1,041,499,884	20.3	△3.1	
(4) 配水管整備費	—	—	—	
(5) 水源開発費	—	—	—	
庁舎建設費	17,236,551	0.4	△52.6	
(6) 資産購入費	2,110,134,465	41.1	5.4	
2. 企業債償還金	562,962	0.0	75.7	
3. 諸支出金	5,132,889,292	100.0	0.0	
合 計	4,316,589,539	—	—	

支出の補てん財源

内 訳	平成27	
	平成27	前年度
資本的収支不足額	4,316,589,539	—
当年度分消費税及び 地方消費税資本的収支調整額	190,361,620	—
引継補てん財源	—	—
減債積立金取り崩し額	1,673,631,491	—
建設改良積立金取り崩し額	0	—
過年度分損益勘定留保資金	2,135,859,809	—
当年度分損益勘定留保資金	316,736,619	—
合 計	4,316,589,539	—

5. 損益計算書(昭和60～平成27年度)

(単位：円(税抜))

科目	年度	昭和60	昭和61	昭和62	昭和63	平成元	平成2	平成3
1. 営業収益		6,096,464,549	6,245,095,392	6,681,536,860	6,907,990,236	7,107,584,573	7,555,523,525	7,527,561,176
(1) 給水収益		5,411,376,330	5,565,587,380	5,743,679,460	5,899,479,460	6,124,052,163	6,434,189,100	6,603,775,050
(2) 受託工事収益		21,185,530	16,564,950	18,167,520	14,340,400	17,584,900	17,559,800	19,015,000
(3) その他の営業収益		663,902,689	662,943,062	919,689,880	994,170,376	965,947,510	1,103,824,625	904,771,126
2. 営業費用		3,344,416,668	3,519,635,732	3,917,976,146	4,251,461,104	4,569,618,031	4,941,525,158	5,040,986,014
(1) 源浄水費		607,876,605	605,485,883	731,537,666	851,857,288	892,839,172	952,018,313	987,481,014
(2) 配水費		737,086,196	808,218,930	955,983,613	1,013,500,050	1,116,952,562	1,217,480,440	1,211,001,157
(3) 給水費		93,363,013	94,876,614	95,824,092	105,649,152	120,284,582	135,289,278	140,890,258
(4) 受託工事費		77,853,172	83,476,202	118,356,628	84,657,173	103,444,637	85,297,503	95,817,230
(5) 業務費		316,478,752	328,007,055	365,961,679	436,037,425	479,971,086	485,166,014	536,895,197
(6) 総務費		420,755,925	477,421,331	466,207,973	459,800,335	494,472,488	594,727,360	532,153,231
(7) 減価償却費		1,064,457,886	1,117,521,694	1,168,920,761	1,245,986,323	1,351,807,205	1,429,755,097	1,534,683,024
(8) 資産減耗費		26,449,864	4,563,796	15,111,864	53,917,898	9,839,699	41,777,168	2,053,973
(9) その他の営業費用		95,255	64,227	71,870	55,460	6,600	13,985	10,930
(10) 一般管理費		—	—	—	—	—	—	—
営業利益(△営業損失)		2,752,047,881	2,725,459,660	2,763,560,714	2,656,529,132	2,537,966,542	2,613,998,367	2,486,575,162
3. 営業外収益		359,291,426	366,114,393	354,523,698	387,126,704	427,967,749	531,126,305	577,586,966
(1) 受取利息		261,387,854	229,989,330	216,155,050	239,442,940	280,681,319	385,859,222	417,028,795
(2) 他会計負担金		7,366,358	104,524,571	109,328,056	113,033,214	116,877,429	110,425,303	129,125,858
(3) 他会計補助金		66,200,000	—	—	—	—	—	—
(4) 雑収益		24,337,214	31,600,492	29,040,592	34,650,550	30,409,001	34,841,780	31,432,313
4. 営業外費用		2,208,161,477	2,270,357,667	2,318,924,396	2,358,378,127	2,426,729,288	2,531,508,100	2,666,250,563
(1) 支払利息		2,206,138,759	2,267,034,661	2,316,987,292	2,355,359,892	2,416,283,447	2,520,059,396	2,655,533,170
(2) 雑支出		2,022,718	3,323,006	1,957,104	3,018,235	10,445,841	11,448,704	10,717,393
営業外利益(△営業外損失)		△1,848,870,051	△1,904,234,274	△1,964,400,698	△1,971,251,423	△1,998,761,539	△2,000,381,795	△2,088,663,597
経常利益(△経常損失)		903,177,830	821,216,386	799,160,016	685,277,709	539,205,003	613,616,572	397,911,565
5. 特別利益		77,763	477,758	460,316	10,424,529	366,842	864,834	374,710
(1) 固定資産売却益		44,000	—	—	9,481,518	—	90,734	—
(2) 過年度損益修正益		33,763	477,758	460,316	943,011	366,842	774,100	374,710
6. 特別損失		3,468,352	3,362,970	5,128,383	6,458,189	8,642,657	9,329,953	9,805,007
(1) 固定資産売却損		163,160	44,550	237,000	237,000	236,962	328,599	304,254
(2) 過年度損益修正損		3,110,889	3,199,810	5,083,833	6,221,189	8,405,695	9,001,354	9,500,753
特別損益		△3,390,589	△2,885,212	△4,668,067	3,966,340	△8,275,815	△8,465,119	△9,430,297
当年純利益(△当年純損失)		899,787,241	818,331,174	794,491,949	689,244,049	530,929,188	605,151,453	388,481,268
前年度繰越利益剰余金(△前年度繰越欠損金)		746,762,092	646,549,333	464,880,507	359,372,456	279,616,505	123,545,693	59,697,146
当年未処分利益剰余金(△当年未処理欠損金)		1,646,549,333	1,464,880,507	1,259,372,456	1,048,616,505	810,545,693	728,697,146	448,178,414
総収益		6,455,833,738	6,611,687,543	7,036,520,874	7,305,541,469	7,535,919,164	8,087,514,664	8,105,522,852
総費用		5,556,046,497	5,793,356,369	6,242,028,925	6,616,297,420	7,004,989,976	7,482,363,211	7,717,041,584

(単位：円(税抜))

科目	年度									
	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10			
1. 営業収益	7,876,265,905	9,255,691,518	9,973,459,701	9,998,988,662	10,197,926,821	11,468,354,925	11,639,558,543			
(1) 給水収益	6,736,140,170	8,506,375,739	9,151,385,386	9,113,225,400	9,269,099,384	10,623,713,959	10,740,238,376			
(2) 受託工事収益	44,784,267	29,393,500	28,240,403	25,571,800	27,274,500	22,866,400	20,895,500			
(3) その他の営業収益	1,095,341,468	719,922,279	793,833,912	860,191,462	901,552,937	821,774,566	878,424,667			
2. 営業費用	5,793,367,407	5,622,644,554	6,292,213,345	6,922,777,676	7,318,796,667	7,616,037,397	7,441,655,258			
(1) 遡浄水費	1,108,195,690	1,229,970,594	1,513,446,154	1,991,506,704	2,211,672,297	2,461,576,844	2,456,681,797			
(2) 配水費	1,622,899,192	1,084,631,892	1,212,804,425	1,143,188,550	1,151,954,673	1,027,112,865	761,259,778			
(3) 給水費	158,205,857	190,905,347	207,642,943	227,448,076	177,345,446	176,278,891	163,296,316			
(4) 受託工事費	73,598,929	90,081,528	85,626,916	86,298,163	89,613,610	97,939,107	97,113,810			
(5) 業務費	551,012,116	540,894,687	548,396,423	585,442,122	605,654,512	627,032,028	592,154,613			
(6) 総務費	627,482,157	643,616,357	668,191,354	686,554,731	711,254,631	665,932,670	667,642,418			
(7) 減価償却費	1,639,258,329	1,774,906,728	1,955,911,725	2,110,143,806	2,285,931,619	2,435,805,597	2,607,631,922			
(8) 資産減耗費	12,698,537	67,636,719	100,193,405	92,192,824	85,296,379	124,273,295	95,576,664			
(9) その他の営業費用	16,600	702	0	4,700	13,500	86,100	297,940			
(10) 一般管理費	—	—	—	—	—	—	—			
営業利益(△営業損失)	2,082,898,498	3,633,046,962	3,681,246,356	3,076,210,986	2,879,190,154	3,852,317,528	4,197,903,285			
3. 営業外収益	415,722,850	236,170,185	205,074,198	173,907,617	156,837,809	181,688,485	159,255,939			
(1) 受取利息	248,338,559	107,124,277	69,020,944	40,682,029	16,753,219	13,494,820	18,547,568			
(2) 他会計負担金	127,489,512	115,576,125	110,890,751	115,958,430	113,657,573	129,241,294	115,220,287			
(3) 他会計補助金	—	—	—	—	—	—	—			
(4) 雑収益	39,894,779	13,469,783	25,162,503	17,267,158	26,427,017	38,952,371	25,488,084			
4. 営業外費用	2,758,294,809	2,830,630,193	2,926,401,274	3,124,610,348	3,237,014,362	3,275,382,252	3,273,943,122			
(1) 支払利息	2,756,428,885	2,828,888,682	2,923,171,657	3,118,768,738	3,231,086,785	3,273,747,706	3,271,972,335			
(2) 雑支出	1,865,924	1,741,511	3,229,617	5,841,610	5,927,577	1,634,546	1,970,787			
営業外利益(△営業外損失)	△ 2,342,571,959	△ 2,594,459,999	△ 2,721,327,076	△ 2,950,702,731	△ 3,080,176,553	△ 3,093,693,767	△ 3,114,687,183			
経常利益(△経常損失)	△ 259,673,461	1,038,586,965	959,919,280	125,508,255	△ 200,986,399	758,623,761	1,083,216,102			
5. 特別利益	439,258	1,905,455	801,352	770,439	610,366	845,204	735,743			
(1) 固定資産売却益	18,351	—	—	5,000	—	10,922	—			
(2) 過年度損益修正益	420,907	1,905,455	801,352	765,439	610,366	834,282	735,743			
6. 特別損失	10,809,286	8,173,403	11,480,554	10,730,577	9,430,643	12,991,000	20,564,755			
(1) 固定資産売却損	166,428	23,403	19,900	167,000	19,050	131,501	10,318			
(2) 過年度損益修正損	10,642,858	8,150,000	11,460,654	10,563,577	9,411,593	12,859,499	20,554,437			
特別損益	△ 10,370,028	△ 6,267,948	△ 10,679,202	△ 9,960,138	△ 8,820,277	△ 12,145,796	△ 19,829,012			
当年度純利益(△当年度純損失)	△ 270,043,489	1,032,319,008	949,240,078	115,548,117	△ 209,806,676	746,477,965	1,063,387,090			
前年度繰越利益剰余金(△前年度繰越欠損金)	48,178,414	△ 221,865,075	10,453,933	9,694,011	25,242,128	△ 184,564,548	11,913,417			
当年度追加利益剰余金(△当年度未処理欠損金)	△ 221,865,075	810,453,933	950,694,011	125,242,128	△ 184,564,548	561,913,417	1,075,300,507			
総収益	8,292,428,013	9,493,767,158	10,179,335,251	10,173,666,718	10,355,374,996	11,650,888,614	11,799,550,225			
総費用	8,562,471,502	8,461,448,150	9,230,095,173	10,058,118,601	10,565,181,672	10,904,410,649	10,736,163,135			

(単位：円(税抜))

科目	年度	平成11	平成12
1. 営業収益		11,606,910,099	11,651,116,778
(1) 給水収益		10,711,136,087	10,808,147,422
(2) 受託工事収益		7,937,017	0
(3) その他の営業収益		887,836,995	842,969,356
2. 営業費用		7,397,436,319	7,464,346,280
(1) 源净水費		2,433,058,416	2,433,236,783
(2) 配水費		597,129,039	604,289,848
(3) 給水費		244,011,114	256,485,818
(4) 受託工事費		7,167,961	0
(5) 業務費		584,114,008	578,475,848
(6) 総務費		701,765,404	672,674,543
(7) 減価償却費		2,686,568,113	2,811,869,314
(8) 資産減耗費		143,589,324	91,019,368
(9) その他の営業費用		32,940	16,294,758
(10) 一般管理費		—	—
営業利益(△営業損失)		4,209,473,780	4,186,770,498
3. 営業外収益		101,850,566	106,764,096
(1) 受取利息		7,541,828	11,264,267
(2) 他会計負担金		84,099,222	72,786,720
(3) 他会計補助金		—	—
(4) 雑収益		10,209,516	22,713,109
営業外費用		3,234,911,465	3,151,925,439
(1) 支払利息		3,227,891,494	3,143,986,314
(2) 雑支出		7,019,971	7,939,125
営業外利益(△営業外損失)		△3,133,060,899	△3,045,161,343
経常利益(△経常損失)		1,076,412,881	1,141,609,155
5. 特別利益		868,624	1,128,461
(1) 固定資産売却益		—	72,618
(2) 過年度損益修正益		868,624	1,055,843
6. 特別損失		27,398,209	20,423,266
(1) 固定資産売却損		13,350	6,400
(2) 過年度損益修正損		27,384,859	20,416,866
特別損益		△26,529,585	△19,294,805
当年純利益(△当年純損失)		1,049,883,296	1,122,314,350
前年度繰越利益剰余金 (△前年度繰越欠損金)		5,300,507	5,183,803
当年末処分利益剰余金 (△当年末未処理欠損金)		1,055,183,803	1,127,498,153
総収益		11,709,629,289	11,759,009,335
総費用		10,659,745,993	10,636,694,985

(単位：円(税抜))

科目	年度	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19
1. 営業収益		11,535,077,648	11,193,712,236	11,121,711,450	11,171,051,752	11,053,004,187	10,984,065,092	10,790,511,716
(1) 給水収益		10,725,073,627	10,419,324,468	10,177,637,764	10,337,131,789	10,227,331,243	10,174,828,268	10,002,046,749
(2) 受託工事収益		—	—	—	—	—	—	—
(3) 他会計負担金		31,724,849	31,477,551	29,098,650	326,188,268	243,036,929	270,572,442	364,678,720
(4) 国庫補助金		—	—	—	—	—	—	—
(5) その他の営業収益		778,279,172	742,910,217	914,975,036	507,731,695	582,636,015	538,664,382	423,786,247
2. 営業費用		2,433,919,446	2,222,613,988	2,204,564,055	2,193,511,888	2,140,326,555	2,177,934,548	1,746,665,088
(1) 浄水費		658,854,088	598,720,800	619,714,805	581,656,922	619,982,237	527,336,023	680,528,356
(2) 配水費		238,479,199	298,731,534	293,387,023	260,990,423	276,714,785	252,989,489	263,295,943
(3) 給水費		—	—	—	—	—	—	—
(4) 受託工事費		598,851,926	554,783,265	531,819,618	565,236,685	493,102,820	521,308,062	503,911,625
(5) 業務費		662,527,277	668,004,704	688,800,779	634,657,470	576,319,750	587,213,852	652,537,933
(6) 総務費		2,882,430,812	2,870,849,369	2,932,475,002	2,968,660,572	3,028,974,981	3,097,780,391	3,166,071,372
(7) 減価償却費		97,294,258	95,657,349	98,188,311	230,930,961	219,539,691	154,534,809	127,794,746
(8) 資産減耗費		—	—	—	—	—	—	—
(9) その他の営業費用		0	0	0	0	0	0	0
(10) 一般管理費		—	—	—	—	—	—	—
営業利益(△営業損失)		3,962,720,642	3,884,351,227	3,752,761,857	3,735,406,831	3,698,043,368	3,664,967,918	3,649,706,653
3. 営業外収益		76,499,313	65,397,845	70,847,755	84,723,328	53,678,372	31,593,631	67,362,800
(1) 受取利息		6,725,865	1,355,100	1,193,725	944,454	998,809	3,135,150	11,638,756
(2) 他会計負担金		52,500,000	46,700,000	44,200,000	57,026,713	43,240,710	18,300,000	40,600,000
(3) 他会計補助金		—	1,729,368	11,854,819	12,304,892	—	—	—
(4) 雑収益		17,273,448	15,613,377	13,599,211	14,447,269	9,438,853	10,158,481	15,124,044
(5) 営業外費用		3,029,723,047	2,892,139,108	2,723,890,592	2,548,765,154	2,350,638,718	2,170,316,533	2,072,311,935
(1) 支払利息		3,021,330,579	2,880,206,328	2,716,689,002	2,548,765,154	2,350,638,718	2,170,316,533	2,072,311,935
(2) 雑支出		8,392,468	11,932,780	7,201,590	—	0	0	0
営業外利益(△営業外損失)		△2,953,223,734	△2,826,741,263	△2,653,042,837	△2,464,041,826	△2,296,960,346	△2,138,722,902	△2,004,949,135
経常利益(△経常損失)		1,009,496,908	1,057,609,964	1,099,719,020	1,271,365,005	1,401,083,022	1,526,245,016	1,644,757,518
5. 特別利益		2,588,148	141,168,777	205,278	1,602,731	99,440	176,384,880	40,621,313
(1) 固定資産売却益		1,302,423	140,458,088	0	1,306,876	0	0	36,370,655
(2) 過年度損益修正益		1,285,725	710,689	205,278	295,855	99,440	187,022	254,650
(3) その他の特別利益		—	—	—	—	—	176,197,858	3,996,008
6. 特別損失		17,957,906	22,579,621	39,229,103	32,466,625	26,504,151	28,068,789	28,051,186
(1) 固定資産売却損		6,400	59,000	0	9,463,786	0	0	0
(2) 過年度損益修正損		17,951,506	22,520,621	39,229,103	23,002,839	26,504,151	25,950,501	27,875,173
(3) 固定資産譲渡損		—	—	—	—	—	108,288	176,013
特別損益		△15,369,758	118,589,156	△39,023,825	△30,863,894	△26,404,711	150,326,091	12,570,127
当年度純利益(△当年度純損失)		994,127,150	1,176,199,120	1,060,695,195	1,240,501,111	1,374,678,311	1,676,571,107	1,657,327,645
前年度繰越利益剰余金 (△前年度繰越欠損金)		7,498,153	1,625,303	7,824,423	8,519,618	0	0	0
当年度未処分利益剰余金 (△当年度未処理欠損金)		1,001,625,303	1,177,824,423	1,068,519,618	1,249,020,729	1,374,678,311	1,676,571,107	1,657,327,645
総収益		11,614,165,109	11,400,278,858	11,192,764,483	11,257,377,811	11,106,781,999	11,192,043,603	10,898,495,829
総費用		10,620,037,959	10,224,079,738	10,132,069,288	10,016,876,700	9,732,103,688	9,515,472,496	9,241,168,184

(単位：円(税抜))

科目	年度									
	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27		
1. 営業収益	10,640,804,321	10,397,170,317	10,392,783,945	10,252,055,213	10,387,211,195	10,272,264,332	10,215,698,111	10,187,372,163		
(1) 給水収益	9,838,822,754	9,671,821,878	9,731,314,577	9,528,141,677	9,597,545,981	9,516,441,085	9,459,468,636	9,416,612,005		
(2) 受託工事収益	—	—	—	—	—	—	—	—		
(3) 他会計負担金	360,711,740	362,358,442	284,825,560	367,687,697	376,540,240	346,015,078	378,367,628	384,772,034		
(4) 国庫補助金	16,286,000	—	—	—	—	—	—	—		
(5) その他の営業収益	424,983,827	362,989,997	376,643,808	356,225,839	413,124,974	409,808,169	377,861,847	385,988,124		
2. 営業費用	7,288,232,287	7,279,463,781	7,239,152,081	7,192,666,630	7,382,696,366	7,570,238,079	7,471,125,724	7,623,424,160		
(1) 源水水費	1,868,457,471	1,734,699,510	1,685,979,412	1,546,265,204	1,550,027,766	1,618,695,905	1,611,974,717	1,651,161,091		
(2) 配水費	680,124,344	666,675,694	680,415,415	713,793,991	705,896,140	669,514,189	665,306,526	693,102,465		
(3) 給水費	311,796,569	304,135,931	318,765,363	343,854,926	334,736,091	300,907,810	325,541,198	358,774,556		
(4) 受託工事費	—	—	—	—	—	—	—	—		
(5) 業務費	512,648,677	539,616,868	499,932,755	510,222,892	503,653,782	531,410,223	554,716,755	531,640,111		
(6) 総務費	636,228,220	680,568,621	668,709,867	682,536,863	659,608,476	653,048,087	492,446,806	544,380,923		
(7) 減価償却費	3,191,719,373	3,215,013,716	3,296,976,919	3,313,537,162	3,486,434,469	3,687,304,702	3,763,306,962	3,793,324,401		
(8) 資産減耗費	87,257,633	138,753,441	88,372,350	82,455,592	142,339,642	109,330,763	57,832,760	51,040,613		
(9) その他の営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0		
(10) 一般管理費	—	—	—	—	—	—	—	—		
営業利益(△営業損失)	3,352,572,034	3,117,706,536	3,153,631,864	3,059,388,583	3,004,514,829	2,702,025,653	2,744,572,387	2,563,948,003		
3. 営業外収益	56,719,827	37,574,835	39,899,814	91,543,237	26,751,595	24,964,049	534,530,884	528,329,287		
(1) 受取利息	13,613,940	3,317,891	3,307,398	4,152,673	3,263,075	2,721,001	2,495,185	2,177,115		
(2) 他会計負担金	33,000,000	28,100,000	23,700,000	16,300,000	13,700,000	11,100,000	10,200,000	9,400,000		
(3) 他会計補助金	—	—	—	—	—	—	—	—		
(4) 長期前受金戻入	—	—	—	—	—	—	—	—		
(5) 雑収益	10,105,887	6,156,944	12,892,416	71,090,564	9,788,520	11,143,048	11,592,103	12,590,973		
4. 営業外費用	1,834,418,415	1,599,894,872	1,507,588,166	1,264,060,232	1,234,370,718	1,029,461,077	942,314,536	877,609,351		
(1) 支払利息	1,834,418,415	1,599,894,872	1,507,588,166	1,264,054,232	1,233,489,416	1,028,546,087	926,527,823	874,870,374		
(2) 雑支出	0	0	0	6,000	881,302	914,990	15,786,713	2,738,977		
営業外利益(△営業外損失)	△1,777,698,588	△1,562,320,037	△1,467,688,352	△1,172,516,995	△1,207,619,123	△1,004,497,028	△407,783,652	△349,280,064		
経常利益(△経常損失)	1,574,873,446	1,555,386,499	1,685,943,512	1,886,871,588	1,796,895,706	1,697,528,625	2,336,788,735	2,214,667,939		
5. 特別利益	26,566,065	1,207,614	6,043,017	654,677	200,443	58,826,466	376,943,028	78,578,861		
(1) 固定資産売却益	26,499,617	0	4,958,270	0	0	0	348,691,568	2,615,092		
(2) 過年度損益修正益	66,448	1,207,614	1,084,747	654,677	200,443	224,439	193,597	192,460		
(3) 引当金戻入	—	—	—	—	—	—	—	—		
(4) その他の特別利益	0	0	0	0	0	0	25,084,263	591,167		
6. 特別損失	20,737,782	24,841,692	25,589,174	74,742,526	19,045,005	82,723,600	1,646,311,839	127,532,102		
(1) 固定資産売却損	0	225,000	0	0	766,270	0	0	0		
(2) 過年度損益修正損	20,737,782	24,616,692	25,589,174	17,947,053	17,957,799	14,045,779	12,700,956	1,015,886		
(3) 固定資産譲渡損	0	0	0	0	320,936	0	0	0		
(4) 資産減耗費	—	—	—	—	—	—	—	—		
(5) その他の特別損失	—	—	—	56,795,473	—	68,677,821	1,496,876,172	126,516,216		
特別損益	5,828,283	△23,634,078	△19,546,157	△74,087,849	△18,844,562	△23,897,134	△1,269,368,811	△48,953,241		
当年純利益(△当年純損失)	1,580,701,729	1,531,752,421	1,666,397,355	1,812,783,739	1,778,051,144	1,673,631,491	1,067,419,924	2,165,714,698		
前年度繰越利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0		
前年度繰越利益剰余金変動額	—	—	—	—	—	—	—	—		
当年度未処分利益剰余金	1,580,701,729	1,531,752,421	1,666,397,355	1,812,783,739	1,778,051,144	1,673,631,491	1,112,225,183	3,839,346,189		
当年度未処分利益剰余金(△当年度未処理欠損金)	10,724,090,213	10,435,952,766	10,438,736,776	10,344,253,127	10,414,163,233	10,356,054,847	11,127,172,023	10,794,280,311		
総収益	9,143,388,484	8,904,200,345	8,772,329,421	8,531,469,388	8,636,112,089	8,682,423,356	10,059,752,099	8,628,565,613		

6. 貸借対照表(昭和60～27年度)

(単位：円)

資産の部	科目	年度	昭和60	昭和61	昭和62	昭和63	平成元	平成2
1. 固定資産			38,088,982,741	39,835,744,450	41,682,765,504	44,328,486,109	47,326,332,482	50,385,225,756
(1) 有形固定資産			32,378,804,272	34,239,443,614	36,229,929,897	38,988,489,579	42,098,974,013	45,271,970,744
イ 土地			968,924,964	984,973,060	984,973,060	1,028,950,675	1,032,212,281	1,037,423,541
ロ 立木			711,395	711,395	711,395	711,395	711,395	707,391
ハ 建物			1,627,237,677	1,673,940,477	1,931,160,694	2,124,359,540	2,134,373,716	2,419,049,457
	減価償却累計額		△ 327,199,702	369,268,443	411,946,852	△ 451,142,175	△ 506,974,746	558,947,497
ニ 構築物			31,175,172,451	33,609,055,020	35,958,409,009	38,536,146,173	42,282,834,869	45,682,258,374
	減価償却累計額		△ 4,557,360,582	5,273,855,114	6,025,350,005	△ 6,832,194,664	△ 7,702,340,964	8,609,700,291
ホ 機械及び装置			4,750,198,720	4,854,812,995	5,187,727,935	6,023,359,146	6,191,871,461	6,393,706,876
	減価償却累計額		△ 1,745,080,550	1,963,469,199	2,179,338,409	△ 2,334,739,503	△ 2,608,770,540	2,860,454,979
ヘ 車両運搬具			72,678,400	81,003,000	85,065,000	85,356,630	86,214,360	88,488,011
	減価償却累計額		△ 38,954,040	45,127,031	54,986,015	△ 60,045,053	△ 63,942,539	64,659,372
ト 工具器具及び備品			161,634,964	168,184,209	181,122,928	200,952,359	213,971,010	219,225,126
	減価償却累計額		△ 75,009,959	87,662,041	97,435,837	△ 108,884,662	△ 111,142,747	119,431,908
チ 建設仮勘定			365,850,534	606,145,326	669,806,994	775,659,718	1,149,956,457	1,644,306,015
(2) 無形固定資産			5,708,788,949	5,595,031,316	5,451,576,087	5,339,102,830	5,226,464,769	5,113,255,012
イ タム使用权			5,691,332,876	5,578,926,094	5,435,557,116	5,323,750,010	5,211,942,904	5,100,135,798
ロ 水利権			1,296,099	1,224,094	1,152,089	1,080,084	1,008,079	936,074
ハ 施設利用権			13,933,693	12,610,247	11,430,801	10,100,155	8,769,509	7,438,863
ニ 電話加入権			2,226,281	2,270,881	3,436,081	4,172,581	4,744,277	4,744,277
(3) 投資			1,389,520	1,269,520	1,269,520	893,700	893,700	—
イ その他投資			—	—	—	—	—	—
ロ 投資有価証券			1,389,520	1,269,520	893,700	893,700	893,700	—
ハ 基金			—	—	—	—	—	—
2. 流動資産			5,562,105,908	6,547,785,150	66,669,784,529	6,817,198,446	7,909,057,743	7,303,150,069
(1) 現金預金			5,254,717,530	6,253,255,926	6,362,627,301	6,510,196,951	7,540,361,468	6,949,367,253
(2) 未収金			91,452,799	108,139,606	101,900,094	103,356,000	108,643,634	122,064,928
	貸倒引当金		—	—	—	—	—	—
(3) 有価証券			—	—	—	—	—	—
(4) 貯蔵品			190,245,579	160,449,618	178,567,134	175,330,495	231,862,641	203,847,888
(5) 前払金			—	—	—	25,000	—	—
(6) その他流動資産			25,690,000	25,940,000	26,690,000	28,290,000	28,190,000	27,870,000
資産合計			43,651,088,649	46,383,529,600	48,352,550,033	51,145,684,555	55,235,390,225	57,688,375,825

負債及び資本の部

(単位：円)

科目	年度	昭和60	昭和61	昭和62	昭和63	平成元	平成2
3. 固定負債		103,550,000	106,550,000	135,894,541	130,359,851	83,169,928	112,117,578
(1) 企業債		—	—	—	—	—	—
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		—	—	—	—	—	—
(2) 引当金		103,550,000	106,550,000	135,894,541	130,359,851	83,169,928	112,117,578
イ 退職給付引当金		53,550,000	56,550,000	85,894,541	80,359,851	33,169,928	62,117,578
ロ 修繕引当金		50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
4. 流動負債		1,034,048,537	1,400,113,630	1,210,075,160	1,286,709,245	2,485,408,738	1,854,489,598
(1) 企業債		—	—	—	—	—	—
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		—	—	—	—	—	—
(2) 未払金		748,106,898	1,102,323,407	911,621,948	935,799,251	2,140,921,955	1,538,936,877
(3) 引当金		—	—	—	—	—	—
(4) 前受金		147,284,700	146,083,950	142,652,510	153,911,150	124,514,157	98,630,863
イ 賞与引当金		—	—	—	—	—	—
ロ 法定福利費引当金		—	—	—	—	—	—
(5) その他流動負債		138,656,939	151,706,273	155,800,702	196,998,844	219,972,626	216,921,858
5. 繰延収益		—	—	—	—	—	—
(1) 長期前受金		—	—	—	—	—	—
収益化累計額		—	—	—	—	—	—
(2) 建設勘定長期前受金		—	—	—	—	—	—
負債合計		1,137,598,537	1,506,663,630	1,345,969,701	1,417,069,096	2,568,578,666	1,966,607,176
6. 資本金		35,063,008,060	36,558,666,188	37,984,674,264	39,983,041,608	42,777,768,802	45,794,734,090
(1) 自己資本金		3,191,588,740	3,496,788,740	3,853,488,740	4,250,588,740	5,059,188,740	5,914,488,740
(2) 借入資本金		31,871,419,320	33,061,877,448	34,131,185,524	35,742,452,868	37,718,580,062	39,880,245,350
イ 企業債		31,871,419,320	33,061,877,448	34,131,185,524	35,742,452,868	37,718,580,062	39,880,245,350
7. 剰余金		7,450,482,052	8,318,199,782	9,021,906,068	9,735,573,851	9,889,042,757	9,927,034,559
(1) 資本剰余金		4,348,932,719	4,672,319,275	4,901,533,612	5,286,957,346	5,678,497,064	5,898,337,413
イ 受贈財産評価額		975,195,426	1,169,040,110	1,211,925,039	1,375,055,773	1,565,408,683	1,611,940,156
ロ 国庫補助金		2,531,802,014	2,546,571,014	2,576,952,354	2,603,418,354	2,628,351,364	2,655,992,364
ハ 他会計負担金		—	—	—	—	—	—
ニ 工事負担金		695,271,184	735,823,184	877,473,184	1,028,400,184	1,160,915,147	1,256,073,066
ホ 寄付金		300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
ハ その他資本剰余金		84,638,599	116,200,471	84,638,599	84,638,599	84,638,599	84,638,599
ト 消火栓設置負担金		—	104,384,496	150,244,436	195,144,436	238,883,271	289,393,228
(2) 利益剰余金		3,101,549,333	3,645,880,507	4,120,372,456	4,448,616,505	4,210,545,693	4,028,697,146
イ 減価積立金		400,000,000	600,000,000	700,000,000	800,000,000	600,000,000	350,000,000
ロ 建設改良積立金		1,055,000,000	1,581,000,000	2,161,000,000	2,600,000,000	2,800,000,000	2,950,000,000
ハ 当年度未処分利益剰余金		1,646,549,333	1,464,880,507	1,259,372,456	1,048,616,505	810,545,693	728,697,146
資本合計		42,513,490,112	44,876,865,970	47,006,580,332	49,728,615,459	52,666,811,559	55,721,768,649
負債資本合計		43,651,088,649	46,383,529,600	48,352,550,033	51,145,684,555	55,235,390,225	57,688,375,825

資産の部

(単位：円)

科目	年度	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8
1. 固定資産		53,565,676,883	57,397,077,018	64,220,818,973	71,475,202,307	78,279,726,212	84,110,394,317
(1) 有形固定資産		48,565,631,628	52,510,023,120	59,446,764,632	66,813,779,906	73,730,768,554	79,673,956,402
イ 土地		1,037,423,541	1,037,424,024	1,037,424,302	1,037,424,302	1,925,070,825	2,182,254,713
ロ 立木		707,391	703,722	698,361	698,361	698,361	694,034
ハ 建物		2,420,605,237	2,460,195,480	2,497,302,962	2,503,661,553	2,562,793,665	2,662,802,762
減価償却累計額		623,421,350	687,772,712	745,942,713	813,968,848	868,971,677	918,015,218
ニ 構築物		49,556,898,779	55,376,683,774	63,007,643,326	70,435,326,427	77,183,781,826	84,675,639,910
減価償却累計額		9,637,004,433	10,755,232,051	11,392,217,247	13,271,518,661	14,780,834,125	16,451,237,579
ホ 機械及び装置		6,660,018,903	6,964,060,211	7,224,544,405	7,451,107,370	7,928,121,507	8,548,015,805
減価償却累計額		3,150,298,288	3,435,349,803	3,711,915,116	4,015,653,571	4,319,008,156	4,643,342,064
ヘ 車両運搬具		91,514,641	92,789,541	96,996,551	99,647,001	91,263,901	92,425,201
減価償却累計額		65,964,849	68,557,382	68,164,090	72,820,222	64,331,987	66,525,883
ト 工具器具及び備品		231,384,864	239,631,206	269,834,635	258,788,903	262,623,227	276,988,397
減価償却累計額		134,202,590	149,546,327	165,286,998	160,579,328	167,281,920	188,410,940
チ 建設仮勘定		2,177,969,782	1,464,993,437	1,935,846,254	3,361,666,619	3,976,843,107	3,502,667,261
(2) 無形固定資産		5,000,045,255	4,887,053,898	4,774,054,341	4,661,422,401	4,548,957,658	4,436,437,915
イ タム使用权		4,988,328,692	4,876,521,586	4,764,714,480	4,652,907,374	4,511,100,268	4,429,293,162
ロ 水利権		864,069	792,064	720,059	648,054	576,049	504,044
ハ 施設利用権		6,108,217	4,777,571	3,446,925	2,694,096	2,044,464	1,394,832
ニ 電話加入権		4,744,277	4,962,677	5,172,877	5,172,877	5,236,877	5,245,877
(3) 投資		—	—	—	—	—	—
イ その他投資		—	—	—	—	—	—
ロ 投資有価証券		—	—	—	—	—	—
ハ 基金		—	—	—	—	—	—
2. 流動資産		6,387,012,825	5,577,629,589	5,277,542,756	6,163,461,648	5,657,175,808	4,828,325,376
(1) 現金預金		6,049,783,639	5,119,935,108	4,834,836,064	5,679,613,481	5,080,251,278	4,225,930,606
(2) 未収金		121,866,218	225,080,745	203,059,859	227,074,904	340,569,859	379,835,390
貸倒引当金		—	—	—	—	—	—
(3) 有価証券		—	—	—	—	—	—
(4) 貯蔵品		186,752,968	201,263,736	206,596,833	225,323,263	204,904,671	188,509,380
(5) 前払金		—	—	—	—	—	—
(6) その他流動資産		28,610,000	31,350,000	33,050,000	31,450,000	31,450,000	34,050,000
資産合計		59,952,689,708	62,974,706	69,498,361,729	77,638,663,955	83,936,902,020	88,938,719,693

負債及び資本の部

(単位：円)

科目	年度	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8
3. 固定負債		99,183,984	130,417,301	160,780,070	154,896,055	102,740,516	168,421,044
(1) 企業権		—	—	—	—	—	—
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業権		—	—	—	—	—	—
(2) 引当金		99,183,984	130,417,301	160,780,070	154,896,055	102,740,516	168,421,044
イ 退職給付引当金		49,183,984	87,298,848	113,995,701	106,563,468	54,832,780	118,421,044
ロ 修繕引当金		50,000,000	43,118,453	46,784,369	48,332,587	47,907,736	50,000,000
4. 流動負債		1,107,361,413	1,546,383,914	2,019,355,876	2,599,901,938	2,290,478,209	2,184,615,216
(1) 企業権		—	—	—	—	—	—
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業権		—	—	—	—	—	—
(2) 未払金		785,730,231	1,110,632,075	1,374,551,716	2,091,282,183	1,805,250,047	1,558,508,342
(3) 引当金		—	—	—	—	—	—
(4) 前受金		74,016,462	45,555,600	34,813,906	92,318,513	59,795,018	48,779,191
イ 賞与引当金		—	—	—	—	—	—
ロ 法定福利費引当金		—	—	—	—	—	—
(5) その他流動負債		247,614,720	390,196,239	408,990,254	416,301,242	425,433,144	577,327,683
5. 繰延収益		—	—	—	—	—	—
(1) 長期前受金		—	—	—	—	—	—
収益化累計額		—	—	—	—	—	—
(2) 建設勘定長期前受金		—	—	—	—	—	—
負債合計		1,206,545,397	1,676,801,215	2,180,135,946	2,754,797,993	2,393,218,725	2,353,036,260
6. 資本金		48,828,756,354	52,513,030,235	57,762,672,484	63,792,548,807	69,823,301,114	74,601,193,665
(1) 自己資本金		6,814,988,740	8,190,288,740	9,607,588,740	10,674,388,740	11,730,988,740	12,641,988,740
(2) 借入資本金		42,013,767,614	44,322,741,795	48,155,083,744	53,118,160,067	58,092,312,374	61,959,204,925
イ 企業権		42,013,767,614	44,322,741,495	48,155,083,744	53,118,160,067	58,092,312,374	61,959,204,925
7. 剰余金		9,917,387,957	8,784,875,157	9,555,555,299	11,091,317,155	11,720,382,181	11,984,489,768
(1) 資本剰余金		6,319,209,543	6,556,740,232	7,245,099,357	8,331,623,144	9,445,140,053	10,369,054,316
イ 受贈財産評価額		1,850,334,420	1,873,404,020	2,033,788,452	2,275,906,755	2,673,806,766	2,939,618,977
ロ 国庫補助金		2,691,575,364	2,734,191,364	2,785,378,364	2,847,378,364	2,919,201,364	2,992,971,364
ハ 他会計負担金		—	—	—	—	—	—
ニ 工事負担金		1,349,731,841	1,475,460,813	1,882,475,722	2,559,416,275	3,065,906,473	3,492,073,067
ホ 寄付金		300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
ハ その他資本剰余金		84,638,599	84,638,599	84,638,599	84,638,599	84,638,599	84,638,599
ト 消火栓設置負担金		342,629,319	388,745,436	458,518,220	563,983,151	701,286,851	859,452,309
(2) 利益剰余金		3,598,178,414	2,228,134,925	2,310,453,942	2,759,694,011	2,275,242,128	1,615,435,452
イ 減価積立金		100,000,000	50,000,000	0	100,000,000	450,000,000	100,000,000
ロ 建設改良積立金		3,050,000,000	2,400,000,000	1,500,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000
ハ 当年度未処分利益剰余金		448,178,414	221,865,075	810,453,942	959,694,011	125,242,128	△ 184,564,548
資本合計		58,746,144,311	61,297,905,392	67,318,225,783	74,883,865,962	81,543,683,295	86,585,683,433
負債資本合計		59,952,689,708	62,974,706,607	69,498,361,729	77,638,663,955	83,936,902,020	88,938,719,693

資産の部

(単位：円)

科目	年度	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14
1. 固定資産		89,966,995,681	93,873,720,373	95,742,465,602	96,981,923,171	97,659,883,745	98,573,558,393
(1) 有形固定資産		85,643,026,509	89,661,817,512	91,642,526,002	92,993,722,282	93,783,565,567	94,809,194,926
イ 土地		2,218,032,773	2,218,032,773	2,218,032,773	2,218,032,773	2,218,032,236	2,207,645,094
ロ 立木		694,034	693,550	689,048	339,020	339,020	339,020
ハ 建物		2,662,228,743	2,664,280,046	2,664,907,605	2,787,249,973	2,787,249,973	2,762,098,955
減価償却累計額		974,161,641	1,027,923,971	1,069,398,354	1,117,890,410	1,178,181,425	1,222,095,049
ニ 構築物		92,580,783,434	98,153,267,783	101,564,595,090	104,505,191,854	106,926,770,997	109,686,472,735
減価償却累計額		18,288,785,693	20,268,367,048	22,202,255,857	24,371,443,547	26,691,938,487	28,962,895,434
ホ 機械及び装置		8,885,629,163	8,983,378,101	9,907,875,996	10,362,989,452	10,706,815,150	10,881,630,804
減価償却累計額		4,911,027,157	5,230,959,388	5,443,633,667	5,778,080,304	6,107,380,207	6,406,248,727
ヘ 車両運搬具		90,088,951	89,762,601	89,231,641	88,800,161	85,018,641	76,869,690
減価償却累計額		67,753,919	74,288,479	78,859,589	79,955,093	76,583,786	68,513,661
ト 工具器具及び備品		278,293,955	272,194,455	275,160,979	272,310,079	270,902,660	270,056,160
減価償却累計額		209,633,325	223,788,485	232,125,786	237,836,213	237,496,284	239,394,855
チ 建設仮勘定		3,378,637,191	4,105,535,574	3,948,306,123	4,344,014,537	5,080,017,079	5,823,230,194
(2) 無形固定資産		4,323,969,172	4,211,902,861	4,099,939,600	3,988,200,889	3,876,318,178	3,764,363,467
イ タム使用权		4,317,486,056	4,205,678,950	4,093,871,844	3,982,064,738	3,870,257,632	3,758,450,526
ロ 水利権		432,039	360,034	288,029	216,024	144,019	72,014
ハ 施設利用権		745,200	558,000	473,850	398,250	322,650	247,050
ニ 電話加入権		5,305,877	5,305,877	5,305,877	5,521,877	5,593,877	5,593,877
(3) 投資		—	—	—	—	—	—
イ その他投資		—	—	—	—	—	—
ロ 投資有価証券		—	—	—	—	—	—
ハ 基金		—	—	—	—	—	—
2. 流動資産		5,394,164,306	5,606,385,191	6,826,293,060	7,415,413,640	7,773,256,088	8,512,898,671
(1) 現金預金		4,894,772,577	5,149,873,724	6,086,185,422	6,662,685,147	6,824,346,623	7,688,417,557
(2) 未収金		307,863,074	322,396,108	633,789,420	687,399,505	866,611,615	777,371,754
貸倒引当金		—	—	—	—	—	—
(3) 有価証券		—	—	—	—	—	—
(4) 貯蔵品		157,378,655	100,215,359	65,993,218	36,328,988	26,877,850	11,464,360
(5) 前払金		—	—	11,025,000	—	27,720,000	11,445,000
(6) その他流動資産		34,150,000	33,900,000	29,300,000	29,000,000	27,700,000	24,200,000
資産合計		95,361,159,987	99,480,105,564	102,568,758,662	104,397,336,811	105,433,139,833	107,086,457,064

負債及び資本の部

(単位：円)

科目	年度	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14
3. 固定負債		164,907,919	214,423,234	211,024,554	232,636,983	305,713,913	326,531,286
(1) 企業債		—	—	—	—	—	—
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		—	—	—	—	—	—
(2) 引当金		164,907,919	214,423,234	211,024,554	232,636,983	305,713,913	326,531,286
イ 退職給付引当金		114,907,919	164,423,234	161,024,554	189,345,174	262,422,104	286,320,879
ロ 修繕引当金		50,000,000	50,000,000	50,000,000	43,291,809	43,291,809	40,210,407
4. 流動負債		2,205,958,992	1,398,295,068	1,527,970,691	1,166,292,711	1,054,452,229	1,412,585,165
(1) 企業債		—	—	—	—	—	—
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		—	—	—	—	—	—
(2) 未払金		1,564,776,482	1,281,750,386	1,423,189,594	1,067,328,682	955,442,476	1,322,855,710
(3) 引当金		—	—	—	—	—	—
(4) 前受金		37,714,846	31,567,644	25,509,928	19,257,644	13,360,744	7,633,620
イ 賞与引当金		—	—	—	—	—	—
ロ 法定福利費引当金		—	—	—	—	—	—
(5) その他流動負債		603,467,664	84,977,038	79,271,169	79,706,385	85,649,009	82,095,835
5. 繰延収益		—	—	—	—	—	—
(1) 長期前受金		—	—	—	—	—	—
収益化累計額		—	—	—	—	—	—
(2) 建設勘定長期前受金		—	—	—	—	—	—
負債合計		2,370,866,911	1,612,718,302	1,738,995,245	1,398,929,694	1,360,166,142	1,739,116,451
6. 資本金		78,915,664,065	81,813,188,386	83,495,545,378	84,800,629,356	84,981,554,300	84,961,970,357
(1) 自己資本金		13,274,488,740	13,983,888,740	14,910,488,740	16,280,988,740	17,800,384,740	19,474,801,740
(2) 借入資本金		65,641,175,325	67,829,299,646	68,585,056,638	68,519,640,616	67,181,169,560	65,487,168,617
イ 企業債		65,641,175,325	67,829,299,646	68,585,056,638	68,519,640,616	67,181,169,560	65,487,168,617
7. 剰余金		14,074,629,011	16,054,198,876	17,334,218,039	18,197,777,761	19,091,419,391	20,385,370,256
(1) 資本剰余金		11,812,715,594	12,728,898,369	13,509,034,236	14,320,279,608	15,269,794,088	16,507,545,833
イ 受贈財産評価額		3,690,812,007	3,902,857,482	4,073,713,464	4,385,925,581	4,712,264,633	5,189,886,274
ロ 国庫補助金		3,126,963,364	3,371,151,364	3,644,632,364	3,933,550,364	4,124,616,364	4,329,673,364
ハ 他会計負担金		—	—	—	—	—	—
ニ 工事負担金		3,922,861,179	4,259,350,245	4,547,368,722	4,773,036,184	5,108,999,942	5,600,331,857
ホ 寄付金		300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
ハ その他資本剰余金		84,638,599	84,638,599	84,638,599	84,638,599	84,638,599	84,638,599
ト 消火栓設置負担金		987,140,445	1,110,600,679	1,158,381,087	1,192,828,880	1,238,974,550	1,302,715,739
(2) 利益剰余金		2,261,913,417	3,325,300,507	3,825,183,803	3,877,498,153	3,821,625,303	3,877,824,423
イ 減価積立金		0	550,000,000	1,070,000,000	1,050,000,000	1,120,000,000	1,000,000,000
ロ 建設改良積立金		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000
ハ 当年度未処分利益剰余金		561,913,417	1,075,300,507	1,055,183,803	1,127,498,153	1,001,625,303	1,177,824,423
資本合計		92,990,293,076	97,867,387,262	100,829,763,417	102,998,407,117	104,072,973,691	105,347,340,613
負債資本合計		95,361,159,987	99,480,105,564	102,568,758,662	104,397,336,811	105,433,139,833	107,086,457,064

資産の部

(単位：円)

科目	年度	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
1. 固定資産		99,355,988,421	100,454,713,648	100,676,985,071	102,439,282,113	102,703,687,341	102,652,454,067
(1) 有形固定資産		95,703,579,665	96,914,165,302	97,248,074,596	99,122,092,999	99,498,353,158	99,558,947,710
イ 土地		2,207,645,094	2,184,785,656	2,185,568,386	2,260,322,064	2,259,941,756	2,259,641,373
ロ 立木		339,020	339,020	339,020	339,020	339,020	339,020
ハ 建物		2,770,977,083	3,761,779,793	3,690,341,349	3,701,376,510	3,634,084,196	3,767,696,298
減価償却累計額		1,281,013,461	1,333,970,883	1,380,700,582	1,436,310,121	1,460,903,084	1,534,826,414
ニ 構築物		112,121,648,090	114,351,806,069	116,336,132,613	119,545,803,517	122,055,661,318	124,288,186,140
減価償却累計額		31,322,544,962	33,675,702,096	36,077,269,282	38,525,183,246	41,049,222,603	43,635,573,438
ホ 機械及び装置		11,071,989,357	11,004,582,874	11,406,304,045	11,840,280,762	11,907,175,322	11,962,754,411
減価償却累計額		6,704,991,835	6,791,385,124	6,833,115,504	7,121,125,984	7,440,509,101	7,702,994,233
ヘ 車両運搬具		75,683,101	71,044,980	67,142,060	65,859,260	60,127,560	58,092,660
減価償却累計額		67,817,628	64,692,583	61,429,741	60,210,368	55,752,479	52,799,599
ト 工具器具及び備品		272,019,260	276,867,289	281,446,889	244,194,019	180,538,755	177,517,085
減価償却累計額		243,453,040	248,198,650	250,969,631	219,539,984	142,907,617	144,424,486
チ 建設仮勘定		6,803,099,677	7,376,908,957	7,884,284,974	8,826,287,550	9,549,780,115	10,115,338,893
(2) 無形固定資産		3,652,408,756	3,540,526,716	3,428,687,435	3,316,848,154	3,205,008,873	3,093,201,767
イ タム使用権		3,646,643,420	3,534,836,314	3,423,029,208	3,311,222,102	3,199,414,996	3,087,607,890
ロ 水利権		9	0	0	0	0	0
ハ 施設利用権		171,450	96,525	64,350	32,175	0	0
ニ 電話加入権		5,593,877	5,593,877	5,593,877	5,593,877	5,593,877	5,593,877
(3) 投資		—	21,630	223,040	340,960	305,310	304,590
イ その他投資		—	21,630	223,040	340,960	305,310	304,590
ロ 投資有価証券		—	—	—	—	—	—
ハ 基金		—	—	—	—	—	—
2. 流動資産		8,089,445,995	7,415,059,266	8,261,489,587	8,485,154,103	8,229,630,086	6,530,032,579
(1) 現金預金		7,362,066,449	6,180,591,186	7,016,168,805	7,167,623,866	7,036,598,881	5,525,940,689
(2) 未収金		658,715,816	579,363,800	530,943,772	603,716,355	400,865,557	430,714,734
貸倒引当金		—	—	—	—	—	—
(3) 有価証券		—	595,471,250	649,808,500	647,413,000	778,424,400	548,546,750
(4) 貯蔵品		4,858,730	4,218,030	3,623,510	3,343,760	3,037,060	2,473,320
(5) 前払金		37,905,000	29,715,000	34,545,000	39,957,122	0	11,655,000
(6) その他流動資産		25,900,000	25,700,000	26,400,000	23,100,000	10,704,188	10,702,086
資産合計		107,445,434,416	107,869,772,914	108,938,474,658	110,924,436,216	110,933,297,427	109,182,486,646

負債及び資本の部

(単位：円)

科目	年度	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
3. 固定負債		355,013,523	446,127,447	484,263,662	335,551,803	393,833,256	431,688,452
(1) 企業債		—	—	—	—	—	—
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		—	—	—	—	—	—
(2) 引当金		355,013,523	446,127,447	484,263,662	335,551,803	393,833,256	431,688,452
イ 退職給付引当金		305,013,523	396,127,447	434,263,662	285,551,803	343,808,324	396,625,568
ロ 修繕引当金		50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,024,932	35,062,884
4. 流動負債		1,264,582,132	1,089,664,965	1,650,202,098	1,580,076,422	1,693,893,151	1,809,745,436
(1) 企業債		—	—	—	—	—	—
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		—	—	—	—	—	—
(2) 未払金		1,137,687,318	950,467,255	1,500,437,851	1,414,100,616	1,537,868,698	1,655,061,628
(3) 引当金		—	—	—	—	—	—
(4) 前受金		1,754,079	1,596,845	2,293,314	9,225,061	2,291,910	2,370,145
イ 賞与引当金		—	—	—	—	—	—
ロ 法定福利費引当金		—	—	—	—	—	—
(5) その他流動負債		125,120,735	137,600,865	147,470,933	156,750,745	153,732,543	152,313,663
5. 繰延収益		—	—	—	—	—	—
(1) 長期前受金		—	—	—	—	—	—
収益化累計額		—	—	—	—	—	—
(2) 建設勘定長期前受金		—	—	—	—	—	—
負債合計		1,619,575,655	1,535,792,412	2,134,465,760	1,915,628,225	2,087,726,407	2,241,433,888
6. 資本金		84,913,468,634	85,354,670,585	84,938,019,143	86,099,211,567	84,943,754,528	82,452,111,232
(1) 自己資本金		21,336,436,740	23,886,528,740	25,296,052,740	27,368,000,881	29,148,959,681	31,095,632,930
(2) 借入資本金		63,577,031,894	61,468,141,845	59,641,966,403	58,731,210,686	55,794,794,847	51,356,478,302
イ 企業債		63,577,031,894	61,468,141,845	59,641,966,403	58,731,210,686	55,794,794,847	51,356,478,302
7. 剰余金		20,912,390,127	20,979,309,917	21,865,989,755	22,909,596,424	23,901,816,492	24,488,941,526
(1) 資本剰余金		17,223,870,509	18,020,289,188	18,592,290,715	19,208,347,006	19,967,917,740	20,694,714,294
イ 受贈財産評価額		5,387,486,935	5,543,327,206	5,681,618,627	5,837,422,770	5,996,539,112	6,193,760,441
ロ 国庫補助金		4,491,408,045	4,658,941,716	4,727,760,338	4,885,018,482	5,113,717,580	5,264,562,394
ハ 他会計負担金		—	—	—	1,480,468,314	1,546,046,184	1,609,631,661
ニ 工事負担金		5,902,138,583	6,323,381,047	6,647,633,447	6,920,498,841	7,226,676,265	7,524,932,628
ホ 寄付金		300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
ハ その他資本剰余金		84,638,599	84,638,599	84,638,599	84,638,599	84,638,599	101,527,170
ト 消火栓設置負担金		1,357,898,347	1,409,700,620	1,450,339,704	—	—	—
(2) 利益剰余金		3,688,519,618	2,959,020,729	3,273,699,040	3,701,249,418	3,933,898,752	3,794,227,232
イ 減価積立金		1,170,000,000	1,060,000,000	1,249,020,729	1,374,678,311	1,500,373,249	1,653,331,637
ロ 建設改良積立金		1,450,000,000	650,000,000	650,000,000	650,000,000	776,197,858	560,193,866
ハ 当年度未処分利益剰余金		1,068,519,618	1,249,020,729	1,374,678,311	1,676,571,107	1,657,327,645	1,580,701,729
資本合計		105,825,858,761	106,333,980,502	106,804,008,898	109,008,807,991	108,845,571,020	106,941,052,758
負債資本合計		107,445,434,416	107,869,772,914	108,938,474,658	110,924,436,216	110,933,297,427	109,182,486,646

資産の部

(単位：円)

科目	年度	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26
1. 固定資産		103,239,698,718	103,978,957,853	103,890,589,652	102,561,394,312	101,248,467,265	100,347,297,235
(1) 有形固定資産		100,257,987,078	101,109,045,939	101,132,474,034	87,942,554,104	87,080,601,788	86,630,394,959
イ 土地		2,259,641,373	2,276,704,576	2,276,704,576	2,275,771,290	2,275,771,290	2,271,684,822
ロ 立木		339,020	339,020	339,020	339,020	339,020	339,020
ハ 建物		3,520,298,369	3,485,835,134	3,484,934,750	3,484,934,750	3,484,934,750	3,482,095,526
減価償却累計額		1,427,489,519	1,342,432,356	1,416,108,389	1,491,922,217	1,566,707,805	1,639,033,852
ニ 構築物		126,185,507,097	128,603,025,644	130,302,704,151	131,764,342,826	133,419,211,693	134,843,343,819
減価償却累計額		46,217,750,038	48,852,121,724	51,533,851,516	54,089,054,161	56,799,694,001	59,549,824,734
ホ 機械及び装置		13,615,372,774	13,981,114,708	14,015,454,909	13,648,709,413	13,686,263,249	13,754,106,584
減価償却累計額		8,015,865,817	8,398,428,046	8,412,065,554	8,449,008,236	8,091,495,809	8,232,106,252
ヘ 車両運搬具		61,006,920	57,599,109	59,073,918	59,078,918	58,244,729	59,572,149
減価償却累計額		46,151,176	43,213,968	46,673,515	50,335,722	48,917,527	48,916,445
ト 工具器具及び備品		153,538,242	154,315,792	154,669,858	155,143,924	141,830,708	154,647,474
減価償却累計額		127,966,746	134,286,579	140,205,921	141,682,080	126,890,984	122,446,186
チ 建設仮勘定		10,297,505,579	11,320,594,629	12,387,492,747	776,236,379	647,712,475	1,656,933,034
(2) 無形固定資産		2,981,394,661	2,869,587,555	2,757,780,449	14,618,505,039	14,167,530,298	13,716,555,557
イ タム使用权		2,975,800,784	2,863,993,678	2,752,186,572	11,169,894,029	10,894,732,928	10,619,571,827
ロ 水利権		0	0	0	3,443,017,133	3,267,203,493	3,091,389,853
ハ 施設利用権		0	0	—	—	—	—
ニ 電話加入権		5,593,877	5,593,877	5,593,877	5,593,877	5,593,877	5,593,877
(3) 投資		316,979	324,359	335,169	335,169	335,179	346,719
イ その他投資		316,979	324,359	335,169	335,169	335,179	346,719
ロ 投資有価証券		—	—	—	—	—	—
ハ 基金		—	—	—	—	—	—
2. 流動資産		7,160,307,291	5,684,857,688	6,292,330,340	6,794,415,109	6,785,001,540	8,471,689,974
(1) 現金預金		6,416,189,961	5,212,922,520	5,853,354,275	4,879,597,837	6,400,366,491	7,752,201,869
(2) 未収金		446,433,280	460,133,165	421,844,617	384,071,192	297,969,449	662,100,539
貸倒引当金		—	—	—	—	—	56,326,684
(3) 有価証券		269,665,550	0	0	1,469,733,930	0	0
(4) 貯蔵品		1,762,500	2,192,480	1,491,000	1,285,000	1,251,250	1,334,250
(5) 前払金		15,855,000	0	11,336,350	55,427,150	82,110,000	109,080,000
(6) その他流動資産		10,400,000	9,609,523	4,304,098	4,300,000	3,304,350	3,300,000
資産合計		110,400,006,009	109,663,815,541	110,182,919,992	109,355,809,421	108,033,468,805	108,818,387,209

負債及び資本の部

(単位：円)

科目	年度	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26
3. 固定負債		411,289,456	407,700,861	435,664,052	437,385,675	465,206,644	35,668,806,674
(1) 企業債		—	—	—	—	—	34,124,889,695
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		—	—	—	—	—	34,124,889,695
(2) 引当金		411,289,456	407,700,861	435,664,052	437,385,675	465,206,644	1,543,916,979
イ 退職給付引当金		372,824,931	386,400,111	429,455,120	431,176,743	458,997,712	1,543,916,979
ロ 修繕引当金		38,464,525	21,300,750	6,208,932	6,208,932	6,208,932	—
4. 流動負債		1,818,081,359	1,859,516,828	1,329,531,997	1,499,789,003	1,665,240,815	4,071,625,782
(1) 企業債		—	—	—	—	—	2,110,134,465
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		—	—	—	—	—	2,110,134,465
(2) 未払金		1,649,507,756	1,704,747,257	1,197,715,317	1,351,594,002	1,514,706,517	1,728,115,588
(3) 引当金		—	—	—	—	—	96,497,194
(4) 前受金		0	0	—	—	—	—
イ 賞与引当金		—	—	—	—	—	82,203,225
ロ 法定福利費引当金		—	—	—	—	—	14,293,969
(5) その他流動負債		168,573,603	154,769,571	131,816,680	148,195,001	150,534,298	136,878,535
5. 繰延収益		—	—	—	—	—	15,314,747,548
(1) 長期前受金		—	—	—	—	—	24,064,166,646
収益化累計額		—	—	—	—	—	△ 8,754,035,778
(2) 建設勘定長期前受金		—	—	—	—	—	4,616,680
負債合計		2,229,370,815	2,267,217,689	1,765,196,049	1,937,174,678	2,130,447,459	55,055,180,004
6. 資本金		83,326,377,798	81,678,945,279	81,631,614,566	80,105,665,612	78,342,189,488	40,684,223,223
(1) 自己資本		33,215,820,567	35,292,489,708	37,180,642,129	38,856,939,484	40,672,123,223	40,684,223,223
(2) 借入資本		50,110,557,231	46,386,455,571	44,450,972,437	41,248,726,128	37,670,066,265	—
イ 企業債		50,110,557,231	46,386,455,571	44,450,972,437	41,248,726,128	37,670,066,265	—
7. 剰余金		24,844,257,396	25,717,652,573	26,786,109,377	27,312,969,131	27,560,831,858	13,079,583,982
(1) 資本剰余金		21,421,165,380	22,430,132,343	23,217,557,829	23,632,763,794	24,019,778,769	204,356,854
イ 受贈財産評価額		6,259,373,583	6,527,530,529	6,667,196,432	6,839,181,954	7,061,679,572	119,418,255
ロ 国庫補助金		5,533,548,396	5,863,638,399	6,219,390,164	6,220,181,643	6,226,027,263	—
ハ 他会計負担金		1,675,201,121	1,774,544,451	1,859,781,332	1,924,720,755	1,969,233,287	—
ニ 工事負担金		7,833,797,122	8,143,873,806	8,350,644,743	8,528,034,284	8,642,193,489	—
ホ 寄付金		300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	—
ヘ その他資本剰余金		118,945,158	120,245,158	120,245,158	120,345,158	120,345,158	84,938,599
ト 消火栓設置負担金		—	—	—	—	—	—
(2) 利益剰余金		3,423,092,016	3,287,520,230	3,568,551,548	3,680,205,337	3,541,053,089	12,875,227,128
イ 減価積立金		1,580,701,729	1,531,752,421	1,666,397,355	1,812,783,739	1,778,051,144	1,673,631,491
ロ 建設改良積立金		310,637,866	89,370,454	89,370,454	89,370,454	89,370,454	89,370,454
ハ 当年度未処分利益剰余金		1,531,752,421	1,666,397,355	1,812,783,739	1,778,051,144	1,673,631,491	11,112,225,183
資本合計		108,170,635,194	107,396,597,852	108,417,723,943	107,418,634,743	105,903,021,346	53,763,807,205
負債資本合計		110,400,006,009	109,663,815,541	110,182,919,992	109,355,809,421	108,033,468,805	108,818,987,209

資産の部 (単位：円)

科目	年度	平成27
1. 固定資産		99,032,600,782
(1) 有形固定資産		86,043,748,814
イ 土地		2,248,008,549
ロ 立木		339,020
ハ 建物		3,751,074,897
減価償却累計額		1,712,448,407
ニ 構築物		136,239,150,336
減価償却累計額		62,377,514,271
ホ 機械及び装置		15,130,707,296
減価償却累計額		7,585,167,506
ヘ 車両運搬具		55,771,739
減価償却累計額		44,324,279
ト 工具器具及び備品		153,616,786
減価償却累計額		125,079,346
チ 建設仮勘定		309,614,000
(2) 無形固定資産		12,988,519,819
イ タム使用权		10,067,349,729
ロ 水利権		2,915,576,213
ハ 施設利用権		—
ニ 電話加入権		5,583,877
(3) 投資		332,149
イ その他投資		—
ロ 投資有価証券		—
ハ 基金		—
2. 流動資産		9,561,194,878
(1) 現金預金		9,232,884,770
(2) 未収金		311,372,598
貸倒引当金		55,718,740
(3) 有価証券		0
(4) 貯蔵品		1,424,250
(5) 前払金		67,932,000
(6) その他流動資産		3,300,000
資産合計		108,593,795,660

負債及び資本の部 (単位：円)

科目	年度	平成27
3. 固定負債		33,501,923,718
(1) 企業債		32,135,991,334
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		32,135,991,334
(2) 引当金		1,365,932,384
イ 退職給与引当金		1,365,932,384
ロ 修繕引当金		—
4. 流動負債		4,078,310,592
(1) 企業債		2,310,498,361
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		2,310,498,361
(2) 未払金		1,537,806,192
(3) 引当金		100,581,638
(4) 前受金		—
イ 賞与引当金		85,125,240
ロ 法定福利費引当金		15,456,398
(5) その他流動負債		129,424,401
5. 繰延収益		15,045,839,447
(1) 長期前受金		24,291,405,403
収益化累計額		△ 9,254,164,883
(2) 建設勘定長期前受金		8,598,927
負債合計		52,626,073,757
6. 資本金		50,767,228,482
(1) 自己資本金		—
(2) 借入資本金		50,767,228,482
イ 企業債		—
7. 剰余金		—
(1) 資本剰余金		5,200,493,421
イ 受贈財産評価額		204,356,854
ロ 国庫補助金		119,418,255
ハ 他会計負担金		—
ニ 工事負担金		—
ホ 寄付金		—
ヘ その他資本剰余金		84,938,599
ト 消火栓設置負担金		—
(2) 利益剰余金		4,996,136,567
イ 減債積立金		1,067,419,924
ロ 建設改良積立金		89,370,454
ハ 当年度未処分利益剰余金		3,839,346,189
資本合計		55,967,721,903
負債資本合計		108,593,795,660

7. 水道料金の変遷

昭和28年10月1日

用途別	1カ月使用	基本料金(円)	
	基本水量(m ³)	従前	改正
家事用	10	80	100
一般営業用	15	150	180
湯屋用	80	460	550
娯楽用	5	150	180
特別用	15	300	360
団体用	25	200	250
共用栓	10	40	20

※超過使用料及び量水器使用料金は従前の通りとする。

昭和35年10月1日

用途別	基本水量(m ³)	基本料金(円)	超過料金(円) (1m ³ につき)
家事用	10	140	13
一般営業用	15	210	14
湯屋用	100	800	9
団体用	25	350	13
共用	10	90	12
娯楽用	8	250	25
特別用	20	500	20

メーター使用料

口径(mm)	使用料(円)	口径(mm)	使用料(円)
16以下	25	50	150
20	40	75	250
25	50	100	400
30	70	150	800
40	100		

昭和41年8月1日(1戸1カ月につき)

用途別	料金	基本水量(m ³)	基本料金(円)	超過料金(円) (1m ³ につき)
家事用		10	160	20
営業用		15	260	25
湯屋用		100	1,240	14
団体用		25	500	23
共用		10	100	20
娯楽用		8	350	50
特別用		20	700	40

雀宮簡易水道(1戸1カ月につき)

用途別	料金	基本水量(m ³)	基本料金(円)	超過料金(円) (1m ³ につき)
家事用		10	140	18
営業用		15	260	24
湯屋用		100	1,190	12
団体用		25	450	21
共用		10	80	18
娯楽用		8	300	50
特別用		20	700	40

昭和46年11月1日(1戸1カ月につき)

用途別	料金	基本料金		従量料金(円)							
		水量(m ³)	料金(円)	0~8m ³	9~15m ³	16~20m ³	21~25m ³	26~30m ³	31~100m ³	101m ³ ~	
家事用	8	8	160	0	26				33		
共用	8	8	100		75				80		
娯楽用	8	8	500		0				39		
営業用	15	15	340	0		33		60			
臨時用	20	20	1,000	0		55		36			
団体用	25	25	650	0		33		18			
湯屋用	100	100	1,540	0						18	
私設消火栓	1回(使用時間20分以内)		400	—							

水道加入金

口径(mm)	加入金額(円)	口径(mm)	加入金額(円)
13	10,000	50	220,000
20	25,000	75	570,000
25	40,000	100	1,100,000
30	70,000	150	2,900,000
40	120,000	200以上	管理者の定める額

※昭和46年10月1日以降に給水装置工事を申し込まれたものから適用

昭和50年10月1日～ (1戸1カ月につき)

用途別	料金		従量料金 (1㎡当り、単位：円)									
	水量 (㎡)	基本料金 (円)	0～8㎡	9～15㎡	16～20㎡	21～25㎡	26～50㎡	51～100㎡	101～200㎡	201～500㎡	501～1,000㎡	1,001㎡～
家事用	8	240	0	41		52		65	76			
共用	8	150		150					170	190		
娯楽用	8	1,000		0		65			76		88	100
営業用	15	520	0		65			76		88		
臨時用	20	2,000	0			110		125	140			
団体用	25	1,000	0			65		75		87	99	
湯屋用	100	2,300	0					75		27		
私設消火栓	1回(使用時間20分以内)	600	—									

※昭和50年11月分水道料金から適応

水道加入金

給水管口径 (mm)	水道加入金額 (円)	給水管口径 (mm)	水道加入金額 (円)
13	30,000	50	870,000
20	75,000	75	2,400,000
25	153,000	100	4,935,000
30	241,000	150	13,560,000
40	468,000	200以上	管理者の定める額

※昭和50年10月1日以降給水装置工事申込みにかかわる分から適用

メーター使用料 (1カ月につき)

給水管口径 (mm)	使用料 (円)	給水管口径 (mm)	使用料 (円)
13	40	50	1,000
20	70	75	1,300
25	100	100	1,700
30	150	150	3,500
40	200	200以上	別に定める額

※昭和50年11月分水道メーター使用料から適用

昭和54年11月1日

専用給水装置 (1カ月につき)

種別	口径 (mm)	基本料金		従量料金 (1㎡当り、単位：円)					
		水量 (㎡)	金額 (円)	0～8㎡	9～20㎡	21～50㎡	51～100㎡	101～200㎡	201㎡～
一般用	13	8	370	0	50	70	90	110	150
	20	8	570						
	25	8	760						
	30	—	830	70					
	40	—	1,400						
	50	—	2,310						
	75	—	4,830						
	100	—	7,530						
	150	—	11,390						
	200	—	22,970						
250以上	—	管理者の定める額							
湯屋用		100	3,000	0			30		

共用給水装置 (1カ月、1世帯につき)

基本料金		従量料金 (1㎡当り、単位：円)					
水量 (㎡)	金額 (円)	0～8㎡	9～20㎡	21～50㎡	51～100㎡	101～200㎡	201㎡～
8	250	0	50	70	90	110	

※私設消火栓演習用：1栓1回 600円、1回使用時間20分以内。

昭和57年3月1日

専用給水装置 (1カ月につき)

種別	口径 (mm)	基本料金		従量料金 (1㎡当り、単位：円)					
		水量 (㎡)	金額 (円)	0～8㎡	9～20㎡	21～50㎡	51～100㎡	101～200㎡	201㎡～
一般用	13	8	550	0	100	120	140	160	190
	20	8	900						
	25	8	1,250						
	30	—	1,500	120					
	40	—	2,900						
	50	—	5,000						
	75	—	12,000						
	100	—	25,000						
	150	—	70,000						
	200以上	—	管理者の定める額						
湯屋用		100	4,000	0			40		

共用給水装置 (1カ月、1世帯につき)

基本料金		従量料金 (1㎡当り、単位：円)					
水量 (㎡)	金額 (円)	0～8㎡	9～20㎡	21～50㎡	51～100㎡	101～200㎡	201㎡～
8	350	0	100	120	140	160	190

※私設消火栓演習用：1栓1回900円、1回使用時間20分以内。

水道加入金

給水管口径 (mm)	水道加入金額 (円)	給水管口径 (mm)	水道加入金額 (円)
13	50,000	50	1,370,000
20	113,000	75	3,700,000
25	250,000	100	7,700,000
30	390,000	150	20,000,000
40	760,000	200以上	管理者の定める額

平成元年4月1日

専用給水装置 (1カ月につき)

種別	口径 (mm)	基本料金		従量料金 (1㎡当り、単位：円)					
		水量 (㎡)	金額 (円)	0～8㎡	9～20㎡	21～50㎡	51～100㎡	101～200㎡	201㎡～
一般用	13	8	550	0	100	120	140	160	190
	20	8	900						
	25	8	1,250						
	30	—	1,500	120					
	40	—	2,900						
	50	—	5,000						
	75	—	12,000						
	100	—	25,000						
	150	—	70,000						
	200以上	—	管理者の定める額						
湯屋用	100	4,000	0			40			

※上記表により求めた基本料金と従量料金との合計額に103/100を乗じて得た金額が水道料金。
ただし、1円未満の端数が生じた場合はその端数金額を切り捨てる。

共用給水装置 (1カ月、1世帯につき)

基本料金		従量料金 (1㎡当り、単位：円)					
水量 (㎡)	金額 (円)	0～8㎡	9～20㎡	21～50㎡	51～100㎡	101～200㎡	201㎡～
8	350	0	100	120	140	160	190

※上記表により求めた基本料金と従量料金との合計額に103/100を乗じて得た金額が水道料金。
ただし、1円未満の端数が生じた場合は端数金額を切り捨てる。
私設消火栓演習用：1栓1回900円、1回使用時間20分以内。

水道加入金

給水管口径 (mm)	水道加入金額 (円)	給水管口径 (mm)	水道加入金額 (円)
13	50,000	50	1,370,000
20	113,000	75	3,700,000
25	250,000	100	7,700,000
30	390,000	150	20,000,000
40	760,000	200以上	管理者の定める額

※上記表の金額に103/100を乗じて得た金額が水道料金。

平成5年4月1日

専用給水装置 (1カ月につき)

種別	口径 (mm)	基本料金		従量料金 (1㎡当り、単位：円)					
		水量 (㎡)	金額 (円)	0～10㎡	11～20㎡	21～50㎡	51～100㎡	101～200㎡	201㎡～
一般用	13	10	850	0	140	165	195	220	265
	20	10	1,250						
	25	10	1,650						
	30	—	1,700	165					
	40	—	3,300						
	50	—	5,700						
	75	—	13,700						
	100	—	28,500						
	150	—	80,000						
200以上	—	管理者の定める額							
湯屋用	100	4,500	0				45		

※上記表により求めた基本料金と従量料金との合計額に103/100を乗じて得た金額が水道料金。

ただし、1円未満の端数が生じた場合はその端数金額を切り捨てる。

私設消火栓演習用：1栓1回900円、1回使用時間20分以内。

水道加入金

給水管口径 (mm)	水道加入金額 (円)	給水管口径 (mm)	水道加入金額 (円)
13	50,000	50	1,370,000
20	113,000	75	3,700,000
25	250,000	100	7,700,000
30	390,000	150	20,000,000
40	760,000	200以上	管理者の定める額

※上記表の金額に103/100を乗じて得た金額が水道加入金。

平成9年4月1日

専用給水装置 (1カ月につき)

種別	口径 (mm)	基本料金		従量料金 (1㎡当り、単位：円)					
		水量 (㎡)	金額 (円)	0～10㎡	11～20㎡	21～50㎡	51～100㎡	101～200㎡	201㎡～
一般用	13	10	915	0	175	205	240	270	321
	20	10	1,350						
	25	10	1,780						
	30	—	1,835	205					
	40	—	3,565						
	50	—	6,155						
	75	—	14,800						
	100	—	30,780						
	150	—	86,400						
200以上	—	管理者の定める額							
湯屋用	100	5,000	0				45		

※上記表により求めた基本料金と従量料金との合計額に105/100を乗じて得た金額が水道料金。

ただし、1円未満の端数が生じた場合はその端数金額を切り捨てる。

私設消火栓演習用：1栓1回900円、1回使用時間20分以内。

水道加入金

給水管口径 (mm)	水道加入金額 (円)	給水管口径 (mm)	水道加入金額 (円)
13	50,000	50	1,370,000
20	113,000	75	3,700,000
25	250,000	100	7,700,000
30	390,000	150	20,000,000
40	760,000	200以上	管理者の定める額

※上記表の金額に105/100を乗じて得た金額が水道加入金。

平成14年4月1日

専用給水装置 (1カ月につき)

種別	口径 (mm)	基本料金		従量料金 (1㎡当り、単位：円)					
		水量 (㎡)	金額 (円)	0～10㎡	11～20㎡	21～50㎡	51～100㎡	101～200㎡	201㎡～
一般用	13	10	895	0	172	201	235	265	316
	20	10	1,325						
	25	10	1,745						
	30	—	1,800	201					
	40	—	3,500						
	50	—	6,045						
	75	—	14,530						
	100	—	30,225						
	150	—	84,835						
200以上	—	管理者の定める額							
湯屋用	100	4,910	0				45		

※上記表により求めた基本料金と従量料金との合計額に105/100を乗じて得た金額が水道料金。

ただし、1円未満の端数が生じた場合はその端数金額を切り捨てる。

私設消火栓演習用：1栓1回900円、1回使用時間20分以内。

水道加入金

給水管口径 (mm)	水道加入金額 (円)	給水管口径 (mm)	水道加入金額 (円)
13	50,000	50	1,370,000
20	113,000	75	3,700,000
25	250,000	100	7,700,000
30	390,000	150	20,000,000
40	760,000	200以上	管理者の定める額

※上記表の金額に105/100を乗じて得た金額が水道加入金。

平成19年4月1日

専用給水装置 (1カ月につき：税込)

種別	口径 (mm)	基本料金		従量料金 (1㎡当り、単位：円)						
		水量 (㎡)	金額 (円)	0～5㎡	6～10㎡	11～20㎡	21～50㎡	51～100㎡	101～200㎡	201㎡～
一般用	13	5	819.0	0	23.1	179.55	208.95	243.6	273	323.4
	20	5	1,218.0							
	25	5	1,617.0							
	30	—	1,827.0	208.95						
	40	—	3,559.5							
	50	—	6,142.5							
	75	—	14,773.5							
	100	—	30,723.0							
	150	—	86,236.5							
200以上	—	管理者の定める額								
湯屋用	100	5,040.0	0				50.4			

※上記表により求めた基本料金と従量料金との合計額に1円未満の端数が生じた場合はその端数金額を切り捨てる。

私設消火栓演習用：1栓1回900円、1回使用時間20分以内。

※平成22年4月から、平成18年度に合併した上河内地域の使用料を宇都宮市の使用料に統一した。

水道加入金

(税込)

給水管口径 (mm)	水道加入金額 (円)	給水管口径 (mm)	水道加入金額 (円)
13	52,500	50	1,438,500
20	118,650	75	3,885,000
25	262,500	100	8,085,000
30	409,500	150	21,000,000
40	798,000	200以上	管理者の定める額

現行水道料金 (平成26年4月1日～)

専用給水装置 (1カ月につき：税込)

種別	口径 (mm)	基本料金		従量料金(1㎡当り、単位：円)						
		水量(㎡)	金額(円)	0～5㎡	6～10㎡	11～20㎡	21～50㎡	51～100㎡	101～200㎡	201㎡～
一般用	13	5	842.4	0	23.76	184.68	214.92	250.56	280.80	332.64
	20	5	1,252.8							
	25	5	1,663.2							
	30	—	1,879.2	214.92						
	40	—	3,661.2							
	50	—	6,142.5							
	75	—	14,773.5							
	100	—	30,723.0							
	150	—	86,236.5							
	200以上	—	管理者の定める額							
湯屋用	100	5,040.0	0					50.4		

※上記表により求めた基本料金と従量料金との合計額に1円未満の端数が生じた場合はその端数金額を切り捨てる。
私設消火栓演習用：1栓1回900円、1回使用時間20分以内。

水道加入金

(税込)

給水管口径(mm)	水道加入金額(円)	給水管口径(mm)	水道加入金額(円)
13	54,000	50	1,479,600
20	122,040	75	3,996,000
25	270,000	100	8,316,000
30	421,200	150	21,600,000
40	820,800	200以上	管理者の定める額

受水単価の変遷

昭和62年より、栃木県中央地域広域水道整備計画の根幹施設になる鬼怒水道用水供給事業から受水を開始。

改定年月日等	受水単価(円)
昭和62年 10月 通水開始	172.76
平成14年 4月	147.85
平成19年 4月	111.16
平成23年 4月	90.11
平成26年 4月	86.08