

## 第2回清原地区開校準備委員会の結果について

### ■ 開催結果概要

- 1 日 時 平成29年8月24日(木) 18時～19時10分
- 2 場 所 清原地区市民センター学習室1, 2
- 3 出席者 清原地区開校準備委員14名(欠席1名)  
教育委員会 11名, 建築課 2名  
教育企画課長, 教育企画課長補佐, 教育企画課企画G係長, 教育企画課総括,  
学校管理課長, 学校管理課長補佐, 学校管理課施設計画G係長,  
学校管理課施設計画G主任主事, 生涯学習課長, 生涯学習課放課後児童G係長,  
生涯学習課放課後児童G主任, 建築課建築施設G総括, 建築課建築施設G主任
- 4 内 容 ①テクノポリスセンター地区新設小学校の基本設計について  
②開校スケジュールについて
- 5 結 果
  - ・ テクノポリスセンター地区新設小学校の基本設計については, 概ね理解を得られた。
  - ・ 開校年度前倒しは実施しないことを説明し, 了承を得られた。

### ■ 準備委員会での主な意見

#### ● 基本設計等について

- ・ **校舎と校庭の段差はどれくらいか。**  
⇒ 校舎と校庭の段差は20cm程度で, スロープを作る予定である。
- ・ **職員室への西日がきついのではないか。**  
⇒ 日射については庇やブラインドによる対応予定であり, 暑さについては窓やガラスの仕様を検討し, 適切な室内環境を確保していく。
- ・ **当該敷地には遺跡があったと思うが, 発掘調査は行うのか。**  
⇒ 平成29年度末から平成30年度当初にかけて実施予定である。
- ・ **P T Aの備品等があるため, その備品を置くためのP T A専用の部屋を用意してほしい。**  
⇒ ランチルームや体育館のミーティングルーム, 地域開放室の利用を想定しているところだが, 今後, 学校と運用面等について相談させていただく。
- ・ **校庭に植栽はないのか。学校のシンボルとなる木が欲しい。**  
⇒ 現在植栽計画について検討しているところであり, 維持管理のしやすさや, 周辺住宅への影響も考慮し, 地域の意見などを踏まえながら今後検討していく。
- ・ **正門はどこになるか。**  
⇒ 正門は東門か南門かになると思うが, 学校と相談しながら決定していく。
- ・ **防犯カメラの設置はどうなるか。**  
⇒ 全小中学校に設置しており, 新設小にも設置することになるが, 個人情報に係ることであり設置場所等については今後庁内の個人情報保護運営審議会へ付議する等, 検討していく。
- ・ **消防団の場所はこれで決定か。また学校との仕切り, 道路からの出入り, 駐車場はどうなるか。また, 団員の駐車場を確保することも考慮して欲しい。**  
⇒ 学校への影響が最も少ないということでこの場所としたい。  
⇒ また, 学校と消防分団はフェンス等で囲い仕切る予定であり, 道路からの出入りについては子ども達への影響が出ないように, 学校と分団は分離している。  
⇒ 団員の駐車場については, 消防分団を建てる際の基準があるため, それに則って建てることとなると思うが, 頂いた意見は消防局へつなぐ。

