

令和2年度 維持管理の状況に関する情報(クリーンパーク茂原)

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

	廃棄物の種類	単 位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
1号炉	一般廃棄物	トン	3910.84	4047.75	3993.97	90.52	3653.77	4236.09	4378.80	2214.25	1093.41	3735.57	2068.09	3942.25
2号炉	一般廃棄物		1182.67	1735.43	3960.66	4662.75	1600.64	1888.89	4499.67	4182.55	4109.28	1228.01	2124.43	3943.89
3号炉	一般廃棄物		3928.56	3962.46	2259.99	4710.95	4342.09	3324.30	4.54	3360.70	4116.27	3797.47	0	2137.91

2. 燃焼室中の燃焼ガスの温度 3. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度 4. 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度

測定位置	別紙, 測定位置図のとおり
測定結果が得られた日	連続測定記録については, インターネットで公表することが難しいため資料を現地施設に取り揃えてあります。
測定結果	

5. 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン濃度及びばい煙量又はばい煙濃度

1 号 炉	測定年月日			4/27	-	6/10	-	8/7	-	10/5	-	12/24	-	2/24	-
	結果報告年月日			5/20	-	7/3	-	8/25	-	10/19	-	1/9	-	3/23	-
	項目	単位	基準値												
	硫黄酸化物(O ₂ 12%)	ppm	30 以下	1.6	-	5.9	-	16	-	5.8	-	8.6	-	11	-
	ばいじん	g/ N m ³	0.02 以下	0.001	-	0.001 未満	-	0.001 未満	-	0.001 未満	-	0.001 未満	-	0.001 未満	-
	塩化水素(O ₂ 12%)	ppm	50 以下	9 未満	-	10 未満	-	20	-	8 未満	-	9.8	-	12	-
	窒素酸化物(O ₂ 12%)	ppm	70 以下	20	-	40	-	32	-	22	-	33	-	22	-
	測定年月日			4/23	-	-	-	8/5	-	10/23	-	-	-	1/16	-
結果報告年月日			5/26	-	-	-	9/9	-	11/24	-	-	-	2/18	-	-
ダイオキシン類	ng-TEQ/ N m ³	0.1 以下	0.00024	-	-	-	0.0078	-	0.000050	-	-	-	0.00047	-	-

2 号 炉	測定年月日			-	5/20	6/10	-	8/3	-	10/5	-	12/10	-	2/24	-
	結果報告年月日			-	6/9	7/3	-	8/25	-	10/19	-	1/6	-	3/23	-
	項目	単位	基準値												
	硫黄酸化物(O ₂ 12%)	ppm	30 以下	-	1.6	4.0	-	1.6	-	4.5	-	8.1	-	7.0	-
	ばいじん	g/ N m ³	0.02 以下	-	0.001 未満	0.001 未満	-	0.001 未満	-	0.001 未満	-	0.001 未満	-	0.001 未満	-
	塩化水素(O ₂ 12%)	ppm	50 以下	-	10 未満	11 未満	-	8 未満	-	8 未満	-	24	-	12	-
	窒素酸化物(O ₂ 12%)	ppm	70 以下	-	40	42	-	36	-	34	-	41	-	31	-
	測定年月日			-	5/25	-	7/28	-	-	10/24	-	-	-	12/18	-
結果報告年月日			-	6/23	-	9/3	-	-	11/24	-	-	-	1/21	-	
ダイオキシン類	ng-TEQ/ N m ³	0.1 以下	-	0.00093	-	0.00058	-	-	0.00054	-	-	-	0.00026	-	

3 号 炉	測定年月日			4/27	-	6/10	-	8/7	-	-	11/5	12/10	-	-	3/17
	結果報告年月日			5/20	-	7/3	-	8/25	-	-	11/19	1/6	-	-	3/23
	項目	単位	基準値												
	硫黄酸化物(O ₂ 12%)	ppm	30 以下	4.8	-	6.5	-	9.7	-	-	5.4	2.7	-	-	1.7
	ばいじん	g/ N m ³	0.02 以下	0.002	-	0.001 未満	-	0.001	-	-	0.001 未満	0.001 未満	-	-	0.001 未満
	塩化水素(O ₂ 12%)	ppm	50 以下	13	-	9 未満	-	10 未満	-	-	10 未満	10 未満	-	-	8 未満
	窒素酸化物(O ₂ 12%)	ppm	70 以下	32	-	41	-	29	-	-	29	28	-	-	22
	測定年月日			4/24	-	-	7/29	-	-	-	11/16	-	1/17	-	-
結果報告年月日			5/26	-	-	9/3	-	-	-	12/16	-	2/18	-	-	
ダイオキシン類	ng-TEQ/ N m ³	0.1 以下	0.0016	-	-	0.00064	-	-	-	0.022	-	0.0016	-	-	

6. 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじん除去を行った年月日

号 炉	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
1 号 炉	1-30	1-31	1-30	-	5-31	1-30	1-31	1-17	22-31	1-28	13-28	1-31
2 号 炉	1-10	18-31	1-30	1-31	1-12	16-30	1-31	1-30	1-31	1-10	13-28	1-31
3 号 炉	1-30	1-31	1-13,24-30	1-31	1-31	1-24	31	1-25,29-30	1-31	1-28	-	14-31