

ダイオキシン類測定結果(平成21年度)

| 施設名 | 試料名 | 試料採取日 | 測定結果 | 基準値 | 単位 | |
|------------------|-------|------------|-------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 南清掃センター | 排ガス | 1号炉 | 平成21年5月8日 | 0.0029 | 1 | ng-TEQ/Nm ³ |
| | | 2号炉 | 平成21年5月29日 | 0.073 | | |
| | 焼却灰 | 1号炉 | 平成21年5月8日 | 0.0014 | 3 | ng-TEQ/g |
| | | 2号炉 | 平成21年5月29日 | 0.00073 | | |
| | 飛灰 | 1号炉 | 平成21年5月8日 | 2.8 | 薬剤処理を行っているため基準は適用されない | ng-TEQ/g |
| 2号炉 | | 平成21年5月29日 | 3.0 | | | |
| 北清掃センター | 排ガス | 平成21年5月12日 | 0.042 | 1 | ng-TEQ/Nm ³ | |
| | 焼却灰 | 平成21年5月12日 | 0.012 | 3 | ng-TEQ/g | |
| | 飛灰 | 平成21年5月12日 | 1.1 | 薬剤処理を行っているため基準は適用されない | | |
| クリーンパーク茂原 | 排ガス | 1号炉 | 平成21年4月28日 | 0.0016 | 0.1 | ng-TEQ/Nm ³ |
| | | | 平成21年7月2日 | 0.00085 | | |
| | | | 平成21年10月5日 | 0.00098 | | |
| | | | 平成22年1月7日 | 0.00037 | | |
| | | 2号炉 | 平成21年4月9日 | 0.0016 | | |
| | | | 平成21年7月3日 | 0.00010 | | |
| | | | 平成21年10月6日 | 0.00071 | | |
| | | | 平成22年1月6日 | 0.00060 | | |
| | | 3号炉 | 平成21年4月10日 | 0.000030 | | |
| | | | 平成21年7月1日 | 0.00089 | | |
| | | | 平成21年11月25日 | 0.0010 | | |
| | | | 平成22年1月18日 | 0.000000069 | | |
| | 焼却灰 | 1号炉 | 平成21年4月28日 | 0.023 | 3 | ng-TEQ/g |
| | | 2号炉 | 平成21年4月9日 | 0.044 | | |
| | | 3号炉 | 平成21年4月10日 | 0.026 | | |
| | 溶融スラグ | | 平成21年4月28日 | 0.000000078 | | |
| | 飛灰 | 1号炉 | 平成21年4月28日 | 5.9 | 薬剤処理を行っているため基準は適用されない | ng-TEQ/g |
| 2号炉 | | 平成21年4月9日 | 1.0 | | | |
| 3号炉 | | 平成21年4月10日 | 0.82 | | | |
| 溶融炉 | | 平成21年4月28日 | 0.010 | | | |
| 排水 ^{※1} | | 平成21年4月10日 | 1.9 | 10 | pg-TEQ/l | |

※1 下水道放流