

大谷地域における地下水水質検査の結果について（平成15年度）（公表用）

検査対象	検査月日	pH値	シアン (mg/l)	鉛 (mg/l)	六価クロム (mg/l)	水銀 (mg/l)	ヒ素 (mg/l)	カドミウム (mg/l)	トリクロロエチレン (mg/l)	テトラクロロエチレン (mg/l)	電気伝導率 (μ S/cm)	過マンガン酸 カリウム消費量 (mg/l)	基準適合
新里町	5月19日	6.1	0.001未満	0.001未満	0.005未満	0.00005未満	0.001未満	0.001未満	0.002未満	0.0005未満	270	1.1	適
	11月10日	6.0	0.001未満	0.001未満	0.005未満	0.00005未満	0.001未満	0.001未満	0.002未満	0.0005未満	270	0.9	適
新里町	5月19日	6.2	0.001未満	0.001未満	0.005未満	0.00005未満	0.001未満	0.001未満	0.002未満	0.0005未満	230	1.1	適
	11月10日	6.1	0.001未満	0.001未満	0.005未満	0.00005未満	0.001未満	0.001未満	0.002未満	0.0005未満	270	1.0	適
宝木本町	9月11日	6.2	0.001未満	0.001未満	0.005未満	0.00005未満	0.001未満	0.001未満	0.002未満	0.0005未満	120	0.6	適
宝木本町	9月11日	6.2	0.001未満	0.001未満	0.005未満	0.00005未満	0.001未満	0.001未満	0.002未満	0.0005未満	150	1.0	適
宝木本町	9月11日	6.0	0.001未満	0.001未満	0.005未満	0.00005未満	0.001未満	0.001未満	0.002未満	0.0005未満	200	1.2	適
宝木本町	9月11日	6.3	0.001未満	0.001	0.005未満	0.00005未満	0.001未満	0.001未満	0.002未満	0.0005未満	180	0.9	適
宝木本町	9月11日	6.3	0.001未満	0.001未満	0.005未満	0.00005未満	0.001未満	0.001未満	0.002未満	0.0005未満	180	0.9	適
岩原町	5月19日	6.6	0.001未満	0.001未満	0.005未満	0.00005未満	0.001未満	0.001未満	0.002未満	0.0005未満	98	4.3	適
岩原町	11月10日	6.0	0.001未満	0.001未満	0.005未満	0.00005未満	0.001未満	0.001未満	0.002未満	0.0005未満	240	1.5	適
大谷町	11月10日	6.2	0.001未満	0.001未満	0.005未満	0.00005未満	0.001未満	0.001未満	0.002未満	0.0005未満	170	1.0	適
駒生町	11月10日	6.5	0.001未満	0.001未満	0.005未満	0.00005未満	0.001未満	0.001未満	0.002未満	0.0005未満	190	3.9	適
駒生町	11月10日	6.2	0.001未満	0.001未満	0.005未満	0.00005未満	0.001未満	0.001未満	0.002未満	0.0005未満	150	0.9	適
	水道法の 水質基準	5.8~8.6	0.01以下	0.01以下	0.05以下	0.0005以下	0.01以下	0.01以下	0.03以下	0.01以下	-	10以下	