

平成20年6月5日
環境部 環境保全課
建設部 建築保全課

市有施設におけるアスベスト（トレモライト、アンソファイト、アクチノライト）に関する調査結果について

1 これまでの経過等

- 平成17年 8月 ・国通知に基づき分析（クロシドライト等3種類のみ）
平成20年 2月 ・厚生労働省通知
⇒ 新たにトレモライト等3種類のアスベストの分析方法が明示
3月～ ・市有施設におけるトレモライト等3種類のアスベスト分析調査

(参考) アスベストの種類等

アスベスト種類	公定法
クロシドライト、アモサイト、クリソタイル	これまでも国通知で分析方法有り（公定法有り）
トレモライト、アンソフィライト、アクチノライト	平成20年2月に国通知で分析方法が明示

2 調査結果

アスベスト（トレモライト、アンソファイト、アクチノライト）について、調査対象となる市有施設102施設の分析調査を行った結果、全ての施設において非検出であった。