


調査日：2017年2月10日


管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）


名称	明保小学校（校舎1F）		
所在地	宇都宮市下荒針町3456-2		
カテゴリー	小学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 94.5cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 101cm
手すり (移動側)	固定式	T型	
アプローチ	右側アプローチ（座って右側に壁）		便座高 45cm
洗面台	上：72cm 下：68cm ボウル下：60cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン		
備考	スロープ等：昇降口、来客用 車いすP：1台 エレベーター：有り		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像




調査日：2017年2月21日


管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）


名称	城山中央小学校（体育館）		
所在地	宇都宮市大谷町1402		
カテゴリー	小学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 80.5cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 89cm
手すり (移動側)	可動式	スイング	
アプローチ	左側アプローチ（座って左側に壁）		便座高 46cm
洗面台	上：65cm 下：54cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン		
備考	スロープ等：体育館（点字ブロック敷設有り） 車いすP：1台 エレベーター：なし 体育館入口：両側引き戸		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像




調査日：2017年2月21日


管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）

名称	城山東小学校（体育館）		
所在地	宇都宮市駒生町2360		
カテゴリー	小学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 85.5cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 69cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ	
アプローチ	右側アプローチ（座って右側に壁）		便座高 46cm
洗面台	上：76cm 下：63cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン		
備考	スロープ等：体育館（点字ブロック敷設有り） 車いすP：なし エレベーター：なし 体育館入口：両側引き戸		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像



調査日：2017年2月21日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）

名称	城山中学校（体育館）		
所在地	宇都宮市大谷町1423		
カテゴリー	中学校		
男女別	男女共用		
扉	引戸		開口幅 89cm
手すり (壁側)	固定式	L型	手摺間 69.5cm
手すり (移動側)	可動式	跳ね上げ（ロック機能有り）	
アプローチ	右側アプローチ（座って右側に壁）		便座高 41cm
洗面台	上：74.5cm 下：62.5cm（自動水栓）		
設備	温水洗浄便座・非常呼出ボタン・ベビーシート		
備考	スロープ等：職員用、体育館（点字ブロック敷設有り） 車いすP：なし エレベーター：なし 体育館入口：両側引き戸		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像



調査日：2017年4月5日

管理No.

画像1（扉開放状態で内部を撮影）

名称	城山地区市民センター		
所在地	宇都宮市大谷町1059-5		
カテゴリー	地区市民センター		
男女別	男女共用		
扉	引戸	開口幅	99cm
手すり (壁側)	固定式	I型(横)	手摺間 78cm
手すり (移動側)	固定式	T型	
アプローチ	右側アプローチ(座って右側に壁)		便座高 45.5cm
洗面台	上:76cm 下:63cm (自動水栓)		
設備	温水洗浄便座・オストメイト洗浄・非常呼出ボタン・トイレ内カーテン ベビーシート		
備考	スロープ等:段差無し(点字ブロック敷設有り) 車いすP:2台 エレベーター:有り 入り口:自動ドア		



画像2（トイレと手すりの位置がわかるよう撮影）



その他の画像

