

令和4年度 水質検査結果

採水地点名:今市浄水場 浄水場入口(原水)

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
健康に 関連する 項目	一般細菌	個/mL	170	1,100	800	1,600	180	230	230	350	120	420	160	120	
	大腸菌		13	12	15	310	110	46	170	47	26	21	28	15	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			
	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			
	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満			
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003			0.003			0.003			0.003			
	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.27			0.19			0.36			0.34			
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.11			0.12			0.14			0.12			
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			
	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			
	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	塩素酸	mg/L	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			
	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			
	クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満			
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			
	臭素酸	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満				
ブロモホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満				
水道水が有すべき 性状に 関連する 項目	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.0			0.01未満			0.01未満			
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.26			0.01			0.25			
	鉄及びその化合物	mg/L	0.02			0.15			0.01未満			0.12			
	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.10			0.1未満			0.1未満			
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.4			6.4			7.1			7.5			
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001			0.006			0.001未満			0.006			
	塩化物イオン	mg/L	4.2	4.2	4.2	3.5	4.1	3.9	4.0	4.1	3.9	4.2	4.2	4.2	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	37.6			32.5			36.7			37.1			
	蒸発残留物	mg/L	98			97			90			97			
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			
	ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			
	フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			
	有機物等(TOC)	mg/L	0.3	0.2	0.3	0.7	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	
	pH値		7.1	7.1	7.1	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6
	味														
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	
色度	度	0.5	0.5未満	0.6	3.5	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.6	0.5	
濁度	度	0.6	0.3	0.7	4.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.8	0.6	0.5	

(備考) 浄水前なので、水道法で規定する基準は適用されません