

諸室構成一覧

別紙1

部屋名	階数	規模(m <sup>2</sup> )	天井高(m)	床材	設備等
一般開架 新聞・雑誌コーナー 視聴覚コーナー	1階	857.57	6.9	フローリング	ICゲート(3通路型一式) 自動貸出機 OPAC 書架 時計 情報用アウトレット床付 TEL用アンテナ LAN用アンテナ リモコンスイッチ 呼出押釦 施設音声標識ガイド装置 表示灯 誘導ブロック キャットウォーク 電話用&情報用モジュラージャック テレビ2端子形直列ユニット
メインカウンター レファレンスカウンター	1階	199.4		フローリング	業務用端末機(デスクトップ) 業務用端末機(ノートパソコン) 業務用プリンタ プリンタ台 椅子 引出しケース 書架(カウンター裏) 電話用&情報用モジュラージャック 呼出押釦 ICリーダー
グループ学習室(1)	1階	11.3	2.7	タイルカーペット OAフロアー	ミーティングテーブル 会議用いす 電話用アウトレット壁付 情報用アウトレット壁付 ガラスパーテーション(開架室側)
グループ学習室(2)	1階	9.7	2.7	タイルカーペット OAフロアー	ミーティングテーブル 会議用いす 情報用アウトレット床付 電話用アウトレット壁付 ガラスパーテーション(開架室側)
ワークスペース	1階	56.4	2.7	タイルカーペット OAフロアー	折りたたみテーブル スタッキングチェア 情報用アウトレット壁付 情報用&電話用モジュラージャック テレビ2端子形直列ユニット 可動間仕切り 時計
階段(3) 地図ケース裏	1階	7.05		タイルカーペット	2段手すり 誘導ブロック
階段(4) ワークスペース横	1階	18.54		タイルカーペット	2段手すり 誘導ブロック
エレベータホール(2)本の広場	1階	6.4	3.0	フローリング	手すり

部屋名	階数	規模(m <sup>2</sup> )	天井高(m)	床材	設備等
児童カウンター	1階	877.2	2.7	フローリング	業務用端末機(デスクトップ) 業務用端末機(ノートパソコン) 業務用プリンタ ICリーダライタ 書架(カウンター裏) 壁付 電話用&情報用モジュージャック 呼出押釦 引出しケース
児童開架	1階		2.7 3.2	フローリング	OPAC 書架 テーブル 椅子 TEL用アンテナ LAN用アンテナ 情報用アウトレット壁付
中・高校生コーナー	1階		2.7	フローリング	書架 情報用アウトレット床付 TEL用アンテナ LAN用アンテナ
家庭生活支援コーナー	1階		2.7	フローリング	書架 TEL用アンテナ LAN用アンテナ 情報用アウトレット床付
読書の森(1)				—	ウッドデッキ
読書の森(2)				—	
こどもトイレ 読書の森横	1階	4.89	2.5	ビニル床シート	洋便器(子ども用) 小便器(子ども用) 洗面カウンター 電気温水器付
授乳室(2) 読書の森横	1階	7.13	2.5	タイルカーペット	乳児用オムツ交換台 洗面カウンター 電気温水器付 授乳用いす エアタオル
おはなしのへや	1階	29.6	2.7 3.2	コルクタイル	おはなしテーブル 児童用いす リモコンスイッチ 時計 テレビ用直列ユニット
倉庫(5)おはなしのへや用	1階	3.47	2.5	ビニール床	
男子トイレ(4) 図書館内	1階	25.3	2.5	タイル	小便器 小便器(手すり付) 洋便器(乳児用いす, 手すり付) 洋便器(乳児用オムツ交換台, 手すり付) 鏡 洗面カウンター(電気温水器付) 洗面カウンター(電気温水器・手すり付) エアタオル
女子トイレ(4) 図書館内	1階	27.14	2.5	タイル	洋便器(乳児用いす, 手すり付) 洋便器 (乳児用オムツ交換台, 乳児用いす, 手すり付) 小便器 鏡 洗面カウンター(電気温水器付) 洗面カウンター(電気温水器, 手すり付) エアタオル 清掃用シンク
多目的トイレ(4) 図書館内	1階	5.75	2.7	ビニル床シート 前室は フローリング	オストメイト対応トイレ(手すり付) 折りたたみ式ベット 乳幼児用いす チャームボックス 荷物用たな 荷物用フック 洗面カウンター(電気温水器付) エアタオル

部屋名	階数	規模(m <sup>2</sup> )	天井高(m)	床材	設備等
携帯電話ボックス(1)	1階	1.8	2.5	タイルカーペット	
携帯電話ボックス(2)	1階	4	2.5	タイルカーペット	
携帯電話ボックス(3)	1階	1.8	2.5	タイルカーペット	
ブックポスト作業室	1階	8.6	2.7	ビニル床シート	
開架書庫	2階	336.25	2.7	フローリング	書架 閲覧テーブル 閲覧用いす
男子トイレ(7) 開架書庫	2階	7.03	2.7	ビニル床シート	小便器(手すり付) 小便器 洋便器(乳児用いす, 手すり付) 鏡 洗面カウンター(電気温水器付) エアタオル
女子トイレ(7) 開架書庫	2階	7.26	2.7	ビニル床シート	洋便器(乳児用いす, 手すり付) 鏡 洗面カウンター(電気温水器付) エアタオル
多目的トイレ(7) 開架書庫	2階	5.22	2.7	ビニル床シート	洋便器(手すり付) 折りたたみ式ベット(ユニバーサルシート) 乳幼児用いす チャームボックス 荷物用たな 荷物用フック 洗面カウンター(電気温水器付)
廊下(8) トイレ前	2階	10.1	2.7	フローリング	
学校支援室	1階	271.7	2.7	タイルカーペット 東側のみOA床	業務用端末機(テストアップ) ICリーダライタ 電話用&情報用モジュラージャック TEL用アンテナ LAN用アンテナ
車庫・荷捌きスペース	1階	67.72	3.2 2.7	合成樹脂塗床	車止め(3台分) 鋼製重量シャッター
荷捌きスペース(2)	1階		2.5	ビニル床シート	衝突衝撃材 鋼製重量シャッター
バックオフィス	1階	271.42	2.7	タイルカーペット OAフロア	手洗い シャッター 鋼製防火防煙シャッター 情報用モジュラージャック 電話用モジュラージャック 電話用モジュラージャック OA下点検口マンホール 郵便ポスト 来場者計数機 防犯カメラモニター設備
集会受付	1階	10.56	2.7	タイルカーペット OAフロア	身障者支援設備 太陽光計測監視装置 駐車管制(テナントチェッカー) 片開きドア(レバーハンドル錠) 受付カウンター 防火防煙シャッター 情報コンセント
階段下倉庫(集会受付南)	1階	7.7	2.5	ビニル床シート	
朗読室	1階	12.66	2.7	タイルカーペット	二重床用情報用モジュラージャック テレビ2端子形直列ユニット 呼出押釦 電話用アウトレット壁付 非常照明用白色灯 蛍光灯・白熱灯・HID灯 天井付 フロンガス警報機 フロンガス感知部 片引きドア(自閉装置付き)

部屋名	階数	規模(m <sup>2</sup> )	天井高(m)	床材	設備等
閉架書庫	2階	113.6	3.0	ビニル床シート	業務用端末機(デスクトップ) 電話 電動式書架 除湿機
グループ研究室(1)	2階	31.0	2.7	タイルカーペットOA床	情報用アウトレット壁付 電話 時計
グループ研究室(2)	2階	27.7	2.7	タイルカーペットOA床	グループ研究室(1)に同じ
ボランティアルーム	2階	91.4	2.7	タイルカーペットOA床	情報用アウトレット 電話 時計
廊下(6)	2階	65.98	2.7	タイルカーペット	
多目的ホール	1, 2階 吹き抜け	329.26	7.5~7.75	フローリング	移動間仕切り 可動いす スクリーンボックス 電話用アウトレット アッテネーター 時計 カントリーレー 情報用モジュージャック
ピアノ庫	1階	8.82	2.7	ビニル床シート	除湿機
ロールバック収納庫	1階	53.35	直天	フローリング	操作盤
サウンドロック(1)	1階	4.57	2.7	タイルカーペット	非常口誘導灯
サウンドロック(2)	1階	4.63	2.7	タイルカーペット	非常口誘導灯
間仕切収納(1)ホール	1階	7.71	7.5	ビニル床シート	
間仕切収納(2)ホール	1階	6.73	7.5	ビニル床シート	
ホワイエ	1階	79.89	3.0	フローリング	非常口誘導灯 モニターテレビ
倉庫(2)ホワイエ	1階	8.4	2.5	ビニル床	
楽屋(1)	1階	15.74	2.7	ビニル床シート	連続鏡 化粧台 更衣台 姿見 化粧洗面台 蛍光灯壁付け タンブラスイッチ 時計 アッテネーター(舞台用) アッテネーター(一般用) 情報用モジュージャック 電話用モジュージャック テレビ2端子形直列ユニット モニターテレビ 移動間仕切り
楽屋(2)	1階	15.97	2.7	ビニル床シート	楽屋(1)に同じ
廊下(1)楽屋	1階	76.29	2.7	ビニル床シート	非常口誘導灯 モニターテレビ 時計 姿見
男子トイレ(2) 楽屋	1階	8.87	2.5	ビニル床シート	手すり付洋便器 小便器 エアタオル(H550) 電気温水器 コンセント
女子トイレ(2) 楽屋	1階	10.43	2.5	ビニル床シート	電気温水器 手すり付洋便器 エアタオル(H550)
多目的トイレ(2) 楽屋	1階	5.14	2.7	ビニル床シート	コンセント 呼出押釦 折りたたみ式ベッド チャームボックス フック 乳幼児用いす 洋便器(手すり付) 洗面カウンター(電気温水器付) エアタオル

部屋名	階数	規模(m <sup>2</sup> )	天井高(m)	床材	設備等
給湯(1) 楽屋	1階	3.66	2.5	ビニル床シート	流し台(トラップ付) w1500
					吊戸棚
					水切棚
					フロントパネル
					コンセント
					電気温水器(サーモスタット水栓付) タンブラスイッチ
荷捌きスペース	1階	17.06	2.7 3.2	コンクリート金ゴテ押え	電話用モジュージャック
					情報用モジュージャック
荷捌きスペース(1)楽屋搬入口		17.06	3.2	ビニル床シート	防音シャッター
倉庫(1)楽屋	1階	7.29			
会議室	1階	96.63	2.7~3.2	フローリング	情報用アウトレット
					リモコンスイッチ
					調光器
					電話用アウトレット
					アッテネーター
					時計
					カットリレー
					情報用モジュージャック
					テレビ2端子形直列ユニット
					スクリーンボックス
					移動間仕切り
会議室倉庫北 (倉庫(4))	1階	11.93	2.5	ビニル床シート	タンブラスイッチ
					蛍光灯壁付け
廊下(3)会議室前	1階	20.8	2.7	フローリング	
倉庫(8) 会議室西	1階	5.68	2.5	ビニル床	
間仕切収納庫(4)	1階	3.6	2.7	フローリング	
ギャラリー	1階	48	3.0	フローリング	スライディングウォール
間仕切収納庫(3)	1階			フローリング	
プレイルーム	1階	106.13	2.7 3.2	コルクタイル	リモコンスイッチ
					アッテネーター
					時計
					電話用アウトレット
					テレビ2端子形直列ユニット
					情報用モジュージャック
					カットリレー
					木製収納棚
					非難口誘導灯
					電気温水器
					エアタオル 換気スイッチ
トイレ(3) プレイルーム内 男女兼用	1階	8.28	2.5	ビニル床シート	洋便器 乳児用いす付
					子ども用小便器
					洗面カウンター(電気温水器 H550)
					エアタオル(H550)
授乳室(1) プレイルーム内	1階	4.73	2.5	タイルカーペット	乳児用おむつ交換台
					電気温水器
倉庫(3)プレイルーム内	1階	4.68	2.5	ビニル床シート	
喫茶コーナー (飲食)	1階	91.3	2.7 3.2	フローリング	情報用アウトレット
					電話用アウトレット
					テレビ用直列ユニット
					調光器
					時計
					カットリレー
					アッテネーター
					フロンガス警報機
					フロンガス検出部
					消火器
					非難口誘導灯
倉庫 喫茶コーナー内	1階	5.7	2.5	ビニル床シート	
喫茶コーナートイレ (トイレ(6))	1階	3.42	2.5	ビニル床シート	洋便器
					洗面カウンター(電気温水器付)
					換気スイッチ
					遮音壁 電気温水器

部屋名	階数	規模(m <sup>2</sup> )	天井高(m)	床材	設備等
学習閲覧室	2階	456.19	2.7	タイルカーペット OA床	カウンター席
					鋼製防火防煙シャッター
					鋼製シートシャッター
倉庫(2)	1階	8.4	2.5	ビニル床シート	
EPS	1階	6.0	直天	コンクリート 防塵塗装	分電盤
					端子盤
					換気扇
機械室(1)	1階	26.3	直天	コンクリート下地 金ゴテの上合成樹脂塗床	スピーカー壁付
					操作盤
					分電盤
男子トイレ(8) 2階交流スペース	2階	21.37	2.5	ビニル床シート	小便器(手すり付)
					小便器
					洋便器(乳児用オムツ交換台, 乳児用いす, 手すり付)
					洋便器(乳児用いす, 手すり付)
					鏡
					洗面カウンター(電気温水器, 手すり付)
					洗面カウンター(電気温水器付)
					エアタオル
女子トイレ(8) 2階交流スペース	2階	27.93	2.5	ビニル床シート	洋便器 (乳児用オムツ交換台, 乳児用いす, 手すり付)
					洋便器(乳児用いす, 手すり付)
					鏡
					洗面カウンター(電気温水器, 手すり付)
					洗面カウンター(電気温水器付)
					エアタオル
					パウダーコーナー
多目的トイレ(8) 2階交流スペース	2階	6.43	2.7	ビニル床シート	洋便器(手すり付)
					折りたたみ式ベット(ユニバーサルシート)
					乳幼児用いす
					チャームボックス
					荷物用たな
					荷物用フック
					洗面カウンター(電気温水器付)
倉庫(12) 交流スペース	2階	6.47	2.5	ビニール床	
廊下(7) 交流スペース		19.18	2.7	フローリング	

部屋名	階数	規模(m <sup>2</sup> )	天井高(m)	床材	設備等
効果室	2階	49.78	2.7	タイルカーペット OAフロアー	アッテネーター
					タンプスイッチ
					時計
					電話用アウトレット
					フロンガス検出部
					情報用アウトレット
					情報用モジュージャック
					テレビ2端子形直列ユニット
					調光器
					電源分電盤
					難聴者用アンプ(ラック内設置)
					カットリレー(ラック内設置)
					電力増幅器架
					入力バッチ架
					音響盤
					ワイヤレスアンテナ
					インカムプレート
					運営系モニターテレビ
					1000Wクセノンピンスポットライト
					コントロールモニタースピーカー
					音響調整卓
					周辺機器ワゴン
					休憩時間操作盤
					ピンスポット用コンセント(壁埋込型)
					エアモニターマイク
					舞台正面カメラ
					ビデオプロジェクタ
調光操作卓					
調光操作卓用コネクタ(壁プレート型)					
インターカム装置					
コネクタプレート					
モニタースピーカー					
調光卓					
調光盤室	2階	13.91	2.7	タイルカーペット OAフロアー	ワイヤレスアンテナ
					タンプスイッチ
					フロンガス検出器
					スピーカー壁付
					電話用アウトレット
					調光盤
吹抜(多目的ホール上部)	天井		7.5	-	スピーカー天井付
					テレビ用直列ユニット
					客席サスペンションフライダクト
					メインスピーカ
					吊マイク
吹抜(舞台上部)	天井			-	アッパーホリゾンライト
					サスペンションフライダクト
					第二ボーダーライト
					第一サスペンションフライダクト

部屋名	階数	規模(m <sup>2</sup> )	天井高(m)	床材	設備等
風除室(1) 南玄関	1階	13.5	3.2	ステンレス製靴拭きマット(排水口付) 平板ブロック	誘導ブロック
					両引き自動ドア
					インターホン(カメラ付)
					防犯カメラ
風除室(2) 東玄関	1階	13.8	3.2	ステンレス製靴拭きマット(排水口付) 平板ブロック	誘導ブロック
					両引き自動ドア
					防犯カメラ
風除室(3) 北玄関	1階	10.15	3.2	ステンレス製靴拭きマット(排水口付) 平板ブロック	誘導ブロック
					両引き自動ドア
					防犯カメラ
風除室(4) 車庫東	1階	3.13	2.7	ステンレス製靴拭きマット(排水口付) 平板ブロック	インターホン(カメラなし)
					防犯カメラ
階段(1) ロビーエレベーター横	1階	11.99		なら集成材+UC	2段手すり
階段(2) 会議室前	1階	6		なら集積材	誘導ブロック
					2段手すり
階段(5) バックオフィス	2階	12.12		タイルカーペット	1段手すり
エントランスロビー	1階	515.38	6.9	平板ブロック 一部大谷石	誘導ブロック
					ショーケース
					パンフレット架
					可動展示パネル
					コーナーガード
					キャットウォーク
					光幕天井システム
廊下(2)	1階		3.0	平板ブロック 一部大谷石	ショーケース
					誘導ブロック
					パンフレット台
					シャッター
					自販機
					AED
					公衆電話
					大谷石壁
エレベーターホール(1)ホール横	1階	28.74	3.0	平板ブロック	誘導ブロック
ロッカー	1階	7.56	2.4	フローリング	
男子トイレ(1) ホール横	1階	34.38	2.5	タイル	小便器
					手すりつき小便器
					手すり付洋便器 更衣台付
					洋便器 乳児用いす付
					洋便器 乳児用オムツ交換台・入費用いす付
					電気温水器
					姿見
女子トイレ(1) ホール横	1階	41.87	2.5	タイル	手すり付洋便器 乳児用いす付
					洋便器 乳児用いす付
					手すり付洋便器 更衣台付
					男児用小便器
					電気温水器(内手すり付1)
					パウダーコーナー
					姿見
多目的トイレ(1) ホール横	1階	7.79	2.7	ビニル床シート	オストメイト対応トイレ(手すり付)
					洋便器
					折りたたみ式ベット(ユニバーサルシート)
					乳児用いす
					手すり
					チャームボックス
					荷物用たな
					フック
					洗面カウンター(電気温水器付)
エアタオル					



部屋名	階数	規模(m <sup>2</sup> )	天井高(m)	床材	設備等
廊下(4) 事務スペース	1階	57.27	2.7	ビニル床シート	
エレベータホール(3)バックヤード	1階	5.33			
給湯室(2) 1階事務スペース	1階	5.08	2.5	ビニル床シート	流し台(トラップ付) w1500 吊り戸棚 水切り棚 電気温水器(サーモスタット水栓付) フロントパネル
ロッカー(男)	1階	9.09	2.5	ビニル床シート	
ロッカー(女)	1階	24.47	2.5	ビニル床シート	
倉庫(7) ごみ置き場南1Fエレベーター横	1階	10.85	2.5	ビニール床	
倉庫(6) 朗読室横	1階	6.56	2.7	ビニール床	
男子トイレ(5) 1階事務スペース	1階	8.03	2.5	ビニル床シート	小便器 洋便器(手すり付) 姿見 洗面カウンター(電気温水器付)
女子トイレ(5) 1階事務スペース	1階	12.1	2.5	ビニル床シート	洋便器(手すり付) 姿見 洗面カウンター(電気温水器付) 清掃用シンク
多目的トイレ(5) 1階事務スペース	1階	5.58	2.7	ビニル床シート	洋便器(手すり付) 乳幼児用いす チャームボックス 荷物用たな 荷物用フック 洗面カウンター(電気温水器付)
ごみ置場	1階	13.88	2.7	合成樹脂塗床	収納だな 脱臭装置 地流し(マンホール・下部トラップ付)
スタッフ休憩室	2階	34.7	2.7	タイルカーペット	電話 テレビコンセント
廊下(5)	2階	20.56	2.7	ビニル床シート	
倉庫(9) グループ研究室北	2階	11.55	2.5	ビニール床	
倉庫(10) スタッフ休憩室前	2階	4.26	2.5	ビニール床	
倉庫(11) スタッフ休憩室西	2階	13.91	2.5	ビニール床	
給湯室(3) スタッフ休憩室東	2階	7.43	2.5	ビニル床シート	流し台(トラップ付) w1500 吊り戸棚 水切り棚 電気温水器(サーモスタット水栓付) フロントパネル
機械室(1)		26.3			
機械室(2)		12.15	直天	合成樹脂塗床	
機械室(3)		23.67	直天	合成樹脂塗床	
機械室(4)		34.4	直天	合成樹脂塗床	
機械室(5)			直天	合成樹脂塗床	
機械室(6)		46.56	直天	合成樹脂塗床	
機械室(7)	2階	105.45	直天	合成樹脂塗床	
機械室(7) 上部					
機械室(8)		73.88	直天	合成樹脂塗床	
ブリッジ	2階	20.33		フローリング	手すり
階段(6) 2階機械室(7)内	2階		2.5	ビニル床シート	1段手すり 踊り場にキャットウォーク行き防音扉 メンテナンスフロア行き
屋外階段			2.5	ビニル床シート	
回廊犬走り					プリンターボックス

部屋名	階数	規模 (㎡)	天井高 (m)	床材	設備等	備考	主催事業での利用
喫茶コーナー (飲食)	1階	91.3	2.7 3.2	フローリング	コンセント	目的外使用料 を徴収する	無
					情報用アウトレット		
					電話用アウトレット		
					テレビ用直列ユニット		
					調光器		
					時計		
					カトリレー		
					アッテネーター		
					フロンガス警報機		
					フロンガス検出部		
					消火器		
					非難口誘導灯		
駐車券割引ライター							


●目的  
・交流・居場所機能の充実

●用途  
・図書館利用者が、快適に長時間滞在できるように飲食施設を整備する。  
・会議室へコーヒーなどもデリバリーし、利用者の利便性を高める。  
・喫茶コーナーに隣接する外部も通行等に支障がない範囲で飲食スペースとして活用する。


#### 前提条件

- (1) ガスは使用不可，電気のみ使用可
- (2) 下記空調機が工事で設置されていて，この機器の保守点検は指定管理業務に入っている。  
空冷ヒートポンプパッケージ室内機 ダイキン工業(株) FXYFP71MC 天井カセット4方向形×3  
追加空調を設置する場合は，設置・保守費用とも指定管理料には含まない。
- (3) グリストラップは設置及び保守点検を事業者において必ず行うこと。
- (4) 排水設備の関係で，大量の水を一度に排出することは提供できない。  
排水口 50mm厨房スペースに2個，厨房スペース以外に予備1個
- (5) 壁，床，天井は工事で最低限施工はしてあるが，業者負担で設置することができる
- (6) 営業時間は提案を受ける。
- (7) 早朝の営業等で人的警備が必要な場合は，業者負担で配置できる。
- (8) 喫茶コーナーの職員が使用できるトイレは原則喫茶コーナー内トイレのみとする。
- (9) 蒸気，臭気等を著しく発散する調理を行う場合は，厨房部に排気フード及びグリスフィルターを設置及び天井内の既設ダクトへの接続を要するが，送風及び排風のファンは設置されている。
- (10) 電気容量等については「喫茶コーナー結線図」参照のこと。
- (11) 保健所の営業許可が必要となります。

【喫茶コーナー結線図】



(VA)			
負荷容量	負荷名称	遮断器種類/容量	回路電圧
1400	照明	MCCB2P50/20AT (2E) <BH-C2>	200V
500	間接照明	"	200V
400	倉庫・トイレ(6) 照明	MCCB2P50/20AT (1E) <BH-C1>	100V
	予備	"	100V
1000	全熱交換機	"	100V
500	コンセント	"	100V
1000	手洗い器 (トイレ(6))	ELCB2P50/20AT (1E) 30mA<BV-C1>	100V
	予備	"	100V
	予備	MCCB2P50/20AT (1E) <BH-C1>	100V
1100	温水器 (トイレ(6))	ELCB2P50/20AT (1E) 30mA<BV-C2>	200V



(VA)			
回路電圧	遮断器種類/容量	負荷名称	負荷容量
200V	MCCB2P50/20AT (2E) <BH-C2>	照明	1400
200V	"	屋内機	168
100V	MCCB2P50/20AT (1E) <BH-C1>	配線レール	150
100V	MCCB2P50/20AT (1E) <BH-C1>	フロンガス警報機1台	60
100V	"	TC用コンセント	1000
100V	ELCB2P50/20AT (1E) 30mA<BV-C1>	トイレ(6) (ウォシュレット)	1000
100V	"	予備	
100V	MCCB2P50/20AT (1E) <BH-C1>	メーター計量端末器用リモコントランス	

※ 既設以外のコンセントを設置する場合、倉庫内のS-F盤を使用し、自らの負担で工事すること。その際の最大電気容量は、三相の機器は15kw、単相の機器は18kVAまでだが、厨房部に排気フード等を設置する場合、送風機の容量が三相0.372kw、排風機の容量が三相0.3kwのため注意すること。

# 【喫茶コーナー】

